

#165893#

Потребитель  
Адрес потребителя  
Номер абонента  
Порядковый номер  
Тип теплосчётчика  
Заводской номер  
Номер системы

УЮТ, ООО, УК  
Мира пр-т 58-60 / Леонова 2, Калининград  
13  
6984  
ВКТ-7  
00272059  
1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3 | dM1, т  | dM2, т  | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | t1, °C | t2, °C | td    | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|-------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2025 | 1,671    | 109,75  | 107,26  | 107,26  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55,8   | 15,56 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 25.10.2025 | 1,701    | 108,69  | 106,24  | 106,24  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 55,3   | 15,99 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 26.10.2025 | 1,709    | 108,4   | 105,95  | 105,95  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 55,4   | 16,11 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 27.10.2025 | 1,714    | 106,25  | 103,85  | 103,85  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 54,9   | 16,49 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 28.10.2025 | 1,761    | 107,56  | 105,14  | 105,14  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55     | 16,73 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 29.10.2025 | 1,736    | 108,32  | 105,85  | 105,85  | 24       | 0       | 0      | 71,8   | 55,4   | 16,39 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 30.10.2025 | 1,731    | 108,71  | 106,25  | 106,25  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55,2   | 16,25 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 31.10.2025 | 1,743    | 107,38  | 104,97  | 104,97  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 54,9   | 16,57 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 01.11.2025 | 1,751    | 108,11  | 105,61  | 105,61  | 24       | 0       | 0      | 72     | 55,4   | 16,56 | 0,48    | 0,33    | -           |
| 02.11.2025 | 1,701    | 110,53  | 108,04  | 108,04  | 24       | 0       | 0      | 71,3   | 55,6   | 15,73 | 0,48    | 0,33    | -           |
| 03.11.2025 | 1,712    | 110,91  | 108,36  | 108,36  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55,6   | 15,79 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 04.11.2025 | 1,732    | 108,9   | 106,38  | 106,38  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55,4   | 16,27 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 05.11.2025 | 1,717    | 110,85  | 108,29  | 108,29  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55,9   | 15,85 | 0,47    | 0,32    | -           |
| 06.11.2025 | 1,731    | 110,37  | 107,83  | 107,83  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55,7   | 16,03 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 07.11.2025 | 1,71     | 108,37  | 105,91  | 105,91  | 24       | 0       | 0      | 71,5   | 55,4   | 16,12 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 08.11.2025 | 1,709    | 106,46  | 104,06  | 104,06  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55     | 16,41 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 09.11.2025 | 1,675    | 105,06  | 102,65  | 102,65  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55     | 16,32 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 10.11.2025 | 1,698    | 106,44  | 104     | 104     | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55,1   | 16,31 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 11.11.2025 | 1,728    | 106,91  | 104,49  | 104,49  | 24       | 0       | 0      | 71,7   | 55,2   | 16,53 | 0,46    | 0,32    | -           |
| 12.11.2025 | 1,725    | 106,65  | 104,25  | 104,25  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 54,9   | 16,51 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 13.11.2025 | 1,727    | 109,58  | 107,03  | 107,03  | 24       | 0       | 0      | 72     | 55,8   | 16,12 | 0,47    | 0,33    | -           |
| 14.11.2025 | 1,694    | 109,15  | 106,67  | 106,67  | 24       | 0       | 0      | 71,4   | 55,5   | 15,86 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 15.11.2025 | 1,773    | 106,31  | 103,87  | 103,87  | 24       | 0       | 0      | 72,4   | 55,3   | 17,06 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 16.11.2025 | 1,954    | 104,99  | 102,29  | 102,29  | 24       | 0       | 0      | 76,8   | 57,7   | 19,07 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 17.11.2025 | 1,87     | 104,27  | 101,67  | 101,67  | 24       | 0       | 0      | 74,7   | 56,3   | 18,37 | 0,45    | 0,33    | -           |
| 18.11.2025 | 1,795    | 99,57   | 97,17   | 97,17   | 24       | 0       | 0      | 73,6   | 55,1   | 18,48 | 0,46    | 0,33    | -           |
| 19.11.2025 | 1,839    | 102,64  | 100,15  | 100,15  | 24       | 0       | 0      | 74,2   | 55,8   | 18,34 | 0,45    | 0,33    | -           |
| 20.11.2025 | 1,932    | 100,91  | 98,32   | 98,32   | 24       | 0       | 0      | 75,8   | 56,1   | 19,64 | 0,45    | 0,33    | -           |
| 21.11.2025 | 1,914    | 101,6   | 99      | 99      | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 56,3   | 19,29 | 0,45    | 0,33    | -           |
| 22.11.2025 | 1,928    | 101,18  | 98,59   | 98,59   | 24       | 0       | 0      | 75,6   | 56,1   | 19,52 | 0,45    | 0,33    | -           |
| 23.11.2025 | 2,111    | 99,74   | 96,91   | 96,91   | 24       | 0       | 0      | 80     | 58,2   | 21,75 | 0,44    | 0,33    | -           |
| Итого:     | 54,892   | 3304,56 | 3227,05 | 3227,05 | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0     | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 54,892   |         |         |         |          |         |        |        |        |       |         |         |             |

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

| Дата       | dQ, Гкал | dV1, м3  | dM1, т   | dM2, т   |
|------------|----------|----------|----------|----------|
| 23.10.2025 | 438,714  | 31244,4  | 30525,98 | 30525,98 |
| 23.11.2025 | 493,606  | 34548,96 | 33753,03 | 33753,03 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:52:37