

#207113#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13
3969
ВКТ-7
00104316
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,076	0,002	174,13	172,16	0	168,57	168,59	-0,02	24	0	0	86,2	68	18,23	0,7	0,7	-9,4
25.01.2026	3,019	0,006	179,21	177,28	0	173,52	173,53	-0,01	24	0	0	85,8	68,4	17,36	0,7	0,7	-7,3
26.01.2026	2,921	0,003	180,44	178,66	0	175,08	175,15	-0,07	24	0	0	82,8	66,1	16,68	0,7	0,7	-4,4
27.01.2026	2,957	0,004	183,32	181,55	0	177,89	177,96	-0,07	24	0	0	82,9	66,3	16,62	0,7	0,7	-3,8
28.01.2026	2,905	0,003	178,05	176,3	0	172,77	172,83	-0,06	24	0	0	82,8	65,9	16,82	0,7	0,7	-6
29.01.2026	3,135	0,007	174,93	172,93	0	169,28	169,26	0,02	24	0	0	87,1	68,6	18,48	0,7	0,7	-9,7
30.01.2026	3,119	0,007	169,65	167,68	0	164,11	164,1	0,01	24	0	0	87,7	68,7	18,98	0,7	0,7	-12,4
31.01.2026	3,17	0,007	167,64	165,54	0	162,05	162,03	0,02	24	0	0	88,6	69	19,52	0,7	0,7	-13,8
01.02.2026	3,245	0,004	162,66	160,52	0	157,15	157,13	0,02	24	0	0	89,2	68,6	20,6	0,7	0,7	-18,9
02.02.2026	3,33	0,009	164,79	162,48	0	159,02	158,91	0,11	24	0	0	91	70,1	20,86	0,7	0,7	-20,1
03.02.2026	3,409	0,009	172,07	169,71	0	166	165,91	0,09	24	0	0	91,2	70,8	20,46	0,7	0,7	-18
04.02.2026	3,394	0,01	173,49	171,15	0	167,4	167,28	0,12	24	0	0	91,1	70,9	20,18	0,7	0,7	-12,3
05.02.2026	3,284	0,013	180,76	178,54	0	174,7	174,6	0,1	24	0	0	88,9	70,1	18,73	0,7	0,7	-7,6
06.02.2026	3,098	0,007	184,27	182,32	0	178,53	178,54	-0,01	24	0	0	85,2	67,9	17,35	0,7	0,7	-3,2
07.02.2026	2,966	0,004	182,31	180,49	0	176,86	176,87	-0,01	24	0	0	83,2	66,5	16,76	0,7	0,7	-3,3
08.02.2026	3,025	0,003	179,95	178,08	0	174,45	174,49	-0,04	24	0	0	84,3	67	17,32	0,7	0,7	-4,9
09.02.2026	3,084	0,001	173,03	171,13	0	167,35	167,48	-0,13	24	0	0	87,4	69	18,46	0,7	0,7	-12,1
10.02.2026	3,091	0,007	175,46	173,54	0	169,77	169,84	-0,07	24	0	0	87,2	69	18,2	0,7	0,7	-12,4
11.02.2026	2,888	0,001	182,95	181,28	0	177,47	177,62	-0,15	24	0	0	83,1	66,8	16,31	0,7	0,7	-3,8
12.02.2026	2,738	0	182,99	181,49	0	177,9	178,13	-0,23	24	0	0	79,8	64,3	15,45	0,7	0,7	-0,7
13.02.2026	2,724	0	182,32	180,82	0	177,14	177,34	-0,2	24	0	0	80,7	65,3	15,42	0,7	0,7	-1,2
14.02.2026	2,932	0,001	180,66	178,88	0	175,11	175,19	-0,08	24	0	0	84,5	67,8	16,75	0,7	0,7	-6,7
15.02.2026	3,174	0,001	177,98	175,99	0	172,03	172,12	-0,09	24	0	0	88,7	70,2	18,45	0,7	0,7	-11,2
16.02.2026	3,237	0,003	175,47	173,41	0	169,29	169,42	-0,13	24	0	0	91	71,9	19,11	0,7	0,7	-
17.02.2026	3,192	0,003	175,67	173,64	0	169,64	169,71	-0,07	24	0	0	89,8	71	18,78	0,7	0,7	-
Итого:	77,113	0	4414,2	4365,57	0	4273,08	4274,03	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,113																

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	1812,691	181726,63	180649,36	0	177465,29	177435,52
17.02.2026	1889,804	186140,83	185014,93	0	181738,37	181709,55

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛΟΣЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

19.02.2026 7:59:18