

#282593#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 2-4, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 3969
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104316
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,024	0	179,96	178,15	0	174,28	174,44	-0,16	24	0	0	85,6	68,2	17,39	0,7	0,7	-
19.02.2026	2,856	0,002	181	179,4	0	175,71	175,86	-0,15	24	0	0	82,1	65,8	16,27	0,7	0,7	-
20.02.2026	2,847	0	182,63	181,03	0	177,34	177,51	-0,17	24	0	0	81,6	65,5	16,09	0,7	0,7	-
21.02.2026	2,815	0,002	180,71	179,18	0	175,58	175,77	-0,19	24	0	0	80,9	64,8	16,08	0,7	0,7	-
22.02.2026	2,633	0	185,35	183,96	0	180,48	180,67	-0,19	24	0	0	77,3	62,7	14,65	0,7	0,7	-
23.02.2026	2,563	0,002	184,37	183,04	0	179,68	179,85	-0,17	24	0	0	76,1	61,8	14,31	0,7	0,7	-
24.02.2026	2,515	0	182,87	181,62	0	178,24	178,51	-0,27	24	0	0	75,7	61,5	14,18	0,7	0,7	-
25.02.2026	2,585	0	182,36	181,01	0	177,6	177,78	-0,18	24	0	0	77,2	62,6	14,6	0,7	0,7	-
26.02.2026	2,544	0	182,03	180,74	0	177,41	177,59	-0,18	24	0	0	76	61,6	14,39	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,351	0	185,96	184,85	0	181,58	181,82	-0,24	24	0	0	72,8	59,8	13,01	0,7	0,7	-
28.02.2026	2,347	0	190,88	189,74	0	186,39	186,61	-0,22	24	0	0	72,8	60,2	12,65	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,36	0	186,81	185,66	0	182,44	182,64	-0,2	24	0	0	72,6	59,6	13	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,296	0	185,16	184,06	0	180,8	181	-0,2	24	0	0	72,8	60,1	12,75	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,295	0	190,37	189,26	0	185,9	186,09	-0,19	24	0	0	72,8	60,4	12,39	0,7	0,7	-
04.03.2026	2,312	0	185,72	184,66	0	181,34	181,62	-0,28	24	0	0	72,8	60	12,83	0,7	0,7	-
05.03.2026	2,334	0	183,3	182,2	0	179,01	179,25	-0,24	24	0	0	72,7	59,5	13,13	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,34	0	184,24	183,16	0	179,84	180,11	-0,27	24	0	0	73,2	60,2	13,09	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,363	0	189,09	187,95	0	184,62	184,82	-0,2	24	0	0	73	60,2	12,86	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,339	-0,001	193,65	192,54	0	189,07	189,3	-0,23	24	0	0	73	60,6	12,43	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,334	0,001	195,05	193,94	0	190,41	190,67	-0,26	24	0	0	73	60,6	12,34	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,252	0	199,58	198,55	0	194,87	195,11	-0,24	24	0	0	72,9	61,3	11,62	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,313	0	201,98	200,96	0	197,22	197,54	-0,32	24	0	0	72,8	61	11,81	0,7	0,7	-
12.03.2026	2,264	0	200,13	198,91	0	195,4	195,53	-0,13	24	0	0	72,9	61,3	11,62	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,274	0	200,25	199,15	0	195,58	195,79	-0,21	24	0	0	72,3	60,6	11,69	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,286	0	205,61	204,4	0	200,82	200,93	-0,11	24	0	0	72,4	61	11,41	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,287	0,006	201,42	200,09	0	196,76	196,72	0,04	24	0	0	72,3	60,7	11,6	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,281	0,002	195,76	194,51	0	191,14	191,22	-0,08	24	0	0	72,6	60,6	11,96	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,154	0	190,5	189,58	0	186,18	186,52	-0,34	24	0	0	71,2	59,5	11,66	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,235	-0,001	188,43	187,55	0	184,1	184,49	-0,39	24	0	0	71,6	59,4	12,25	0,7	0,7	-
Итого:	70,399	0	5495,17	5459,85	0	5359,79	5365,76	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,399																

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	1889,804	186140,83	185014,93	0	181738,37	181709,55
18.03.2026	1960,203	191636	190474,78	0	187098,16	187075,31

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:09:08