

#130402#



Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00104316	Показания прибора, Гкал 23.05.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.04.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1452,353	1421,725	30.628

Подпись исполнителя _____



#130401#

Отчёт за период с 23.04.2025 по 23.05.2025.

Номер абонента

13

Порядковый номер

0

Тип теплосчётчика

ВКТ-7

Заводской номер

00104316

Номер системы

1

Отчёт сформирован

29.05.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.04.2025	-	0,909	0,004	204,77	204,35	0	200,16	200,26	-0,1	24	0	0	71,1	66,5	4,56	0,7	0,7
25.04.2025	-	0,782	0	198,41	198,14	0	193,96	194,15	-0,19	24	0	0	70,9	66,8	4,09	0,7	0,7
26.04.2025	-	0,768	0,001	198,46	198,15	0	193,98	194,16	-0,18	24	0	0	71,1	67,1	4,01	0,7	0,7
27.04.2025	-	0,8	-0,001	198,32	198,06	0	193,89	194,08	-0,19	24	0	0	70,9	66,8	4,18	0,7	0,7
28.04.2025	-	0,802	0,002	203,86	203,56	0	199,3	199,45	-0,15	24	0	0	70,9	66,9	4,07	0,7	0,7
29.04.2025	-	0,802	0,002	206,68	206,33	0	202	202,13	-0,13	24	0	0	71,1	67,1	4	0,7	0,7
30.04.2025	-	0,778	0,001	207,66	207,34	0	202,95	203,11	-0,16	24	0	0	71,2	67,4	3,89	0,7	0,7
01.05.2025	-	0,743	-0,001	208,95	208,87	0	204,25	204,58	-0,33	24	0	0	71,2	67,5	3,72	0,7	0,7
02.05.2025	-	0,737	-0,006	208,28	208,33	0	203,61	204,09	-0,48	24	0	0	70,9	67,2	3,76	0,7	0,7
03.05.2025	-	0,66	-0,002	190,46	190,38	0	186,32	186,65	-0,33	24	0	0	69,6	65,9	3,63	0,7	0,7
04.05.2025	-	0,775	0,001	207,81	207,45	0	203,08	203,21	-0,13	24	0	0	71,2	67,4	3,86	0,7	0,7
05.05.2025	-	0,787	0	204,26	203,94	0	199,65	199,8	-0,15	24	0	0	71	67	3,99	0,7	0,7
06.05.2025	-	0,752	0,003	206,69	206,34	0	202,4	202,51	-0,11	24	0	0	67,9	64,2	3,76	0,7	0,7
07.05.2025	-	0,755	0,001	194,47	194,18	0	190,18	190,31	-0,13	24	0	0	70,2	66,2	4,02	0,7	0,7
08.05.2025	-	0,777	0,001	199,21	198,89	0	194,71	194,85	-0,14	24	0	0	71,1	67,1	4,04	0,7	0,7
09.05.2025	-	0,787	0,001	199,31	198,96	0	194,84	194,95	-0,11	24	0	0	71,1	67	4,08	0,7	0,7
10.05.2025	-	0,765	0,002	200,5	200,1	0	195,97	196	-0,03	24	0	0	71,2	67,3	3,91	0,7	0,7
11.05.2025	-	1,056	0,003	198,87	198,3	0	194,4	194,49	-0,09	24	0	0	70,7	65,3	5,44	0,7	0,7
12.05.2025	-	1,393	0,008	195,01	194,17	0	190,62	190,59	0,03	24	0	0	71,1	63,8	7,3	0,7	0,7
13.05.2025	-	1,383	0,006	192,21	191,39	0	187,88	187,89	-0,01	24	0	0	70,9	63,5	7,37	0,7	0,7
14.05.2025	-	1,4	0,01	182,63	181,74	0	178,53	178,45	0,08	24	0	0	70,8	63	7,82	0,7	0,7
15.05.2025	-	1,419	0,017	184,83	183,83	0	180,73	180,54	0,19	24	0	0	70,3	62,5	7,79	0,7	0,7
16.05.2025	-	1,402	0,01	187,48	186,57	0	183,32	183,22	0,1	24	0	0	70,4	62,8	7,61	0,7	0,7
17.05.2025	-	1,449	0,016	192,39	191,38	0	188,08	187,87	0,21	24	0	0	70,9	63,2	7,64	0,7	0,7
18.05.2025	-	1,426	0,009	193,21	192,31	0	188,84	188,78	0,06	24	0	0	71	63,5	7,52	0,7	0,7
19.05.2025	-	1,402	0,005	195,16	194,39	0	190,82	190,87	-0,05	24	0	0	70,6	63,2	7,37	0,7	0,7
20.05.2025	-	1,404	0	205,78	205,15	0	201,06	201,29	-0,23	24	0	0	71,4	64,4	7,04	0,7	0,7
21.05.2025	-	1,304	0,008	205,95	205,22	0	201,32	201,31	0,01	24	0	0	71,1	64,6	6,48	0,7	0,7
22.05.2025	-	1,268	0,009	226,72	225,97	0	221,61	221,57	0,04	24	0	0	71,2	65,5	5,71	0,7	0,7
23.05.2025	-	1,143	0,004	226,57	225,9	0	221,46	221,49	-0,03	24	0	0	71	65,8	5,16	0,7	0,7
Итого:	-	30,628	0,114	6024,91	6009,69	0	5889,92	5892,65	-2,73	720	0	-	70,8	65,55	5,26	0,7	0,7

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.04.2025	1421,725	129450,12	128539,44	0	126425,88	126330,28
23.05.2025	1452,353	135475,03	134549,13	0	132315,8	132222,93

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения