

#133018#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.05.2025 по 23.06.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00104316	Показания прибора, Гкал 23.06.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.05.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1471,81	1452,353	19.457

Подпись исполнителя



#133017#

Отчёт за период с 23.05.2025 по 23.06.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 0
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104316
Номер системы 1
Отчёт сформирован 26.06.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNар, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.05.2025	-	1,123	0,003	229,22	228,56	0	224,01	224,03	-0,02	24	0	0	71,2	66,2	5,01	0,7	0,7
25.05.2025	-	0,938	0,005	231,07	230,55	0	225,86	225,89	-0,03	24	0	0	71,2	67	4,16	0,7	0,7
26.05.2025	-	0,732	0	240,15	239,81	0	234,76	234,86	-0,1	24	0	0	71,1	67,9	3,14	0,7	0,7
27.05.2025	-	0,701	0,006	252,94	252,6	0	247,31	247,37	-0,06	24	0	0	70,7	67,9	2,84	0,7	0,7
28.05.2025	-	0,707	-0,001	228,07	227,92	0	222,94	223,22	-0,28	24	0	0	71	67,8	3,24	0,7	0,7
29.05.2025	-	0,709	-0,001	210,45	210,28	0	205,71	206	-0,29	24	0	0	70,8	67,3	3,53	0,7	0,7
30.05.2025	-	0,664	-0,002	206,97	206,87	0	202,35	202,64	-0,29	24	0	0	70,6	67,2	3,36	0,7	0,7
31.05.2025	-	0,631	0,009	199,05	198,61	0	194,82	194,76	0,06	24	0	0	68,7	65,4	3,22	0,7	0,7
01.06.2025	-	0,677	0,003	209,87	209,53	0	205,14	205,24	-0,1	24	0	0	70,8	67,5	3,32	0,7	0,7
02.06.2025	-	0,671	0,001	216,59	216,32	0	211,73	211,83	-0,1	24	0	0	71	67,8	3,2	0,7	0,7
03.06.2025	-	0,688	0,003	231,86	231,56	0	226,66	226,76	-0,1	24	0	0	70,8	67,8	3,05	0,7	0,7
04.06.2025	-	0,667	0	219,9	219,72	0	215	215,19	-0,19	24	0	0	70,7	67,6	3,15	0,7	0,7
05.06.2025	-	0,632	0	207,39	207,21	0	202,73	202,96	-0,23	24	0	0	70,8	67,6	3,18	0,7	0,7
06.06.2025	-	0,64	0,016	208,53	207,98	0	203,87	203,64	0,23	24	0	0	70,9	67,9	3,07	0,7	0,7
07.06.2025	-	0,69	0,01	211,16	210,65	0	206,42	206,32	0,1	24	0	0	71	67,7	3,32	0,7	0,7
08.06.2025	-	0,645	0,005	210,01	209,66	0	205,34	205,36	-0,02	24	0	0	70,6	67,4	3,14	0,7	0,7
09.06.2025	-	0,206	0,001	86,25	86,47	0	84,38	84,73	-0,35	24	0	0	69,9	67,4	2,52	0,7	0,7
10.06.2025	-	0,116	-0,002	18,07	18,48	0	17,85	18,33	-0,48	24	0	0	51,3	44,8	6,45	0,7	0,7
11.06.2025	-	0,51	0	72,71	72,69	0	71,27	71,51	-0,24	24	0	0	66,6	59,2	7,33	0,7	0,7
12.06.2025	-	0,479	0	71,47	71,49	0	70,03	70,31	-0,28	24	0	0	67,2	60,1	7,06	0,7	0,7
13.06.2025	-	0,568	-0,006	113,88	114,04	0	111,41	111,86	-0,45	24	0	0	69,9	64,6	5,31	0,7	0,7
14.06.2025	-	0,574	-0,014	147,01	147,32	0	143,69	144,31	-0,62	24	0	0	71,2	67	4,25	0,7	0,7
15.06.2025	-	0,635	-0,004	152,27	152,31	0	148,85	149,25	-0,4	24	0	0	71,2	66,8	4,41	0,7	0,7
16.06.2025	-	0,591	0,001	155,06	154,82	0	151,55	151,66	-0,11	24	0	0	71,2	67,3	3,94	0,7	0,7
17.06.2025	-	0,655	0,003	157,25	156,93	0	153,71	153,77	-0,06	24	0	0	71,2	66,9	4,29	0,7	0,7
18.06.2025	-	0,582	-0,002	159,52	159,48	0	155,91	156,25	-0,34	24	0	0	71,3	67,4	3,86	0,7	0,7
19.06.2025	-	0,61	-0,001	157,13	157,08	0	153,58	153,93	-0,35	24	0	0	71	66,9	4,1	0,7	0,7
20.06.2025	-	0,604	0	158,31	158,27	0	154,74	155,06	-0,32	24	0	0	71,3	67,2	4,02	0,7	0,7
21.06.2025	-	0,6	0	160,07	160	0	156,45	156,72	-0,27	24	0	0	71,3	67,4	3,94	0,7	0,7
22.06.2025	-	0,601	0	159,59	159,51	0	155,98	156,24	-0,26	24	0	0	71,3	67,3	3,94	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,611	-0,001	158,12	158,05	0	154,54	154,85	-0,31	24	0	0	71,1	67	4,07	0,7	0,7
Итого:	-	19,457	0,032	5439,94	5434,77	0	5318,59	5324,85	-6,26	744	0	-	69,96	65,98	3,98	0,7	0,7

Общее время работы системы 744 час.

Период нормальной работы системы 744 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т
23.05.2025	1452,353	135475,03	134549,13	0	132315,8	132222,93
23.06.2025	1471,81	140914,97	139983,9	0	127634,39	137547,78

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения