

#142070#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13
3969
ВКТ-7
00104316
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,623	-0,002	159,07	159,01	0	155,49	155,81	-0,32	24	0	0	71,2	67,1	4,12	0,7	0,7	-
25.06.2025	0,614	-0,001	151,57	151,5	0	148,19	148,48	-0,29	24	0	0	70,8	66,6	4,25	0,7	0,7	-
26.06.2025	0,6	0	152,27	152,23	0	148,83	149,14	-0,31	24	0	0	71,1	67	4,14	0,7	0,7	-
27.06.2025	0,605	-0,001	152,22	152,14	0	148,75	149,05	-0,3	24	0	0	71,2	67	4,17	0,7	0,7	-
28.06.2025	0,561	0	141,26	141,18	0	138,06	138,32	-0,26	24	0	0	71,2	67	4,15	0,7	0,7	-
29.06.2025	0,624	0	153,8	153,73	0	150,32	150,63	-0,31	24	0	0	71,1	66,8	4,28	0,7	0,7	-
30.06.2025	0,609	0	153,59	153,54	0	150,11	150,43	-0,32	24	0	0	71,1	66,9	4,2	0,7	0,7	-
01.07.2025	0,604	-0,001	152,18	152,07	0	148,76	149,01	-0,25	24	0	0	70,9	66,8	4,17	0,7	0,7	-
02.07.2025	0,576	-0,001	155,25	155,11	0	151,72	151,92	-0,2	24	0	0	71,2	67,4	3,86	0,7	0,7	-
03.07.2025	0,61	0,001	155,58	155,39	0	152,05	152,23	-0,18	24	0	0	71,2	67,1	4,09	0,7	0,7	-
04.07.2025	0,623	0	154,99	154,81	0	151,48	151,66	-0,18	24	0	0	71,2	67,1	4,17	0,7	0,7	-
05.07.2025	0,617	0,001	156,64	156,47	0	153,08	153,27	-0,19	24	0	0	71,2	67,1	4,1	0,7	0,7	-
06.07.2025	0,586	0,003	156,99	156,83	0	153,44	153,62	-0,18	24	0	0	71,2	67,3	3,88	0,7	0,7	-
07.07.2025	0,583	0,001	157,85	157,67	0	154,25	154,45	-0,2	24	0	0	71,2	67,4	3,86	0,7	0,7	-
08.07.2025	0,586	-0,001	160,27	160,11	0	156,65	156,84	-0,19	24	0	0	71,3	67,5	3,81	0,7	0,7	-
09.07.2025	0,584	0,001	157,37	157,22	0	153,85	154	-0,15	24	0	0	71,3	67,4	3,85	0,7	0,7	-
10.07.2025	0,59	0	158,13	157,98	0	154,58	154,76	-0,18	24	0	0	71,2	67,3	3,88	0,7	0,7	-
11.07.2025	0,589	0,003	158,84	158,69	0	155,29	155,47	-0,18	24	0	0	71	67,2	3,85	0,7	0,7	-
12.07.2025	0,582	0	159,61	159,44	0	156,01	156,2	-0,19	24	0	0	71,3	67,4	3,81	0,7	0,7	-
13.07.2025	0,599	0	160,52	160,31	0	156,89	157,05	-0,16	24	0	0	71,2	67,4	3,87	0,7	0,7	-
14.07.2025	0,575	0,001	159,51	159,34	0	155,88	156,1	-0,22	24	0	0	71,2	67,4	3,75	0,7	0,7	-
15.07.2025	0,578	0	160,54	160,36	0	156,91	157,06	-0,15	24	0	0	71,1	67,4	3,73	0,7	0,7	-
16.07.2025	0,606	0,001	147,83	147,67	0	144,53	144,69	-0,16	24	0	0	71,1	66,8	4,25	0,7	0,7	-
17.07.2025	0,598	0	151,88	151,71	0	148,44	148,61	-0,17	24	0	0	71,1	67	4,1	0,7	0,7	-
18.07.2025	0,62	0,003	149,24	149	0	145,88	146	-0,12	24	0	0	71	66,7	4,29	0,7	0,7	-
19.07.2025	0,577	0,002	145,02	144,79	0	141,73	141,88	-0,15	24	0	0	71,1	67	4,13	0,7	0,7	-
20.07.2025	0,568	0,001	148,48	148,28	0	145,11	145,27	-0,16	24	0	0	71,2	67,2	3,97	0,7	0,7	-
21.07.2025	0,567	0,001	149,3	149,11	0	145,91	146,08	-0,17	24	0	0	71,2	67,3	3,96	0,7	0,7	-
22.07.2025	0,564	0,001	150,61	150,41	0	147,25	147,34	-0,09	24	0	0	71	67,1	3,87	0,7	0,7	-
23.07.2025	0,578	0,001	154,5	154,3	0	151,03	151,16	-0,13	24	0	0	71,2	67,3	3,88	0,7	0,7	-
Итого:	17,796	0	4624,91	4620,4	0	4520,47	4526,53	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	17,796																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2025	1471,81	140914,97	139983,9	0	137634,39	137547,78
23.07.2025	1489,606	145539,88	144604,3	0	142154,86	142074,31

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.07.2025 13:42:19