

#144936#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологический пер. 2-4, Калининград

13

3969

ВКТ-7

00104316

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,587	0	155,44	155,29	0	151,95	152,13	-0,18	24	0	0	71,1	67,2	3,92	0,7	0,7	-
25.07.2025	0,566	0	138,67	138,56	0	135,56	135,79	-0,23	24	0	0	71	66,8	4,29	0,7	0,7	-
26.07.2025	0,545	-0,001	139,83	139,76	0	136,68	136,94	-0,26	24	0	0	71,2	67,1	4,11	0,7	0,7	-
27.07.2025	0,566	0,001	139,99	139,91	0	136,82	137,11	-0,29	24	0	0	71,1	66,9	4,25	0,7	0,7	-
28.07.2025	0,469	0,001	111,35	111,24	0	108,87	109	-0,13	24	0	0	71	66,6	4,37	0,7	0,7	-
29.07.2025	0,6	-0,003	188,1	188,05	0	183,92	184,23	-0,31	24	0	0	70,6	67,2	3,36	0,7	0,7	-
30.07.2025	0,621	-0,005	248,21	248,31	0	242,64	243,1	-0,46	24	0	0	70,9	68,3	2,65	0,7	0,7	-
31.07.2025	0,61	0,012	225,8	225,41	0	220,67	220,67	0	24	0	0	71,3	68,5	2,76	0,7	0,7	-
01.08.2025	0,652	0,012	226,59	226,05	0	221,49	221,38	0,11	24	0	0	70,9	68	2,92	0,7	0,7	-
02.08.2025	0,622	0,002	223,63	223,5	0	218,58	218,81	-0,23	24	0	0	71,1	68,2	2,9	0,7	0,7	-
03.08.2025	0,621	0	223,82	223,73	0	218,86	219,15	-0,29	24	0	0	70,4	67,5	2,9	0,7	0,7	-
04.08.2025	0,638	0	224,29	224,25	0	219,22	219,56	-0,34	24	0	0	71,2	68,2	3	0,7	0,7	-
05.08.2025	0,634	-0,003	222,35	222,39	0	217,3	217,73	-0,43	24	0	0	71,2	68,2	3,03	0,7	0,7	-
06.08.2025	0,656	-0,001	223,1	222,91	0	218,06	218,31	-0,25	24	0	0	71	67,9	3,08	0,7	0,7	-
07.08.2025	0,648	-0,002	224,36	224,35	0	219,25	219,64	-0,39	24	0	0	71,4	68,4	3,06	0,7	0,7	-
08.08.2025	0,603	-0,002	227,06	227,04	0	221,92	222,26	-0,34	24	0	0	71,2	68,4	2,79	0,7	0,7	-
09.08.2025	0,591	-0,001	227,97	227,94	0	222,78	223,09	-0,31	24	0	0	71,5	68,8	2,73	0,7	0,7	-
10.08.2025	0,637	0	226,96	226,87	0	221,86	222,13	-0,27	24	0	0	71	68	2,93	0,7	0,7	-
11.08.2025	0,661	0	226,83	226,63	0	221,7	221,91	-0,21	24	0	0	71,3	68,2	3,02	0,7	0,7	-
12.08.2025	0,588	-0,001	172,41	172,32	0	168,55	168,8	-0,25	24	0	0	70,8	67,3	3,57	0,7	0,7	-
13.08.2025	0,558	0	138,01	137,94	0	134,88	135,13	-0,25	24	0	0	71,3	67,1	4,24	0,7	0,7	-
14.08.2025	0,5	0	113,76	113,69	0	111,17	111,42	-0,25	24	0	0	71,1	66,4	4,62	0,7	0,7	-
15.08.2025	0,518	-0,001	136,22	136,27	0	133,1	133,46	-0,36	24	0	0	71,6	67,6	4,03	0,7	0,7	-
16.08.2025	0,521	-0,001	134,05	134,05	0	131	131,31	-0,31	24	0	0	71,4	67,3	4,11	0,7	0,7	-
17.08.2025	0,548	0	133,18	133,14	0	130,16	130,43	-0,27	24	0	0	71,3	67	4,31	0,7	0,7	-
18.08.2025	0,551	0	134,78	134,75	0	131,7	132	-0,3	24	0	0	71,5	67,2	4,32	0,7	0,7	-
19.08.2025	0,551	-0,001	136,76	136,77	0	133,64	133,97	-0,33	24	0	0	71,6	67,4	4,26	0,7	0,7	-
20.08.2025	0,546	-0,004	129,59	129,71	0	126,61	127,08	-0,47	24	0	0	71,4	66,9	4,53	0,7	0,7	-
21.08.2025	0,539	-0,01	128,99	129,23	0	126,07	126,62	-0,55	24	0	0	71,4	66,9	4,52	0,7	0,7	-
22.08.2025	0,548	-0,013	126,44	126,75	0	123,58	124,22	-0,64	24	0	0	71,4	66,6	4,73	0,7	0,7	-
23.08.2025	0,538	-0,012	126,29	126,58	0	123,47	124,06	-0,59	24	0	0	71,1	66,5	4,65	0,7	0,7	-
Итого:	18,033	0	5434,83	5433,39	0	5312,06	5321,44	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,033																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	1489,606	145539,88	144604,3	0	142154,86	142074,31
23.08.2025	1507,639	150974,71	150037,69	0	147466,92	147395,75

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.08.2025 7:46:06