

#148389#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13
3969
ВКТ-7
00104316
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,549	-0,011	123,32	123,58	0	120,56	121,14	-0,58	24	0	0	70,9	66,1	4,83	0,7	0,7	-
25.08.2025	0,53	-0,008	114,93	115,16	0	112,45	112,98	-0,53	24	0	0	69,8	64,8	4,99	0,7	0,7	-
26.08.2025	0,265	-0,003	115,84	116	0	114,27	114,55	-0,28	24	0	0	52,1	49,7	2,44	0,7	0,7	-
27.08.2025	0,588	-0,006	180,52	180,55	0	176,81	177,21	-0,4	24	0	0	67,3	63,9	3,46	0,7	0,7	-
28.08.2025	0,585	-0,003	198,71	198,83	0	194,18	194,64	-0,46	24	0	0	71,5	68,3	3,15	0,7	0,7	-
29.08.2025	0,605	-0,012	202,85	203,09	0	198,23	198,83	-0,6	24	0	0	71,6	68,4	3,23	0,7	0,7	-
30.08.2025	0,595	-0,013	204,17	204,4	0	199,56	200,19	-0,63	24	0	0	70,9	67,7	3,15	0,7	0,7	-
31.08.2025	0,6	-0,004	203,6	203,68	0	199,02	199,45	-0,43	24	0	0	71	67,8	3,14	0,7	0,7	-
01.09.2025	0,611	0,007	200,24	199,92	0	195,7	195,76	-0,06	24	0	0	71,2	68	3,14	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,592	0,005	200,93	200,6	0	196,4	196,43	-0,03	24	0	0	71	68	3,01	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,553	0	200,24	200,1	0	195,73	195,94	-0,21	24	0	0	70,9	68	2,89	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,577	0,001	202,56	202,4	0	198,04	198,21	-0,17	24	0	0	70,7	67,8	2,97	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,621	0,003	221,71	221,43	0	216,69	216,8	-0,11	24	0	0	71,2	68,3	2,9	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,654	0,003	222,28	221,97	0	217,22	217,33	-0,11	24	0	0	71,2	68,2	3,04	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,703	0,011	221,8	221,34	0	216,81	216,73	0,08	24	0	0	71	67,8	3,22	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,68	0,011	230,56	230,07	0	225,36	225,25	0,11	24	0	0	71,1	68,2	2,99	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,671	0,004	221,38	221,06	0	216,34	216,43	-0,09	24	0	0	71,3	68,2	3,13	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,665	0,001	220,58	220,4	0	215,54	215,78	-0,24	24	0	0	71,3	68,2	3,15	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,658	0,001	220,94	220,7	0	215,99	216,1	-0,11	24	0	0	70,9	67,9	3,08	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,682	0,003	220,59	220,31	0	215,58	215,69	-0,11	24	0	0	71,3	68,1	3,2	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,686	0,017	222,16	221,52	0	217,14	216,91	0,23	24	0	0	71,2	68,1	3,1	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,698	0,024	221,51	220,77	0	216,54	216,15	0,39	24	0	0	71,2	68	3,12	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,689	0,021	202,97	202,25	0	198,35	198,01	0,34	24	0	0	71,5	68,1	3,38	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,643	0,013	167,96	167,37	0	164,06	163,9	0,16	24	0	0	72	68,2	3,87	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,683	0,009	168,39	167,83	0	164,46	164,37	0,09	24	0	0	72,2	68,1	4,12	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,718	0,018	212,78	212,1	0	207,83	207,58	0,25	24	0	0	72,5	69,1	3,39	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,698	0,011	221,32	220,81	0	216,19	216,1	0,09	24	0	0	72,2	69	3,2	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,7	0,01	217,88	217,39	0	212,84	212,73	0,11	24	0	0	72,3	69	3,26	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,694	0,015	218,92	218,33	0	213,81	213,63	0,18	24	0	0	72,4	69,2	3,19	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,69	0,018	218,51	217,85	0	213,41	213,18	0,23	24	0	0	72,4	69,3	3,16	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,699	0,015	216,76	216,15	0	211,73	211,55	0,18	24	0	0	72,2	69	3,26	0,7	0,7	-
Итого:	19,582	0	6216,91	6207,96	0	6076,84	6079,55	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,582																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	1507,639	150974,71	150037,69	0	147466,92	147395,75
23.09.2025	1527,221	157191,62	156245,65	0	153543,76	153475,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 7:38:41