

#165892#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13
3969
ВКТ-7
00104316
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,194	-0,001	211,25	210,45	0	206,41	206,86	-0,45	24	0	0	71,8	61,1	10,74	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,244	-0,001	210,29	209,36	0	205,46	205,81	-0,35	24	0	0	71,9	60,9	11	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,317	-0,004	217,51	216,6	0	212,51	212,95	-0,44	25	0	0	71,7	60,7	11,02	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,207	-0,007	207,34	206,57	0	202,56	203,12	-0,56	24	0	0	71,9	60,9	11,05	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,237	-0,005	209,58	208,8	0	204,75	205,25	-0,5	24	0	0	71,8	60,8	11,05	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,238	-0,006	208,48	207,75	0	203,63	204,19	-0,56	24	0	0	72,1	61	11,13	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,255	-0,007	208,97	208,23	0	204,18	204,72	-0,54	24	0	0	71,8	60,7	11,18	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,243	-0,014	206,99	206,34	0	202,23	202,88	-0,65	24	0	0	71,9	60,7	11,24	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,244	-0,016	204,7	204,11	0	199,96	200,67	-0,71	24	0	0	72,1	60,7	11,41	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,223	-0,016	207,8	207,15	0	202,97	203,65	-0,68	24	0	0	72,2	61	11,13	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,213	-0,005	209,85	209,04	0	204,96	205,42	-0,46	24	0	0	72,2	61,3	10,91	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,291	-0,006	209,25	208,47	0	204,42	204,94	-0,52	24	0	0	72,1	60,7	11,33	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,288	-0,007	211,3	210,44	0	206,38	206,84	-0,46	24	0	0	72,4	61,2	11,19	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,258	-0,001	211,88	210,96	0	206,97	207,33	-0,36	24	0	0	72,2	61,2	10,99	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,27	-0,003	209,43	208,52	0	204,53	204,96	-0,43	24	0	0	72,4	61,2	11,2	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,29	0	206,07	204,98	0	201,28	201,53	-0,25	24	0	0	72,2	60,8	11,45	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,302	-0,001	204,59	203,58	0	199,9	200,16	-0,26	24	0	0	72	60,4	11,58	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,294	0	205,83	204,81	0	201,07	201,4	-0,33	24	0	0	72	60,5	11,5	0,7	0,7	-
11.11.2025	2,286	-0,003	205,73	204,74	0	200,96	201,31	-0,35	24	0	0	72,1	60,7	11,47	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,266	-0,001	202,82	201,88	0	198,17	198,52	-0,35	24	0	0	71,8	60,3	11,52	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,263	-0,001	204,38	203,42	0	199,7	200,03	-0,33	24	0	0	71,8	60,4	11,42	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,158	-0,001	199,87	198,94	0	195,24	195,57	-0,33	24	0	0	72	60,8	11,14	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,235	-0,001	201,38	200,47	0	196,67	197,07	-0,4	24	0	0	72,5	61	11,48	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,496	-0,001	198,31	197,15	0	193,25	193,6	-0,35	24	0	0	76,2	63,2	13	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,41	-0,001	198,44	197,39	0	193,57	193,95	-0,38	24	0	0	74,4	61,8	12,56	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,317	0	193,6	192,63	0	189,03	189,39	-0,36	24	0	0	72,8	60,4	12,36	0,7	0,7	-
19.11.2025	2,368	-0,001	194,92	193,87	0	190,23	190,57	-0,34	24	0	0	73,7	61,1	12,55	0,7	0,7	-
20.11.2025	2,475	0,021	192,21	190,5	0	187,42	187,13	0,29	24	0	0	75,3	62,2	13,12	0,7	0,7	-
21.11.2025	2,475	0,015	193,64	191,95	0	188,85	188,64	0,21	24	0	0	74,6	61,6	13,05	0,7	0,7	-
22.11.2025	2,449	0,002	192,03	190,68	0	187,25	187,32	-0,07	24	0	0	75	62	13,09	0,7	0,7	-
23.11.2025	2,728	0,004	191,78	190,21	0	186,45	186,52	-0,07	24	0	0	79,9	65,3	14,62	0,7	0,7	-
Итого:	71,534	0	6330,22	6299,99	0	6180,96	6192,3	0	745	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	71,534																

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

745

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	1578,236	163902,35	162936,21	0	160100,09	160040,98
23.11.2025	1649,77	170232,57	169236,2	0	166281,05	166233,28

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:52:10