

#189979#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 2-4, Калининград
13
3969
ВКТ-7
00104316
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,727	0,003	191,83	190,25	0	186,41	186,51	-0,1	24	0	0	80,6	65,9	14,65	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	2,649	0,002	192,5	190,99	0	187,3	187,39	-0,09	24	0	0	78,5	64,4	14,16	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	2,644	0,003	189,3	187,81	0	184,27	184,36	-0,09	24	0	0	77,9	63,6	14,38	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	2,578	0,001	186,95	185,59	0	182,1	182,24	-0,14	24	0	0	77	62,9	14,18	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	2,574	0,001	187,42	186,12	0	182,58	182,84	-0,26	24	0	0	76,5	62,3	14,16	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	2,555	0	186,35	185,08	0	181,54	181,79	-0,25	24	0	0	76,6	62,4	14,14	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	2,591	0	185,08	183,77	0	180,28	180,54	-0,26	24	0	0	76,6	62,2	14,44	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	2,547	-0,001	187,31	186,08	0	182,61	182,85	-0,24	24	0	0	75,7	61,7	14,03	0,7	0,7	-
02.12.2025	2,59	0	186,29	184,98	0	181,38	181,63	-0,25	24	0	0	77,4	63	14,35	0,7	0,7	-
03.12.2025	2,406	-0,004	186,85	185,89	0	182,33	182,76	-0,43	24	0	0	73,6	60,3	13,32	0,7	0,7	-
04.12.2025	2,378	-0,006	190,02	189,1	0	185,49	185,97	-0,48	24	0	0	73	60,1	12,95	0,7	0,7	-
05.12.2025	2,403	-0,002	193,86	192,84	0	189,29	189,64	-0,35	24	0	0	73	60,2	12,78	0,7	0,7	-
06.12.2025	2,37	-0,001	196,64	195,68	0	192	192,41	-0,41	24	0	0	72,9	60,4	12,44	0,7	0,7	-
07.12.2025	2,362	-0,003	192,25	191,34	0	187,7	188,17	-0,47	24	0	0	72,8	60,1	12,7	0,7	0,7	-
08.12.2025	2,362	-0,006	195,23	194,4	0	190,62	191,17	-0,55	24	0	0	72,9	60,3	12,54	0,7	0,7	-
09.12.2025	2,343	-0,006	201,81	200,94	0	197,04	197,52	-0,48	24	0	0	72,9	60,9	12,03	0,7	0,7	-
10.12.2025	2,339	-0,003	202,87	201,9	0	198,04	198,47	-0,43	24	0	0	73,1	61,2	11,93	0,7	0,7	-
11.12.2025	2,316	-0,007	202,33	201,48	0	197,51	198,04	-0,53	24	0	0	72,8	61	11,86	0,7	0,7	-
12.12.2025	2,299	-0,009	200,8	200	0	196,07	196,6	-0,53	24	0	0	72,8	60,9	11,86	0,7	0,7	-
13.12.2025	2,314	-0,01	196,71	195,97	0	192,08	192,68	-0,6	24	0	0	72,7	60,5	12,21	0,7	0,7	-
14.12.2025	2,349	-0,01	198,73	197,94	0	194,04	194,6	-0,56	24	0	0	73	60,8	12,24	0,7	0,7	-
15.12.2025	2,256	-0,009	190,43	189,77	0	186,02	186,66	-0,64	24	0	0	71,9	59,6	12,29	0,7	0,7	-
16.12.2025	2,336	-0,013	191,81	191,08	0	187,27	187,92	-0,65	24	0	0	73,2	60,5	12,65	0,7	0,7	-
17.12.2025	2,45	-0,015	190,52	189,69	0	185,68	186,31	-0,63	24	0	0	75,7	62,4	13,36	0,7	0,7	-
18.12.2025	2,467	-0,011	190	189,16	0	185,22	185,83	-0,61	24	0	0	75,6	62,1	13,5	0,7	0,7	-
19.12.2025	2,332	-0,008	192,71	192,01	0	188,16	188,77	-0,61	24	0	0	73,2	60,7	12,56	0,7	0,7	-
20.12.2025	2,333	-0,011	196,15	195,44	0	191,56	192,18	-0,62	24	0	0	72,8	60,4	12,34	0,7	0,7	-
21.12.2025	2,354	-0,01	196,83	196,1	0	192,17	192,81	-0,64	24	0	0	72,9	60,5	12,42	0,7	0,7	-
22.12.2025	2,335	-0,009	196,32	195,58	0	191,65	192,26	-0,61	24	0	0	73,1	60,8	12,35	0,7	0,7	-
23.12.2025	2,576	-0,008	193,5	192,49	0	188,43	188,97	-0,54	24	0	0	77,3	63,4	13,82	0,7	0,7	-
Итого:	73,135	0	5789,4	5759,47	0	5646,84	5659,89	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	73,135																

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	1649,77	170232,57	169236,2	0	166281,05	166233,28
23.12.2025	1722,905	176021,97	174995,67	0	171927,89	171893,17

Подпись абонента
Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2025 7:21:39