

#282592#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Желябова 1-7, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4596
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123152
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,829	0	232,85	228,97	0	225,56	224,16	0	0	24	0	0	85,2	68,3	16,95	0,7	0,7	-
19.02.2026	3,562	0	238,75	234,77	0	231,82	230,07	0	0	24	0	0	81,9	66,6	15,35	0,7	0,7	-
20.02.2026	3,577	0	242,2	238,15	0	235,21	233,41	0	0	24	0	0	81,5	66,3	15,2	0,7	0,7	-
21.02.2026	3,555	0	238,24	234,25	0	231,48	229,72	0	0	24	0	0	80,7	65,4	15,34	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,327	0	246,32	242,25	0	239,86	237,84	0	0	24	0	0	77,1	63,3	13,86	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,203	0	244,88	240,95	0	238,64	236,65	0	0	24	0	0	75,9	62,5	13,42	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,187	0	243,19	239,25	0	237,09	235,04	0	0	24	0	0	75,5	62,1	13,44	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,282	0	241,54	237,35	0	235,23	233,04	0	0	24	0	0	77,1	63,2	13,93	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,176	0	241,45	237,57	0	235,34	233,38	0	0	24	0	0	75,8	62,3	13,49	0,7	0,7	-
27.02.2026	2,979	0	248,85	245,04	0	243	240,93	0	0	24	0	0	72,8	60,6	12,25	0,7	0,7	-
28.02.2026	3,001	0	255,85	252	0	249,82	247,7	0	0	24	0	0	72,9	60,9	12,01	0,7	0,7	-
01.03.2026	2,991	0	251,42	247,86	0	245,52	243,72	0	0	24	0	0	72,5	60,3	12,19	0,7	0,7	-
02.03.2026	2,985	0	246,87	243,34	0	241,07	239,28	0	0	24	0	0	72,7	60,3	12,38	0,7	0,7	-
03.03.2026	2,962	0	253,64	250,01	0	247,69	245,83	0	0	24	0	0	72,7	60,7	11,96	0,7	0,7	-
04.03.2026	3,053	0	248,07	244,51	0	242,25	240,46	0	0	24	0	0	72,7	60,1	12,61	0,7	0,7	-
05.03.2026	3,009	0	246,25	242,85	0	240,49	238,84	0	0	24	0	0	72,5	60	12,51	0,7	0,7	-
06.03.2026	3,044	0	248,14	244,3	0	242,27	240,21	0	0	24	0	0	73	60,4	12,56	0,7	0,7	-
07.03.2026	3,062	0	255,78	251,81	0	249,75	247,56	0	0	24	0	0	72,9	60,6	12,26	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,96	0	261,76	257,71	0	255,59	253,29	0	0	24	0	0	72,9	61,3	11,59	0,7	0,7	-
09.03.2026	3,006	0	263,87	259,92	0	257,65	255,44	0	0	24	0	0	72,9	61,2	11,67	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,955	0	268,25	264,23	0	261,93	259,66	0	0	24	0	0	72,8	61,5	11,3	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,959	0	271,52	267,36	0	265,14	262,72	0	0	24	0	0	72,7	61,6	11,15	0,7	0,7	-
12.03.2026	3,006	0	269,83	265,74	0	263,49	261,15	0	0	24	0	0	72,8	61,4	11,4	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,981	0	269,41	265,47	0	263,16	260,95	0	0	24	0	0	72,2	60,9	11,33	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,981	0	276,47	272,7	0	270,07	268,03	0	0	24	0	0	72,3	61,3	11,04	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,957	0	270,33	266,62	0	264,03	262,11	0	0	24	0	0	72,3	61,1	11,2	0,7	0,7	-
16.03.2026	3,022	0	264,2	260,07	0	258,05	255,68	0	0	24	0	0	72,6	60,8	11,71	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,853	0	255,46	251,45	0	249,72	247,3	0	0	24	0	0	71	59,6	11,42	0,7	0,7	-
18.03.2026	2,951	0	252,76	248,89	0	246,97	244,81	0	0	24	0	0	71,7	59,8	11,95	0,7	0,7	-
Итого:	90,415	0	7348,15	7235,39	0	7167,89	7108,98	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,415																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	682,906	64450,4	63475,2	0	62839,21	62281,13	0
18.03.2026	773,321	71798,55	70710,59	0	70007,1	69390,11	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
20.03.2026 7:10:00