

#145983#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 31.08.2025 по 15.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Желябова 1-7, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00123152	Показания прибора, Гкал 15.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 31.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	246,647	240,741	5.906

Подпись исполнителя



с 01.09.25 № 174



#145982#

Отчёт за период с 31.08.2025 по 15.09.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 4596
Тип теплосчёта BKT-7
Заводской номер 00123152
Номер системы 1
Отчёт сформирован 17.09.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.09.2025	-	0,329	0	336,67	334,46	0	329,07	327,13	0	0	24	0	0	71,2	70,1	1,01	0,7	0,7
02.09.2025	-	0,362	0	340,71	337,09	0	333,06	329,73	0	0	24	0	0	71	69,9	1,09	0,7	0,7
03.09.2025	-	0,401	0	346,96	342,3	0	339,26	334,94	0	0	24	0	0	70,6	69,4	1,19	0,7	0,7
04.09.2025	-	0,363	0	354,23	349,43	0	346,36	341,92	0	0	24	0	0	70,4	69,4	1,05	0,7	0,7
05.09.2025	-	0,388	0	364,45	359,11	0	356,28	351,24	0	0	24	0	0	71	69,9	1,09	0,7	0,7
06.09.2025	-	0,366	0	362,78	357,76	0	354,58	349,9	0	0	24	0	0	71,2	70,1	1,03	0,7	0,7
07.09.2025	-	0,376	0	365,01	359,88	0	356,84	352,02	0	0	24	0	0	70,9	69,9	1,05	0,7	0,7
08.09.2025	-	0,38	0	373,26	367,96	0	364,86	359,92	0	0	24	0	0	71	69,9	1,04	0,7	0,7
09.09.2025	-	0,368	0	367,34	362,63	0	359,01	354,66	0	0	24	0	0	71,1	70,1	1,02	0,7	0,7
10.09.2025	-	0,366	0	364,89	359,99	0	356,63	352,03	0	0	24	0	0	71,3	70,3	1,02	0,7	0,7
11.09.2025	-	0,333	0	363,76	359,31	0	355,6	351,45	0	0	24	0	0	70,8	69,9	0,93	0,7	0,7
12.09.2025	-	0,382	0	359,49	354,55	0	351,43	346,83	0	0	24	0	0	70,8	69,7	1,09	0,7	0,7
13.09.2025	-	0,38	0	357,17	352,71	0	349,13	345,01	0	0	24	0	0	71	69,9	1,1	0,7	0,7
14.09.2025	-	0,386	0	355,62	351,25	0	347,68	343,62	0	0	24	0	0	70,7	69,6	1,1	0,7	0,7
15.09.2025	-	0,378	0	348,71	344,89	0	340,88	337,35	0	0	24	0	0	70,9	69,8	1,1	0,7	0,7
Итого:	-	5,558	0	5361,05	5293,32	0	5240,67	5177,75	0	0	360	0	-	70,93	69,86	1,06	0,7	0,7

Общее время работы системы 360 час.

Период нормальной работы системы 360 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
31.08.2025	240,741	23101,77	22767,76	0	22550,13	22359,84	0
15.09.2025	246,647	28794,52	28389,78	0	28114,95	27859	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
