

#148388#

Отчёт по теплопотреблению за период с 31.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Желябова 1-7, Калининград
13
4596
ВКТ-7
00123152
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.09.2025	0,329	0	336,67	334,46	0	329,07	327,13	0	0	24	0	0	71,2	70,1	1,01	0,7	0,7	-
02.09.2025	0,362	0	340,71	337,09	0	333,06	329,73	0	0	24	0	0	71	69,9	1,09	0,7	0,7	-
03.09.2025	0,401	0	346,96	342,3	0	339,26	334,94	0	0	24	0	0	70,6	69,4	1,19	0,7	0,7	-
04.09.2025	0,363	0	354,23	349,43	0	346,36	341,92	0	0	24	0	0	70,4	69,4	1,05	0,7	0,7	-
05.09.2025	0,388	0	364,45	359,11	0	356,28	351,24	0	0	24	0	0	71	69,9	1,09	0,7	0,7	-
06.09.2025	0,366	0	362,78	357,76	0	354,58	349,9	0	0	24	0	0	71,2	70,1	1,03	0,7	0,7	-
07.09.2025	0,376	0	365,01	359,88	0	356,84	352,02	0	0	24	0	0	70,9	69,9	1,05	0,7	0,7	-
08.09.2025	0,38	0	373,26	367,96	0	364,86	359,92	0	0	24	0	0	71	69,9	1,04	0,7	0,7	-
09.09.2025	0,368	0	367,34	362,63	0	359,01	354,66	0	0	24	0	0	71,1	70,1	1,02	0,7	0,7	-
10.09.2025	0,366	0	364,89	359,99	0	356,63	352,03	0	0	24	0	0	71,3	70,3	1,02	0,7	0,7	-
11.09.2025	0,333	0	363,76	359,31	0	355,6	351,45	0	0	24	0	0	70,8	69,9	0,93	0,7	0,7	-
12.09.2025	0,382	0	359,49	354,55	0	351,43	346,83	0	0	24	0	0	70,8	69,7	1,09	0,7	0,7	-
13.09.2025	0,38	0	357,17	352,71	0	349,13	345,01	0	0	24	0	0	71	69,9	1,1	0,7	0,7	-
14.09.2025	0,386	0	355,62	351,25	0	347,68	343,62	0	0	24	0	0	70,7	69,6	1,1	0,7	0,7	-
15.09.2025	0,378	0	348,71	344,89	0	340,88	337,35	0	0	24	0	0	70,9	69,8	1,1	0,7	0,7	-
16.09.2025	0,348	0	331,7	328,7	0	324,15	321,41	0	0	24	0	0	71,5	70,4	1,07	0,7	0,7	-
17.09.2025	0,369	0	341,85	338,87	0	333,96	331,29	0	0	24	0	0	71,9	70,8	1,1	0,7	0,7	-
18.09.2025	0,395	0	370,76	368,14	0	362,21	359,9	0	0	24	0	0	71,8	70,8	1,09	0,7	0,7	-
19.09.2025	0,392	0	369,37	367,4	0	360,85	359,17	0	0	24	0	0	71,8	70,7	1,09	0,7	0,7	-
20.09.2025	0,425	0	373,1	371,4	0	364,42	363,01	0	0	24	0	0	72,3	71,2	1,17	0,7	0,7	-
21.09.2025	0,44	0	374,67	372,5	0	365,93	364,1	0	0	24	0	0	72,4	71,2	1,21	0,7	0,7	-
22.09.2025	0,368	0	377,17	374,56	0	368,38	366,05	0	0	24	0	0	72,4	71,4	1	0,7	0,7	-
23.09.2025	0,371	0	377,94	374,7	0	369,13	366,2	0	0	24	0	0	72,3	71,3	1,01	0,7	0,7	-
Итого:	8,666	0	8277,61	8189,59	0	8089,7	8008,88	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,666																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
31.08.2025	240,741	23101,77	22767,76	0	22550,13	22359,84	0
23.09.2025	249,407	31379,38	30957,35	0	30639,83	30368,72	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.09.2025 12:06:32