

#162516#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Желябова 1-7, Калининград
13
4596
ВКТ-7
00123152
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,403	0	375,42	373,57	0	366,65	365,1	0	0	24	0	0	72,4	71,3	1,1	0,7	0,7	-
25.09.2025	0,425	0	373,97	372,19	0	365,23	363,74	0	0	24	0	0	72,5	71,3	1,16	0,7	0,7	-
26.09.2025	0,403	0	374,35	372,39	0	365,56	363,9	0	0	24	0	0	72,6	71,5	1,1	0,7	0,7	-
27.09.2025	0,376	0	374,27	372,31	0	365,54	363,84	0	0	24	0	0	72,4	71,4	1,03	0,7	0,7	-
28.09.2025	0,471	0	374,19	371,96	0	365,5	363,58	0	0	24	0	0	72,4	71,1	1,29	0,7	0,7	-
29.09.2025	0,383	0	368,59	366,53	0	360,1	358,31	0	0	24	0	0	72	70,9	1,06	0,7	0,7	-
30.09.2025	0,467	0	360,26	357,91	0	351,86	349,8	0	0	24	0	0	72,5	71,2	1,33	0,7	0,7	-
01.10.2025	0,399	0	350,53	347,93	0	342,44	340,15	0	0	24	0	0	72	70,8	1,16	0,7	0,7	-
02.10.2025	0,427	0	296,97	294,22	0	290,28	287,85	0	0	24	0	0	70,9	69,4	1,47	0,7	0,7	-
03.10.2025	0,444	0	198,73	197,66	0	194,15	193,34	0	0	24	0	0	72	69,8	2,28	0,7	0,7	-
04.10.2025	1,737	0	164,99	162,73	0	161,25	159,97	0	0	24	0	0	71,2	60,5	10,71	0,7	0,7	-
05.10.2025	2,49	0	165,97	162,68	0	162,16	160,28	0	0	24	0	0	71,7	56,3	15,35	0,7	0,7	-
06.10.2025	2,402	0	159,86	156,7	0	156,19	154,41	0	0	24	0	0	71,9	56,5	15,39	0,7	0,7	-
07.10.2025	2,385	0	149,66	146,88	0	146,19	144,75	0	0	24	0	0	72,3	56	16,33	0,7	0,7	-
08.10.2025	2,299	0	145,8	143,12	0	142,44	141,05	0	0	24	0	0	71,9	55,7	16,16	0,7	0,7	-
09.10.2025	2,272	0	144,63	142,59	0	141,27	140,54	0	0	24	0	0	72,2	56,1	16,1	0,7	0,7	-
10.10.2025	2,241	0	144,08	141,95	0	140,74	139,89	0	0	24	0	0	72,3	56,4	15,93	0,7	0,7	-
11.10.2025	2,278	0	148,71	146,36	0	145,28	144,19	0	0	24	0	0	72,3	56,6	15,68	0,7	0,7	-
12.10.2025	2,315	0	148,62	146,08	0	145,17	143,93	0	0	24	0	0	72,1	56,2	15,98	0,7	0,7	-
13.10.2025	2,283	0	147,35	145,13	0	143,92	142,99	0	0	24	0	0	72,2	56,4	15,86	0,7	0,7	-
14.10.2025	2,316	0	147,01	144,72	0	143,6	142,64	0	0	24	0	0	72,2	56	16,14	0,7	0,7	-
15.10.2025	2,301	0	147,52	145,24	0	144,13	143,09	0	0	24	0	0	72,3	56,3	15,99	0,7	0,7	-
16.10.2025	2,246	0	145,4	142,9	0	142,02	140,79	0	0	24	0	0	72,2	56,3	15,83	0,7	0,7	-
17.10.2025	2,323	0	145,25	142,39	0	141,91	140,38	0	0	24	0	0	71,7	55,3	16,38	0,7	0,7	-
18.10.2025	2,257	0	143,45	140,62	0	140,14	138,62	0	0	24	0	0	71,5	55,4	16,14	0,7	0,7	-
19.10.2025	2,327	0	143,69	140,96	0	140,35	138,97	0	0	24	0	0	71,7	55,1	16,59	0,7	0,7	-
20.10.2025	2,26	0	140,99	138,39	0	137,77	136,45	0	0	24	0	0	71,4	55	16,41	0,7	0,7	-
21.10.2025	2,243	0	137,34	134,94	0	134,2	133,09	0	0	24	0	0	71,6	54,9	16,72	0,7	0,7	-
22.10.2025	2,275	0	140,28	137,82	0	137,05	135,85	0	0	24	0	0	72	55,4	16,6	0,7	0,7	-
23.10.2025	2,331	0	142,83	140,44	0	139,48	138,45	0	0	24	0	0	72	55,3	16,71	0,7	0,7	-
Итого:	49,779	0	6400,71	6329,31	0	6252,57	6209,94	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,779																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	249,407	31379,38	30957,35	0	30639,83	30368,72	0
23.10.2025	299,186	37780,09	37286,66	0	36892,4	36578,66	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 11:40:58