

#193551#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Желябова 1-7, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 4596
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00123152
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	3,629	0	231,68	228	0	224,63	223,27	0	0	24	0	0	83,9	67,8	16,14	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	3,481	0	228,59	224,78	0	222	220,36	0	0	24	0	0	81,5	65,8	15,66	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,047	0	245,84	241,8	0	239,77	237,56	0	0	24	0	0	74,6	61,9	12,71	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	3,074	0	244,14	239,68	0	238,33	235,69	0	0	24	0	0	73,2	60,3	12,9	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,049	0	242,56	238,62	0	236,77	234,63	0	0	24	0	0	73,3	60,4	12,87	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,007	0	240,19	236,34	0	234,32	232,26	0	0	24	0	0	74,4	61,5	12,83	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	3,44	0	238,95	234,73	0	232,38	230,32	0	0	24	0	0	79,2	64,4	14,79	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	3,686	0	238,09	233,96	0	231,18	229,37	0	0	24	0	0	81,7	65,8	15,93	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	3,393	0	236,4	232,14	0	229,66	227,52	0	0	24	0	0	81	66,3	14,74	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,322	0	246,06	241,63	0	239,57	237,15	0	0	24	0	0	77,7	63,8	13,87	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	3,307	0	243,47	238,75	0	236,96	234,27	0	0	24	0	0	78,2	64,2	13,95	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	3,484	0	235,03	230,2	0	228,48	225,81	0	0	24	0	0	80	64,7	15,24	0,7	0,7	-4
05.01.2026	3,543	0	239,98	234,97	0	233,16	230,37	0	0	24	0	0	80,9	65,7	15,2	0,7	0,7	-3
06.01.2026	3,635	0	239,28	234,37	0	232,17	229,56	0	0	24	0	0	83	67,4	15,64	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	3,771	0	232,16	227,04	0	224,98	222,28	0	0	24	0	0	84,9	68,1	16,75	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	3,789	0	222,99	217,91	0	215,89	213,3	0	0	24	0	0	86,1	68,6	17,51	0,7	0,7	-11
09.01.2026	3,823	0	229,91	224,63	0	222,62	219,83	0	0	24	0	0	86,1	68,9	17,14	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	3,738	0	234,54	229,27	0	227,56	224,65	0	0	24	0	0	83,2	66,8	16,41	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	3,715	0	236,37	231,16	0	229,39	226,59	0	0	24	0	0	82,4	66,3	16,17	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	3,705	0	236,31	231,16	0	229,21	226,44	0	0	24	0	0	83,4	67,3	16,14	0,7	0,7	-
13.01.2026	3,818	0	231,7	226,73	0	224,45	221,96	0	0	24	0	0	85,4	68,5	16,96	0,7	0,7	-
14.01.2026	3,72	0	225,7	220,79	0	218,77	216,26	0	0	24	0	0	84,4	67,4	16,98	0,7	0,7	-
15.01.2026	3,432	0	230,37	225,48	0	224,01	221,24	0	0	24	0	0	79,7	64,3	15,32	0,7	0,7	-
16.01.2026	3,585	0	227,59	222,68	0	220,96	218,33	0	0	24	0	0	81,9	65,7	16,2	0,7	0,7	-
17.01.2026	3,721	0	224,68	219,9	0	217,71	215,37	0	0	24	0	0	84,9	67,8	17,06	0,7	0,7	-
18.01.2026	3,84	0	221,46	216,6	0	214,43	212,07	0	0	24	0	0	86,2	68,3	17,88	0,7	0,7	-
19.01.2026	3,902	0	220,33	215,18	0	213,16	210,61	0	0	24	0	0	87,2	69	18,27	0,7	0,7	-
20.01.2026	3,841	0	223,46	218,51	0	216,37	213,89	0	0	24	0	0	86,1	68,4	17,72	0,7	0,7	-
21.01.2026	3,884	0	226,93	222,15	0	219,54	217,34	0	0	24	0	0	87,2	69,5	17,66	0,7	0,7	-
22.01.2026	3,753	0	209,25	205,07	0	202,54	200,8	0	0	24	0	0	86,8	68,2	18,51	0,7	0,7	-
23.01.2026	3,863	0	216,59	212,36	0	209,63	207,9	0	0	24	0	0	86,7	68,3	18,4	0,7	0,7	-
Итого:	110,997	0	7200,6	7056,59	0	6990,6	6917	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	110,997																	

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	476,39	51672,35	50943,83	0	50447,95	50003,98	0
23.01.2026	587,387	58872,95	58000,42	0	57438,55	56920,98	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.01.2026 8:10:33