

#206977#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/01/26г.-23/02/26г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: пер. Зоологический, 11

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Пределы измерений:

Договорные раскоды:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mпвс = _____ т.сут

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Tхв = 10.00°C

Заводской номер 00104183

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0:5RВ4

ПО 2.7

| Дата | t1 | t2 | dt | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | P1 | P2 | Qo | ВНР | ВОС | НС |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|-----|-----|----|
| | °C | °C | °C | м3 | т | м3 | т | т | кг/см2 | кг/см2 | Гкал | ч | ч | |
| 24.01.2026 | 87,38 | 73,28 | 14,1 | 166,53 | 161,06 | 162,76 | 158,84 | 2,22 | 0 | 0 | 2,276 | 24 | 0 | |
| 25.01.2026 | 86,32 | 73,37 | 12,95 | 181,22 | 175,37 | 177,24 | 172,96 | 2,41 | 0 | 0 | 2,274 | 24 | 0 | |
| 26.01.2026 | 83,57 | 71,49 | 12,08 | 187,84 | 182,13 | 183,85 | 179,58 | 2,55 | 0 | 0 | 2,2 | 24 | 0 | |
| 27.01.2026 | 83,26 | 71,74 | 11,52 | 189,59 | 183,85 | 185,61 | 181,29 | 2,56 | 0 | 0 | 2,118 | 24 | 0 | |
| 28.01.2026 | 84,33 | 72,67 | 11,66 | 190,42 | 184,52 | 186,38 | 181,94 | 2,58 | 0 | 0 | 2,153 | 24 | 0 | |
| 29.01.2026 | 87,42 | 74,76 | 12,66 | 184,92 | 178,86 | 180,87 | 176,36 | 2,5 | 0 | 0 | 2,267 | 24 | 0 | |
| 30.01.2026 | 89,07 | 74,63 | 14,44 | 168,26 | 162,52 | 164,39 | 160,3 | 2,22 | 0 | 0 | 2,353 | 24 | 0 | |
| 31.01.2026 | 89,18 | 73,63 | 15,55 | 156,21 | 150,87 | 152,56 | 148,85 | 2,02 | 0 | 0 | 2,353 | 24 | 0 | |
| 01.02.2026 | 90,27 | 73,12 | 17,15 | 142,13 | 137,19 | 139,16 | 135,82 | 1,37 | 0 | 0 | 2,358 | 24 | 0 | |
| 02.02.2026 | 91,26 | 73,92 | 17,34 | 144,88 | 139,74 | 141,77 | 138,29 | 1,45 | 0 | 0 | 2,43 | 24 | 0 | |
| 03.02.2026 | 92,01 | 77,22 | 14,79 | 170,51 | 164,38 | 166,78 | 162,36 | 2,02 | 0 | 0 | 2,44 | 24 | 0 | |
| 04.02.2026 | 91,23 | 77,08 | 14,15 | 179,88 | 173,51 | 177,03 | 172,35 | 1,16 | 0 | 0 | 2,461 | 24 | 0 | |
| 05.02.2026 | 89,41 | 77,55 | 11,86 | 214,69 | 207,33 | 212,07 | 206,4 | 0,93 | 0 | 0 | 2,467 | 24 | 0 | |
| 06.02.2026 | 85,77 | 75,27 | 10,5 | 228,48 | 221,2 | 223,97 | 218,33 | 2,87 | 0 | 0 | 2,329 | 24 | 0 | |
| 07.02.2026 | 83,87 | 73,78 | 10,09 | 224,8 | 217,91 | 220,3 | 214,91 | 3 | 0 | 0 | 2,205 | 24 | 0 | |
| 08.02.2026 | 84,86 | 73,69 | 11,17 | 212,15 | 205,53 | 208,11 | 203,04 | 2,49 | 0 | 0 | 2,303 | 24 | 0 | |
| 09.02.2026 | 88,48 | 75,46 | 13,02 | 179,8 | 173,76 | 176,76 | 172,26 | 1,5 | 0 | 0 | 2,267 | 24 | 0 | |
| 10.02.2026 | 87,24 | 74,35 | 12,89 | 180,54 | 174,62 | 177,26 | 172,86 | 1,76 | 0 | 0 | 2,254 | 24 | 0 | |
| 11.02.2026 | 83,52 | 73,46 | 10,06 | 225,66 | 218,78 | 221,22 | 215,85 | 2,93 | 0 | 0 | 2,204 | 24 | 0 | |
| 12.02.2026 | 80,11 | 70,86 | 9,25 | 226,51 | 220,1 | 222,18 | 217,11 | 2,99 | 0 | 0 | 2,036 | 24 | 0 | |
| 13.02.2026 | 81,17 | 71,36 | 9,81 | 220,57 | 214,19 | 216,36 | 211,37 | 2,82 | 0 | 0 | 2,104 | 24 | 0 | |
| 14.02.2026 | 85,09 | 74,08 | 11,01 | 209,32 | 202,75 | 205,16 | 200,11 | 2,64 | 0 | 0 | 2,233 | 24 | 0 | |
| 15.02.2026 | 89,5 | 77,19 | 12,31 | 202,14 | 195,19 | 198,49 | 193,22 | 1,97 | 0 | 0 | 2,411 | 24 | 0 | |
| 16.02.2026 | 91,81 | 78,71 | 13,1 | 190,55 | 183,75 | 222,87 | 216,76 | -33,01 | 0 | 0 | 2,413 | 24 | 0 | |
| 17.02.2026 | 90,42 | 77,18 | 13,24 | 191,94 | 185,23 | 358,81 | 349,29 | -164,06 | 0 | 0 | 2,459 | 24 | 0 | |
| 18.02.2026 | 85,79 | 75,25 | 10,54 | 215,25 | 208,37 | 222,53 | 216,91 | -8,54 | 0 | 0 | 2,232 | 24 | 0 | |
| 19.02.2026 | 82,27 | 72,28 | 9,99 | 212,14 | 205,85 | 208,55 | 203,65 | 2,2 | 0 | 0 | 2,059 | 24 | 0 | |
| 20.02.2026 | 81,96 | 72,17 | 9,79 | 218,42 | 211,99 | 215,03 | 209,97 | 2,02 | 0 | 0 | 2,081 | 24 | 0 | |
| 21.02.2026 | 81,2 | 71,01 | 10,19 | 212,19 | 206,03 | 204,98 | 200,31 | 5,72 | 0 | 0 | 2,102 | 24 | 0 | |
| 22.02.2026 | 77,52 | 68,94 | 8,58 | 230,52 | 224,38 | 225,76 | 220,85 | 3,53 | 0 | 0 | 1,925 | 24 | 0 | |
| 23.02.2026 | 76,57 | 67,88 | 8,69 | 225,32 | 219,44 | 218,48 | 213,86 | 5,58 | 0 | 0 | 1,908 | 24 | 0 | |
| Итого: | | | | 6083,3 | 5890,4 | 6177,2 | 6026 | -135,6 | | | 69,675 | 744 | 0 | |
| Средние: | 85,86 | 73,78 | 12,08 | | | | | | 0 | 0 | | | | |

| Дата | V1 | M1 | V2 | M2 | Mг | Qo | ВНР | ВОС |
|---------------|----------|----------|----------|---------|--------|---------|------|-----|
| | м3 | т | м3 | т | т | Гкал | ч | ч |
| 23/01/2624:00 | 21667,68 | 21123,78 | 21235,93 | 20832,1 | 291,68 | 217,909 | 6084 | 0 |
| 23/02/2624:00 | 27751,06 | 27014,18 | 27413,22 | 26858,1 | 156,08 | 287,584 | 6828 | 0 |
| Итого: | 6083,38 | 5890,4 | 6177,29 | 6026 | -135,6 | 69,675 | 744 | 0 |

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств. счета тепл. энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 6840ч

Представитель _____ Представитель теплоснабж. организации _____

