

#141563#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 11, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00104483	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	9,976	5,147	4.829

Подпись исполнителя



#141562#

Отчёт за период с 23.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 0
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00104483
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 25.07.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tnar, °C	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.06.2025	-	0,177	10,43	10,28	10,21	10,16	0,05	24	0	0	66,3	48,9	17,38	0	0
25.06.2025	-	0,174	10,29	10,14	10,07	10,05	0,02	24	0	0	66	48,9	17,14	0	0
26.06.2025	-	0,183	10,41	10,25	10,2	10,16	0,04	24	0	0	66,2	48,4	17,8	0	0
27.06.2025	-	0,161	9,44	9,31	9,24	9,23	0,01	24	0	0	65,9	48,8	17,16	0	0
28.06.2025	-	0,176	10,29	10,15	10,09	10,05	0,04	24	0	0	66,2	48,7	17,56	0	0
29.06.2025	-	0,182	10,62	10,45	10,4	10,38	0,02	24	0	0	66,2	48,6	17,63	0	0
30.06.2025	-	0,165	9,96	9,82	9,74	9,72	0,02	24	0	0	66,2	49,2	16,98	0	0
01.07.2025	-	0,16	9,96	9,82	9,77	9,73	0,04	24	0	0	65,8	49,3	16,51	0	0
02.07.2025	-	0,166	9,71	9,56	9,5	9,46	0,04	24	0	0	66,4	48,8	17,51	0	0
03.07.2025	-	0,156	9,23	9,09	9,03	9,01	0,02	24	0	0	66,2	48,8	17,38	0	0
04.07.2025	-	0,158	9,73	9,59	9,5	9,49	0,01	24	0	0	66,4	49,6	16,76	0	0
05.07.2025	-	0,202	11,52	11,32	11,24	11,2	0,04	24	0	0	66,8	48,8	18,04	0	0
06.07.2025	-	0,18	10,5	10,32	10,27	10,21	0,06	24	0	0	66,6	49,2	17,45	0	0
07.07.2025	-	0,16	9,83	9,65	9,6	9,54	0,06	24	0	0	66,3	49,5	16,85	0	0
08.07.2025	-	0,153	16,65	16,39	16,29	16,14	0,15	24	0	0	68	58,7	9,27	0	0
09.07.2025	-	0,129	5,55	5,4	5,46	5,4	0,06	24	0	0	64,4	40,8	23,59	0	0
10.07.2025	-	0,151	6,44	6,25	6,29	6,25	0,04	24	0	0	64,5	40,6	23,86	0	0
11.07.2025	-	0,123	8,84	8,74	8,68	8,69	-0,01	24	0	0	60,4	46,5	13,89	0	0
12.07.2025	-	0,151	6,2	6,16	6,09	6,16	-0,07	24	0	0	64,6	39,7	24,99	0	0
13.07.2025	-	0,147	5,99	5,93	5,88	5,93	-0,05	24	0	0	64,6	39,5	25,09	0	0
14.07.2025	-	0,145	5,96	5,85	5,88	5,85	0,03	24	0	0	64,6	39,6	24,97	0	0
15.07.2025	-	0,148	6,26	6,08	6,14	6,08	0,06	24	0	0	64,7	40,8	23,85	0	0
16.07.2025	-	0,16	6,67	6,46	6,54	6,46	0,08	24	0	0	64,7	40,3	24,38	0	0
17.07.2025	-	0,162	6,65	6,44	6,5	6,44	0,06	24	0	0	64,8	39,9	24,83	0	0
18.07.2025	-	0,155	6,46	6,26	6,34	6,26	0,08	24	0	0	64,5	40	24,45	0	0
19.07.2025	-	0,173	7,05	6,81	6,91	6,81	0,1	24	0	0	64,9	39,8	25,09	0	0
20.07.2025	-	0,162	6,82	6,6	6,66	6,6	0,06	24	0	0	65	40,3	24,61	0	0
21.07.2025	-	0,164	6,74	6,53	6,58	6,53	0,05	24	0	0	65,1	40,2	24,89	0	0
22.07.2025	-	0,133	6,08	5,93	5,95	5,93	0,02	24	0	0	64,2	42,1	22,17	0	0
23.07.2025	-	0,173	7,22	7	7,06	7	0,06	24	0	0	65,1	40,6	24,51	0	0
Итого:	-	4,829	257,5	252,58	252,11	250,92	1,19	720	0	-	65,39	45,16	20,22	0	0

Общее время работы системы

720 час.

Период нормальной работы системы

720 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.06.2025	5,147	316,69	311,56	310,17	307,85
23.07.2025	9,976	574,19	564,14	562,28	558,77

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения