

#162515#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологический пер. 11, Калининград
13
3945
ВКТ-7
00104483
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,201	11,72	11,4	11,46	11,26	0,2	24	0	0	68	50,4	17,59	0	0	-
25.09.2025	0,186	11,26	10,96	11,05	10,8	0,25	24	0	0	68	51	16,97	0	0	-
26.09.2025	0,184	11,16	10,84	10,92	10,67	0,25	24	0	0	68	51,4	16,68	0	0	-
27.09.2025	0,216	12,78	12,4	12,51	12,22	0,29	24	0	0	68,2	50,9	17,3	0	0	-
28.09.2025	0,207	12,52	12,14	12,27	11,96	0,31	24	0	0	68	51,1	16,93	0	0	-
29.09.2025	0,202	13,32	12,95	13,07	12,76	0,31	24	0	0	67,7	52	15,61	0	0	-
30.09.2025	0,279	16,52	16,05	16,19	15,83	0,36	24	0	0	68,8	51,5	17,24	0	0	-
01.10.2025	0,206	80,9	80,14	79,25	78,61	0,64	24	0	0	66,4	63,8	2,58	0	0	-
02.10.2025	0,242	175,57	174,46	171,68	170,73	0,95	24	0	0	69,7	68,3	1,4	0	0	-
03.10.2025	0,241	173,29	172,27	169,51	168,66	0,85	24	0	0	69,3	67,8	1,42	0	0	-
04.10.2025	0,204	25,63	25,54	25,09	25,11	-0,02	24	0	0	67,9	59,8	8,13	0	0	-
05.10.2025	0,204	17,62	17,55	17,26	17,31	-0,05	24	0	0	66,8	54,9	11,92	0	0	-
06.10.2025	0,207	17,05	16,94	16,68	16,73	-0,05	24	0	0	67,4	55,1	12,36	0	0	-
07.10.2025	0,681	43,49	42,82	42,56	42,25	0,31	24	0	0	68,7	52,8	15,98	0	0	-
08.10.2025	1,524	158,86	156,8	155,41	154,18	1,23	24	0	0	69,3	59,5	9,81	0	0	-
09.10.2025	1,452	161,51	159,5	158	156,89	1,11	24	0	0	68,8	59,6	9,18	0	0	-
10.10.2025	1,422	159,2	157,18	155,74	154,52	1,22	24	0	0	69,2	60	9,14	0	0	-
11.10.2025	1,482	162,44	160,12	158,88	157,4	1,48	24	0	0	69,6	60,2	9,33	0	0	-
12.10.2025	1,474	161,33	158,99	157,8	156,31	1,49	24	0	0	69,5	60,2	9,33	0	0	-
13.10.2025	1,443	159,89	157,35	156,46	154,71	1,75	24	0	0	69	59,8	9,23	0	0	-
14.10.2025	1,466	165,43	161,75	161,8	158,98	2,82	24	0	0	69,4	60,3	9,06	0	0	-
15.10.2025	1,512	176,14	172,29	172,23	169,31	2,92	24	0	0	69,8	61	8,79	0	0	-
16.10.2025	1,482	178,68	175,02	174,7	171,98	2,72	24	0	0	69,8	61,3	8,49	0	0	-
17.10.2025	1,485	212,14	208,32	207,45	204,54	2,91	24	0	0	69,8	62,6	7,16	0	0	-
18.10.2025	1,448	215,33	211,7	210,65	207,86	2,79	24	0	0	69,2	62,3	6,87	0	0	-
19.10.2025	1,492	221,58	217,86	216,75	213,91	2,84	24	0	0	69,4	62,6	6,89	0	0	-
20.10.2025	1,546	160,22	157,1	156,61	154,43	2,18	24	0	0	70,4	60,5	9,88	0	0	-
21.10.2025	1,534	162,59	159,09	159,02	156,43	2,59	24	0	0	69,8	60,2	9,65	0	0	-
22.10.2025	1,625	174,3	170,69	170,44	167,8	2,64	24	0	0	69,7	60,2	9,54	0	0	-
23.10.2025	1,756	180,25	176,61	176,18	173,58	2,6	24	0	0	70,7	60,7	9,97	0	0	-
Итого:	27,603	3432,72	3376,83	3357,62	3317,73	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	27,603														

Общее время работы системы, ч720

Период нормальной работы системы, ч720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2025	20,28	1189,52	1166,24	1164,39	1156,99
23.10.2025	47,883	4622,24	4543,07	4522,01	4474,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.10.2025 9:48:49