

#165890#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологический пер. 11, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 3945
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00104483
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,744	178,45	174,91	174,35	171,9	2,45	24	0	0	71,2	61,1	10,02	0	0	-
25.10.2025	1,776	175,87	172,4	171,85	169,44	2,41	24	0	0	71	60,7	10,33	0	0	-
26.10.2025	1,801	176,02	172,57	171,98	169,57	2,41	24	0	0	71,2	60,8	10,49	0	0	-
27.10.2025	1,736	169,59	166,27	165,74	163,41	2,33	24	0	0	71,2	60,7	10,49	0	0	-
28.10.2025	1,723	176,87	173,46	172,8	170,43	2,37	24	0	0	71,4	61,4	9,96	0	0	-
29.10.2025	1,735	174,7	171,36	170,68	168,33	2,35	24	0	0	71,5	61,3	10,18	0	0	-
30.10.2025	1,769	177,66	174,27	173,58	171,25	2,33	24	0	0	71,1	60,9	10,2	0	0	-
31.10.2025	1,715	172,21	168,95	168,26	166,02	2,24	24	0	0	71,2	61	10,19	0	0	-
01.11.2025	1,748	173,97	170,63	169,91	167,62	2,29	24	0	0	71,8	61,5	10,28	0	0	-
02.11.2025	1,763	182,45	179	178,32	175,9	2,42	24	0	0	71	61,2	9,9	0	0	-
03.11.2025	1,701	182,25	178,83	178,06	175,68	2,38	24	0	0	71,2	61,6	9,55	0	0	-
04.11.2025	1,708	176,17	172,7	172,11	169,66	2,45	24	0	0	71,4	61,5	9,92	0	0	-
05.11.2025	1,676	181,8	178,27	177,58	175,06	2,52	24	0	0	71,4	62	9,44	0	0	-
06.11.2025	1,648	180,71	177,24	176,54	174,06	2,48	24	0	0	71,4	62,1	9,33	0	0	-
07.11.2025	1,644	175,01	171,64	170,99	168,63	2,36	24	0	0	71,3	61,7	9,63	0	0	-
08.11.2025	1,653	169,34	166,05	165,46	163,17	2,29	24	0	0	71,2	61,3	9,98	0	0	-
09.11.2025	1,721	167,83	164,5	163,97	161,7	2,27	24	0	0	71,1	60,6	10,5	0	0	-
10.11.2025	1,672	170,47	167,12	166,55	164,19	2,36	24	0	0	71,2	61,2	10,03	0	0	-
11.11.2025	1,684	172,39	169,01	168,38	166,06	2,32	24	0	0	71,5	61,5	10,01	0	0	-
12.11.2025	1,669	173,14	169,67	169,17	166,69	2,48	24	0	0	71,2	61,3	9,87	0	0	-
13.11.2025	1,664	178,91	175,35	174,76	172,23	2,53	24	0	0	71,6	62,1	9,52	0	0	-
14.11.2025	1,597	176,51	173,07	172,47	170,01	2,46	24	0	0	71,1	61,8	9,27	0	0	-
15.11.2025	1,715	168,57	165,16	164,62	162,25	2,37	24	0	0	72,1	61,7	10,42	0	0	-
16.11.2025	1,871	161,87	158,4	157,66	155,34	2,32	24	0	0	76,6	64,7	11,86	0	0	-
17.11.2025	1,807	162,41	158,98	158,38	156,04	2,34	24	0	0	74,4	63	11,41	0	0	-
18.11.2025	1,716	150,24	147,08	146,64	144,51	2,13	24	0	0	73,3	61,6	11,69	0	0	-
19.11.2025	1,717	156,59	153,3	152,73	150,53	2,2	24	0	0	73,9	62,7	11,24	0	0	-
20.11.2025	1,828	153,89	150,53	149,99	147,74	2,25	24	0	0	75,5	63,4	12,17	0	0	-
21.11.2025	1,775	153,97	150,63	150,09	147,84	2,25	24	0	0	75,3	63,5	11,8	0	0	-
22.11.2025	1,804	152,69	149,37	148,81	146,59	2,22	24	0	0	75,3	63,2	12,12	0	0	-
23.11.2025	1,933	147,02	143,66	142,89	140,78	2,11	24	0	0	79,7	66,2	13,51	0	0	-
Итого:	53,713	5269,57	5164,38	5145,32	5072,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	53,713														

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	47,883	4622,24	4543,07	4522,01	4474,72
23.11.2025	101,596	9891,81	9707,45	9667,33	9547,35

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2025 7:52:03