

# #193550#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 21.01.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологический пер. 11, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 3945  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00104483  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,102	210,23	205,61	203,7	200,51	3,19	24	0	0	84,6	74,3	10,3	0	0	-6,3
25.12.2025	1,973	187,62	183,65	182,16	179,53	2,63	24	0	0	81,4	70,6	10,81	0	0	-5,6
26.12.2025	1,691	207,23	203,12	202,23	199,19	3,04	24	0	0	73,2	64,9	8,36	0	0	4,4
27.12.2025	1,676	205,71	201,6	200,93	197,86	3,07	24	0	0	71,6	63,3	8,33	0	0	5,4
28.12.2025	1,7	193,96	189,98	189,45	186,5	2,95	24	0	0	71,6	62,7	8,98	0	0	3,8
29.12.2025	1,655	188,69	184,96	183,99	181,3	2,69	24	0	0	74,7	65,7	8,99	0	0	2,5
30.12.2025	1,981	197,09	192,99	191,56	188,77	2,79	24	0	0	79,5	69,2	10,35	0	0	-1,1
31.12.2025	2,198	194,62	190,41	188,84	186,09	2,75	24	0	0	82,5	70,9	11,62	0	0	-4,2
01.01.2026	1,982	189,76	185,79	184,3	181,63	2,67	24	0	0	80,9	70,2	10,74	0	0	-5,2
02.01.2026	1,933	201,71	197,62	196,22	193,41	2,81	24	0	0	78,3	68,5	9,82	0	0	1,2
03.01.2026	1,963	192,95	188,95	187,61	184,88	2,73	24	0	0	79,2	68,8	10,45	0	0	-0,6
04.01.2026	2,047	189,6	185,57	184,08	181,4	2,68	24	0	0	81,4	70,3	11,11	0	0	-4
05.01.2026	2,042	194,42	190,32	188,73	186,02	2,71	24	0	0	81,7	70,9	10,81	0	0	-3
06.01.2026	2,213	196,11	191,88	190,02	187,3	2,72	24	0	0	84,5	72,9	11,62	0	0	-5,5
07.01.2026	2,18	184,7	180,66	178,78	176,22	2,56	24	0	0	86	73,9	12,17	0	0	-7,8
08.01.2026	2,266	172,89	168,94	167,18	164,77	2,41	24	0	0	87,6	74,1	13,53	0	0	-11
09.01.2026	2,243	176,45	172,51	170,69	168,26	2,43	24	0	0	87	73,9	13,1	0	0	-9,6
10.01.2026	2,158	191,1	187	185,21	182,55	2,66	24	0	0	84,2	72,6	11,61	0	0	-5,2
11.01.2026	2,144	194,09	189,95	188,19	185,52	2,67	24	0	0	83,3	72	11,38	0	0	-5,2
12.01.2026	2,194	189,67	185,57	183,71	181,09	2,62	24	0	0	85	73,1	11,93	0	0	-
13.01.2026	2,234	177,37	173,41	171,66	169,23	2,43	24	0	0	86,1	73,2	12,99	0	0	-
14.01.2026	2,173	176,5	172,59	170,92	168,48	2,44	24	0	0	85,4	72,7	12,68	0	0	-
15.01.2026	2,02	188,99	185,05	183,63	181,03	2,6	24	0	0	80,2	69,2	10,99	0	0	-
16.01.2026	2,126	181,05	177,16	175,57	173,12	2,45	24	0	0	83,2	71,1	12,09	0	0	-
17.01.2026	2,259	181,73	177,74	175,87	173,4	2,47	24	0	0	86,4	73,5	12,81	0	0	-
18.01.2026	2,341	177,07	173,09	171,18	168,84	2,34	24	0	0	87,7	74,1	13,63	0	0	-
19.01.2026	2,305	173,31	169,41	167,5	165,21	2,29	24	0	0	88,2	74,5	13,73	0	0	-
20.01.2026	2,285	176,24	172,31	170,38	168,01	2,37	24	0	0	87,7	74,4	13,37	0	0	-
21.01.2026	2,253	178,33	174,39	172,37	169,99	2,38	24	0	0	88	74,9	13,03	0	0	-
Итого:	60,337	5469,19	5352,23	5306,66	5230,11	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,337														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	152,988	15863,75	15556,55	15493,51	15282,84
21.01.2026	215,597	21494,31	21066,44	20956,12	20666,75

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.01.2026 8:21:10