

#147748#


Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Калужский пер. 2-10, Калининград
13

Заводской номер счётчика 5280	Показания прибора, Гкал 23.09.2025	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	691,142	691,142	0

Подпись исполнителя



оу 24.08.25 ож 21.
нет

#146954#

Отчёт за период с 23.08.2025 по 23.09.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 8416
Тип теплосчёта BKT-9
Заводской номер 5280
Номер системы 1
Отчёт сформирован 30.09.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	TehErr,	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа
24.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	19,8	20,3	0	0,33	0,32	0,5
25.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	20	20,3	0	0,29	0,28	0,5
26.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	26,6	25,8	0	0,34	0,3	0,5
27.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32770	65,4	51,2	0	0,44	0,31	0,5
28.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,8	50,6	0	0,46	0,31	0,5
29.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70	50,7	0	0,46	0,31	0,5
30.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,3	51,2	0	0,46	0,31	0,5
31.08.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,4	51,3	0	0,46	0,31	0,5
01.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,6	51,6	0	0,46	0,31	0,5
02.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,4	51,8	0	0,46	0,31	0,5
03.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,3	52	0	0,46	0,31	0,5
04.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,2	52,3	0	0,46	0,31	0,5
05.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,6	52,2	0	0,47	0,31	0,5
06.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,7	52,2	0	0,47	0,31	0,5
07.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,6	52,3	0	0,47	0,31	0,5
08.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,6	52,4	0	0,47	0,31	0,5
09.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,7	52,2	0	0,47	0,31	0,5
10.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,7	52,2	0	0,47	0,31	0,5
11.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,5	52,5	0	0,47	0,31	0,5
12.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	69,8	52,4	0	0,47	0,31	0,5
13.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70	52,7	0	0,47	0,31	0,5
14.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,6	54,6	0	0,46	0,32	0,5
15.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32770	70,4	54,7	0	0,47	0,32	0,5
16.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,4	53,7	0	0,47	0,33	0,5
17.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,6	53,7	0	0,47	0,32	0,5
18.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,9	54	0	0,48	0,32	0,5
19.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,5	54	0	0,48	0,32	0,5
20.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,8	53,6	0	0,48	0,32	0,5
21.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,9	53,2	0	0,48	0,32	0,5
22.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,8	53,3	0	0,48	0,32	0,5
23.09.2025	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16384	32768	70,6	53	0	0,49	0,32	0,5
Итого:	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744	-	-	65,21	49,61	0	0,45	0,31	0,5

Общее время работы системы

744 час.

Период нормальной работы системы

0 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	TNar, ч	Ttn, ч	Ttn, ч
23.08.2025	691,142	72267,891	0	0	70584,859	0	0	13437,27	514,95	1113,4	253,05
23.09.2025	691,142	72267,891	0	0	70584,859	0	0	13437,27	514,95	1857,4	997,05

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
