

#282591#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Нарвский пер. 5-13, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 8047  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00209244  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	4,734	172,14	169,81	0	166,68	167,19	-0,51	24	0	0	86,2	57,8	28,3	0,7	0,7	-
19.02.2026	4,323	162,93	161,08	0	158,09	158,78	-0,69	24	0	0	82,7	55,5	27,21	0,7	0,7	-
20.02.2026	4,18	154,26	152,54	0	149,74	150,41	-0,67	24	0	0	82,2	54,5	27,78	0,7	0,7	-
21.02.2026	4,182	161,87	160,12	0	157,2	157,88	-0,68	24	0	0	81,5	55	26,49	0,7	0,7	-
22.02.2026	3,865	151,51	150,06	0	147,49	148,21	-0,72	24	0	0	77,8	51,7	26,07	0,7	0,7	-
23.02.2026	3,767	156,19	154,79	0	152,14	152,83	-0,69	24	0	0	76,7	52,1	24,66	0,7	0,7	-
24.02.2026	3,835	160,79	159,34	0	156,69	157,32	-0,63	24	0	0	76,4	52	24,39	0,7	0,7	-
25.02.2026	3,998	164,04	162,43	0	159,64	160,31	-0,67	24	0	0	77,9	53	24,95	0,7	0,7	-
26.02.2026	3,853	169,28	167,77	0	164,93	165,57	-0,64	24	0	0	76,6	53,3	23,28	0,7	0,7	-
27.02.2026	3,395	155,43	154,3	0	151,7	152,44	-0,74	24	0	0	73,5	51,2	22,28	0,7	0,7	-
28.02.2026	3,232	136,23	135,25	0	132,96	133,69	-0,73	24	0	0	73,5	49,3	24,18	0,7	0,7	-
01.03.2026	3,348	145,98	144,92	0	142,5	143,24	-0,74	24	0	0	73,2	49,8	23,39	0,7	0,7	-
02.03.2026	3,319	148,76	147,66	0	145,19	145,89	-0,7	24	0	0	73,4	50,7	22,76	0,7	0,7	-
03.03.2026	3,276	142,75	141,7	0	139,34	140,05	-0,71	24	0	0	73,4	50	23,39	0,7	0,7	-
04.03.2026	3,431	154,49	153,26	0	150,79	151,4	-0,61	24	0	0	73,4	50,8	22,68	0,7	0,7	-
05.03.2026	3,427	157,42	156,16	0	153,67	154,25	-0,58	24	0	0	73,2	51	22,22	0,7	0,7	-
06.03.2026	2,919	125,18	124,46	0	122,12	123,01	-0,89	24	0	0	73,9	50,1	23,74	0,7	0,7	-
07.03.2026	2,082	79,67	79,78	0	77,78	79	-1,22	24	0	0	73,1	46,8	26,35	0,7	0,7	-
08.03.2026	2,276	93,38	93,22	0,01	91,15	92,2	-1,05	24	0	0	73,3	48,6	24,7	0,7	0,7	-
09.03.2026	2,365	93,77	93,57	0,01	91,54	92,56	-1,02	24	0	0	73,2	47,6	25,6	0,7	0,7	-
10.03.2026	2,319	95,4	95,23	0	93,13	94,19	-1,06	24	0	0	73,2	48,5	24,67	0,7	0,7	-
11.03.2026	2,385	98,1	97,86	0	95,78	96,77	-0,99	24	0	0	73	48,3	24,7	0,7	0,7	-
12.03.2026	1,703	76,28	76,65	0	74,47	75,72	-1,25	24	0	0	73	50,4	22,51	0,7	0,7	-
13.03.2026	2,476	104,07	103,83	0,01	101,63	102,69	-1,06	24	0	0	72,6	48,4	24,12	0,7	0,7	-
14.03.2026	2,042	88,04	88,19	0	85,98	87,2	-1,22	24	0	0	72,5	49,1	23,42	0,7	0,7	-
15.03.2026	2,136	94,87	94,84	0	92,66	93,74	-1,08	24	0	0	72,6	49,8	22,81	0,7	0,7	-
16.03.2026	2,629	110,46	110,08	0,02	107,89	108,87	-0,98	24	0	0	72,9	48,7	24,16	0,7	0,7	-
17.03.2026	2,101	101,29	101,25	0	99,06	100,1	-1,04	24	0	0	70,1	49,1	20,98	0,7	0,7	-
18.03.2026	1,82	73,18	73,39	0,03	71,52	72,65	-1,13	24	0	0	71,3	46,3	25,05	0,7	0,7	-
Итого:	89,418	3727,76	3703,54	0,08	3633,46	3658,16	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	89,418															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	498,508	20287,55	20069,7	0,55	19734,87	19801,36
18.03.2026	587,926	24015,31	23773,24	0,63	23368,33	23459,52

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:36:13