

#141826#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 21.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Нарвский пер. 5-13, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209244	Показания прибора, Гкал 23.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 21.06.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	670,164	644,553	25.611

Подпись исполнителя



25

#141825#

Отчёт за период с 21.06.2025 по 23.07.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 8047
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209244
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.07.2025
Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dM _г , т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
22.06.2025	-	0,715	-0,009	155,41	155,76	151,96	152,7	-0,74	24	0	1	70,9	66	4,96	0,7	0,7
23.06.2025	-	0,766	-0,008	155,5	155,75	152,04	152,72	-0,68	24	0	1	70,9	65,6	5,28	0,7	0,7
24.06.2025	-	0,962	-0,022	270,1	270,3	264,09	264,85	-0,76	24	0	0	70,7	66,9	3,8	0,7	0,7
25.06.2025	-	0,925	-0,016	235,52	235,69	230,15	230,91	-0,76	24	0	1	71,4	67,2	4,2	0,7	0,7
26.06.2025	-	0,765	0,022	173,53	173,15	169,62	169,67	-0,05	24	0	1	71,1	66,6	4,53	0,7	0,7
27.06.2025	-	0,865	-0,02	252,19	252,43	246,49	247,21	-0,72	24	0	0	71,2	67,6	3,68	0,7	0,7
28.06.2025	-	0,923	-0,028	264,07	264,43	258,13	259,05	-0,92	24	0	0	71	67,2	3,79	0,7	0,7
29.06.2025	-	0,939	-0,021	264,8	265,02	258,82	259,58	-0,76	24	0	0	71,1	67,3	3,8	0,7	0,7
30.06.2025	-	0,839	-0,021	229,68	230	224,55	225,33	-0,78	24	0	1	70,9	67	3,94	0,7	0,7
01.07.2025	-	0,891	-0,05	262,2	262,9	256,27	257,54	-1,27	24	0	0	71,2	67,4	3,76	0,7	0,7
02.07.2025	-	0,891	-0,026	264,5	264,84	258,5	259,39	-0,89	24	0	0	71,3	67,6	3,65	0,7	0,7
03.07.2025	-	0,898	-0,027	261,42	261,75	255,46	256,36	-0,9	24	0	0	71,4	67,6	3,72	0,7	0,7
04.07.2025	-	0,832	-0,028	236,04	236,45	230,7	231,63	-0,93	24	0	1	71,2	67,3	3,82	0,7	0,7
05.07.2025	-	0,89	-0,029	264,13	264,53	258,17	259,07	-0,9	24	0	0	71,2	67,5	3,64	0,7	0,7
06.07.2025	-	0,891	-0,03	270,15	270,58	264,05	265,03	-0,98	24	0	0	71,2	67,6	3,59	0,7	0,7
07.07.2025	-	0,848	-0,033	272,6	273,1	266,41	267,42	-1,01	24	0	0	71,4	68	3,39	0,7	0,7
08.07.2025	-	0,596	-0,104	208,95	212,97	204,21	208,62	-4,41	24	0	1	71,3	67,2	4,14	0,7	0,7
09.07.2025	-	0,847	-0,073	266,51	267,65	260,49	262,14	-1,65	24	0	0	71,2	67,6	3,6	0,7	0,7
10.07.2025	-	0,83	-0,048	265,54	266,31	259,57	260,85	-1,28	24	0	0	71	67,6	3,48	0,7	0,7
11.07.2025	-	0,779	-0,03	136,93	137,51	133,81	134,86	-1,05	24	0	0	71,4	65,2	6,25	0,7	0,7
12.07.2025	-	0,742	-0,013	43,87	44,33	42,9	43,76	-0,86	24	0	0	70,4	52,3	18,15	0,7	0,7
13.07.2025	-	0,749	-0,008	45,55	45,95	44,56	45,35	-0,79	24	0	0	70,4	52,8	17,55	0,7	0,7
14.07.2025	-	0,718	-0,012	44	44,42	43,01	43,86	-0,85	24	0	0	70,4	52,8	17,61	0,7	0,7
15.07.2025	-	0,735	-0,013	43,81	44,26	42,84	43,68	-0,84	24	0	0	70,7	52,7	17,98	0,7	0,7
16.07.2025	-	0,723	-0,012	42,79	43,22	41,83	42,68	-0,85	24	0	0	70,6	52,5	18,16	0,7	0,7
17.07.2025	-	0,727	-0,017	51,55	52,08	50,46	51,41	-0,95	24	0	0	69,4	54,1	15,3	0,7	0,7
18.07.2025	-	0,765	-0,013	47,57	47,98	46,56	47,39	-0,83	24	0	0	70,3	53	17,26	0,7	0,7
19.07.2025	-	0,726	-0,017	44,65	45,14	43,65	44,56	-0,91	24	0	0	70,6	53	17,58	0,7	0,7
20.07.2025	-	0,748	-0,008	47,65	48	46,57	47,35	-0,78	24	0	0	70,4	53,5	16,81	0,7	0,7
21.07.2025	-	0,696	-0,005	42,04	42,41	41,1	41,86	-0,76	24	0	0	70,6	52,9	17,68	0,7	0,7
22.07.2025	-	0,672	-0,007	42,55	42,93	41,61	42,36	-0,75	24	0	0	70,5	53,6	16,91	0,7	0,7
23.07.2025	-	0,718	-0,006	46,43	46,78	45,41	46,15	-0,74	24	0	0	70,7	54,2	16,54	0,7	0,7
Итого:	-	25,611	-0,732	5252,23	5268,62	5133,99	5165,34	-31,35	768	0	-	70,88	61,86	9,02	0,7	0,7

Общее время работы системы

768 час.

Период нормальной работы системы

768 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
21.06.2025	644,553	56415,13	55489,34	55091,55	54529,16
23.07.2025	670,164	61667,36	60757,96	60225,54	59694,5

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения