

#161519#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 30.09.2025 по 22.10.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Нарвский пер. 5-13, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00209244	Показания прибора, Гкал 22.10.2025	Предыдущие показания, Гкал 30.09.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	55,758	13,029	42.729

Подпись исполнителя



#161518#

Отчёт за период с 30.09.2025 по 22.10.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 8047
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209244
Номер системы 1
Отчёт сформирован 29.10.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	t _{нар} , °C	dQ, Гкал	dQ _г , Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dM _г , т	dTNar, ч	dT _{тн} , ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
01.10.2025	-	0,931	0	68,33	68,78	0	66,79	67,77	0	-0,98	24	0	0	70,6	56	14,59	0,7	0,7
02.10.2025	-	0,988	-0,005	86,66	86,93	0,2	84,83	85,65	0,2	-0,3	24	0	0	68,5	56,6	11,86	0,7	0,7
03.10.2025	-	1,414	0	81,37	81,52	0,27	79,53	80,43	0	0,27	24	0	0	71,4	53,8	17,59	0,7	0,7
04.10.2025	-	2,026	0	98,34	97,61	0,01	96,15	96,46	0	0,01	24	0	0	71	50	21,01	0,7	0,7
05.10.2025	-	2	0	99,46	98,94	0	97,18	97,72	0	0	24	0	0	71,4	51	20,48	0,7	0,7
06.10.2025	-	1,89	0	91,47	91,02	0	89,4	89,94	0	0	24	0	0	71,7	50,7	21,03	0,7	0,7
07.10.2025	-	1,918	0	89,01	88,66	0,02	86,96	87,61	0	-0,32	24	0	0	72,1	50,2	21,91	0,7	0,7
08.10.2025	-	1,969	0	93,47	93,1	0	91,32	92	0	-0,68	24	0	0	71,6	50,2	21,41	0,7	0,7
09.10.2025	-	1,928	0	89,34	89,14	0	87,29	88,1	0	-0,81	24	0	0	72	50,1	21,91	0,7	0,7
10.10.2025	-	1,87	0	85,34	85,25	0	83,38	84,26	0	-0,88	24	0	0	72,1	49,9	22,21	0,7	0,7
11.10.2025	-	1,94	0	89,92	89,66	0	87,82	88,6	0	-0,78	24	0	0	72,1	50,2	21,94	0,7	0,7
12.10.2025	-	1,948	0	92,21	91,93	0	90,1	90,83	0	-0,73	24	0	0	71,8	50,3	21,47	0,7	0,7
13.10.2025	-	1,956	0	89,54	89,37	0	87,49	88,34	0	-0,85	24	0	0	72	49,8	22,2	0,7	0,7
14.10.2025	-	1,776	0	70,67	70,86	0	69,04	70,14	0	-1,1	24	0	0	71,8	46,5	25,35	0,7	0,7
15.10.2025	-	1,848	0	78,37	78,35	0	76,57	77,52	0	-0,95	24	0	0	72	48,2	23,86	0,7	0,7
16.10.2025	-	1,923	0	79,86	79,8	0	78,03	78,95	0	-0,92	24	0	0	71,9	47,5	24,4	0,7	0,7
17.10.2025	-	1,893	0	80,21	80,12	0	78,36	79,26	0	-0,9	24	0	0	71,9	48	23,92	0,7	0,7
18.10.2025	-	2,019	0	82,6	82,38	0	80,7	81,53	0	-0,83	24	0	0	71,9	47,1	24,79	0,7	0,7
19.10.2025	-	2,042	0	84,55	84,3	0,01	82,57	83,43	0	-0,86	24	0	0	72	47,5	24,49	0,7	0,7
20.10.2025	-	2,07	0	84,85	84,49	0,01	82,93	83,62	0	-0,69	24	0	0	71,4	46,7	24,77	0,7	0,7
21.10.2025	-	2,225	0	84,04	83,52	0	82,1	82,75	0	-0,65	24	0	0	71,8	44,9	26,94	0,7	0,7
22.10.2025	-	2,191	0	81,05	80,52	0	79,16	79,79	0	-0,63	24	0	0	72,1	44,6	27,49	0,7	0,7
Итого:	-	40,765	-0,005	1880,66	1876,25	0,52	1837,7	1854,7	0,2	-13,58	528	0	-	71,6	49,54	22,07	0,7	0,7

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
30.09.2025	13,029	912,11	920,86	0	891,35	907,44	0
22.10.2025	55,758	2869,53	2873,63	0,52	2804,05	2837,87	0,2

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения