

#165889#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Нарвский пер. 5-13, Калининград
13
8047
ВКТ-7
00209244
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.10.2025	1,964	0	76,76	76,52	0	75	75,73	0	-0,73	24	0	0	72,1	46,2	25,93	0,7	0,7	-
24.10.2025	2,121	0	80,73	80,41	0	78,85	79,66	0	-0,81	24	0	0	72	45,4	26,65	0,7	0,7	-
25.10.2025	2,199	0	84,91	84,54	0	82,94	83,72	0	-0,78	24	0	0	72	45,7	26,28	0,7	0,7	-
26.10.2025	2,196	0	85,68	85,3	0	83,75	84,48	0	-0,73	24	0	0	71,8	45,8	26,03	0,7	0,7	-
27.10.2025	2,195	0	82,77	82,38	0	80,84	81,61	0	-0,77	24	0	0	72,1	45,1	26,94	0,7	0,7	-
28.10.2025	2,219	0	84,05	83,63	0	82,13	82,85	0	-0,72	24	0	0	72	45,2	26,79	0,7	0,7	-
29.10.2025	2,192	0	82,95	82,52	0	81,04	81,74	0	-0,7	24	0	0	72,1	45,2	26,87	0,7	0,7	-
30.10.2025	2,235	0	87,72	87,21	0	85,72	86,34	0	-0,62	24	0	0	72,1	46,2	25,93	0,7	0,7	-
31.10.2025	2,299	0	92,34	91,78	0	90,2	90,82	0	-0,62	24	0	0	72,2	46,9	25,34	0,7	0,7	-
01.11.2025	2,309	0	93,31	92,76	0	91,15	91,79	0	-0,64	24	0	0	72,2	47	25,18	0,7	0,7	-
02.11.2025	2,257	0	92,49	91,96	0	90,35	91,01	0	-0,66	24	0	0	72,3	47,4	24,84	0,7	0,7	-
03.11.2025	2,244	0	91,04	90,55	0	88,93	89,61	0	-0,68	24	0	0	72,4	47,3	25,06	0,7	0,7	-
04.11.2025	2,303	0	94,51	93,9	0	92,34	92,93	0	-0,59	24	0	0	72,2	47,4	24,8	0,7	0,7	-
05.11.2025	2,295	0	90,85	90,36	0	88,75	89,42	0	-0,67	24	0	0	72,4	46,7	25,69	0,7	0,7	-
06.11.2025	2,235	0	90,16	89,75	0	88,1	88,8	0	-0,7	24	0	0	72,3	47,1	25,19	0,7	0,7	-
07.11.2025	2,218	0	88,8	88,44	0	86,74	87,5	0	-0,76	24	0	0	72,5	47,1	25,4	0,7	0,7	-
08.11.2025	2,26	0	91,35	90,88	0	89,2	89,94	0	-0,74	24	0	0	72,3	47,1	25,16	0,7	0,7	-
09.11.2025	2,326	0	93,8	93,33	0	91,64	92,37	0	-0,73	24	0	0	72,1	46,9	25,22	0,7	0,7	-
10.11.2025	2,291	0	93,91	93,43	0	91,75	92,46	0	-0,71	24	0	0	72,1	47,3	24,8	0,7	0,7	-
11.11.2025	1,711	0	68,61	68,09	0,01	67,03	67,41	0	-0,38	24	0	1	72	46,6	25,38	0,7	0,7	-
12.11.2025	2,38	0	95,78	95,02	0	93,59	94,04	0	-0,45	24	0	0	71,9	46,6	25,31	0,7	0,7	-
13.11.2025	2,333	0	95,58	95,04	0	93,4	94,06	0	-0,66	24	0	0	71,9	47,1	24,79	0,7	0,7	-
14.11.2025	2,262	0	91,17	90,8	0	89,07	89,85	0	-0,78	24	0	0	72,2	47	25,2	0,7	0,7	-
15.11.2025	2,369	0	91,26	90,78	0	89,12	89,87	0	-0,75	24	0	0	72,7	46,3	26,38	0,7	0,7	-
16.11.2025	2,351	0	73,84	73,66	0	71,95	72,97	0	-1,02	24	0	0	76,5	44,3	32,22	0,7	0,7	-
17.11.2025	2,37	0	82,47	82,2	0	80,47	81,42	0	-0,95	24	0	0	74,3	45,2	29,12	0,7	0,7	-
18.11.2025	2,947	0	117,43	116,32	0	114,67	115,1	0	-0,43	24	0	0	72,8	47,1	25,65	0,7	0,7	-
19.11.2025	3,223	0	125,34	123,56	0	122,3	122,25	0	0,05	24	0	0	73,9	47,6	26,37	0,7	0,7	-
20.11.2025	3,207	0	115,46	113,41	0	112,53	112,23	0	0,3	24	0	0	75,6	47	28,59	0,7	0,7	-
21.11.2025	3,243	0	120,63	118,87	0	117,62	117,63	0	-0,01	24	0	0	75	47,4	27,59	0,7	0,7	-
22.11.2025	3,27	0	118,32	117,04	0	115,35	115,83	0	-0,48	24	0	0	75,4	47,2	28,26	0,7	0,7	-
23.11.2025	3,295	0	97,44	96,28	0	94,71	95,32	0	-0,61	24	0	0	80,2	45,6	34,59	0,7	0,7	-
Итого:	77,319	0	2971,46	2950,72	0,01	2901,23	2920,76	0	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	77,319																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
22.10.2025	53,794	2792,77	2797,11	0,52	2729,05	2762,14	0
23.11.2025	131,113	5764,23	5747,83	0,53	5630,28	5682,9	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.11.2025 10:21:19