

#189976#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвский пер. 5-13, Калининград

13

8047

ВКТ-7

00209244

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	3,355	96,12	94,97	0	93,4	94,02	-0,62	24	0	0	80,8	45,1	35,69	0,7	0,7	-3,9
25.11.2025	3,246	102,7	101,67	0	99,91	100,68	-0,77	24	0	0	78,6	46,4	32,27	0,7	0,7	-0,9
26.11.2025	3,86	149,78	147,66	0	145,75	145,83	-0,08	24	0	0	78,2	51,7	26,47	0,7	0,7	-0,4
27.11.2025	4,222	191,19	188,29	0	186,16	185,67	0,49	24	0	0	77,6	54,8	22,74	0,7	0,7	-1,3
28.11.2025	4,144	194,33	191,54	0	189,28	188,85	0,43	24	0	0	77,1	55,2	21,95	0,7	0,7	-0,4
29.11.2025	4,173	191,97	189,22	0	186,95	186,56	0,39	24	0	0	77,2	54,9	22,37	0,7	0,7	-0,3
30.11.2025	4,202	190,33	187,68	0	185,32	185,08	0,24	24	0	0	77,3	54,6	22,69	0,7	0,7	-0,5
01.12.2025	3,996	193,04	190,72	0	188,11	188,06	0,05	24	0	0	76,2	55	21,26	0,7	0,7	-
02.12.2025	4,126	189,49	187,17	0	184,45	184,48	-0,03	24	0	0	78	55,6	22,37	0,7	0,7	-
03.12.2025	3,926	199,11	196,81	0	194,3	194,16	0,14	24	0	0	74,1	53,9	20,24	0,7	0,7	-
04.12.2025	3,797	201,08	198,68	0	196,26	196,01	0,25	24	0	0	73,6	54,2	19,39	0,7	0,7	-
05.12.2025	3,671	190,45	188,18	0	185,91	185,65	0,26	24	0	0	73,5	53,7	19,78	0,7	0,7	-
06.12.2025	3,568	174,13	172,13	0	169,95	169,9	0,05	24	0	0	73,5	52,5	21,02	0,7	0,7	-
07.12.2025	3,771	201,33	198,87	0	196,55	196,14	0,41	24	0	0	73,5	54,2	19,23	0,7	0,7	-
08.12.2025	3,662	189,6	187,28	0	185,09	184,8	0,29	24	0	0	73,4	53,6	19,83	0,7	0,7	-
09.12.2025	3,333	154,11	152,37	0	150,42	150,49	-0,07	24	0	0	73,4	51,3	22,16	0,7	0,7	-
10.12.2025	3,265	145,86	144,3	0	142,35	142,6	-0,25	24	0	0	73,5	50,6	22,91	0,7	0,7	-
11.12.2025	3,205	147,59	146,1	0	144,06	144,32	-0,26	24	0	0	73,3	51,1	22,21	0,7	0,7	-
12.12.2025	3,357	156,99	155,3	0	153,25	153,42	-0,17	24	0	0	73,2	51,4	21,89	0,7	0,7	-
13.12.2025	3,597	185,83	183,62	0	181,4	181,18	0,22	24	0	0	73,2	53,4	19,87	0,7	0,7	-
14.12.2025	3,435	166,89	164,89	0	162,9	162,77	0,13	24	0	0	73,6	52,5	21,12	0,7	0,7	-
15.12.2025	3,425	180,23	177,97	0,01	176,02	175,64	0,38	24	0	1	72,6	53	19,51	0,7	0,7	-
16.12.2025	3,76	197,41	194,98	0	192,64	192,29	0,35	24	0	0	73,8	54,3	19,56	0,7	0,7	-
17.12.2025	3,82	181,13	178,78	0	176,49	176,31	0,18	24	0	0	76,3	54,6	21,68	0,7	0,7	-
18.12.2025	3,68	162,34	160,28	0	158,21	158,21	0	24	0	0	76	52,8	23,26	0,7	0,7	-
19.12.2025	3,418	159,77	158,03	0	155,93	156,05	-0,12	24	0	0	73,6	51,7	21,92	0,7	0,7	-
20.12.2025	3,284	148,99	147,46	0	145,46	145,7	-0,24	24	0	0	73,2	50,7	22,55	0,7	0,7	-
21.12.2025	3,285	145,87	144,37	0	142,39	142,69	-0,3	24	0	0	73,3	50,3	23,04	0,7	0,7	-
22.12.2025	3,351	147,43	145,94	0	143,91	144,21	-0,3	24	0	0	73,6	50,4	23,25	0,7	0,7	-
Итого:	105,934	4935,09	4875,26	0,01	4812,82	4811,77	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	105,934															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	131,113	5764,23	5747,83	0,53	5630,28	5682,9
22.12.2025	240,995	10862,22	10783,76	0,54	10601,64	10653,22

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 13:39:00