

#193548#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Нарвский пер. 5-13, Калининград

13

8047

ВКТ-7

00209244

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	3,948	162,9	160,67	0	158,54	158,55	-0,01	24	0	0	78,2	53,3	24,91	0,7	0,7	0
24.12.2025	4,521	172,75	169,8	0	167,47	167,24	0,23	24	0	0	84,3	57,3	27	0,7	0,7	-6,3
25.12.2025	4,27	172,59	170,05	0	167,6	167,54	0,06	24	0	0	81,8	56,3	25,48	0,7	0,7	-5,6
26.12.2025	3,486	154,55	152,8	0,01	150,72	150,92	-0,2	24	0	0	74,7	51,6	23,11	0,7	0,7	4,4
27.12.2025	3,458	156,73	154,98	0	152,98	153,11	-0,13	24	0	0	73,4	50,8	22,6	0,7	0,7	5,4
28.12.2025	3,575	168,89	166,95	0	164,85	164,85	0	24	0	0	73,4	51,8	21,69	0,7	0,7	3,8
29.12.2025	3,671	168,61	166,58	0	164,45	164,44	0,01	24	0	0	74,6	52,3	22,33	0,7	0,7	2,5
30.12.2025	4,108	162,56	160,28	0	158,05	158,16	-0,11	24	0	0	79,6	53,6	25,98	0,7	0,7	-1,1
31.12.2025	4,499	170,69	168,04	0	165,69	165,64	0,05	24	0	0	82,4	55,2	27,15	0,7	0,7	-4,2
01.01.2026	4,126	159,77	157,49	0	155,13	155,27	-0,14	24	0	0	81,9	55,3	26,56	0,7	0,7	-5,2
02.01.2026	3,619	139,33	137,6	0	135,57	135,87	-0,3	24	0	0	78,6	51,9	26,65	0,7	0,7	1,2
03.01.2026	4,038	161,73	159,55	0	157,28	157,43	-0,15	24	0	0	79,3	53,6	25,65	0,7	0,7	-0,6
04.01.2026	4,303	172,04	169,51	0	167,12	167,1	0,02	24	0	0	81	55,3	25,74	0,7	0,7	-4
05.01.2026	4,306	165,94	163,44	0	161,1	161,13	-0,03	24	0	0	81,9	55,2	26,73	0,7	0,7	-3
06.01.2026	4,58	175,85	173,13	0	170,51	170,51	0	24	0	0	84,1	57,2	26,87	0,7	0,7	-5,5
07.01.2026	4,668	168,21	165,48	0	162,87	162,97	-0,1	24	0	0	86,1	57,5	28,62	0,7	0,7	-7,8
08.01.2026	4,8	169,26	166,34	0	163,74	163,76	-0,02	24	0	0	87,4	58,1	29,28	0,7	0,7	-11
09.01.2026	4,837	173,13	170,15	0	167,49	167,49	0	24	0	0	87,2	58,4	28,85	0,7	0,7	-9,6
10.01.2026	4,629	178,71	175,83	0	173,28	173,13	0,15	24	0	0	84,1	57,4	26,71	0,7	0,7	-5,2
11.01.2026	4,579	176,58	173,92	0	171,26	171,34	-0,08	24	0	0	83,4	56,7	26,71	0,7	0,7	-5,2
12.01.2026	4,664	177,46	175,01	0	171,99	172,37	-0,38	24	0	0	84,5	57,5	27,03	0,7	0,7	-
13.01.2026	4,794	176,29	173,6	0	170,63	170,87	-0,24	24	0	0	86,5	58,5	28,04	0,7	0,7	-
14.01.2026	4,688	175,78	173,08	0	170,28	170,43	-0,15	24	0	0	85,3	57,8	27,48	0,7	0,7	-
15.01.2026	4,314	179,91	177,64	0	174,84	175,1	-0,26	24	0	0	80,4	55,8	24,63	0,7	0,7	-
16.01.2026	4,549	178,06	175,61	0	172,78	173,03	-0,25	24	0	0	82,9	56,6	26,28	0,7	0,7	-
17.01.2026	4,779	174,52	172,06	0	168,98	169,41	-0,43	24	0	0	85,9	57,7	28,21	0,7	0,7	-
18.01.2026	4,885	171,52	169,01	0	165,96	166,42	-0,46	24	0	0	87,3	58	29,32	0,7	0,7	-
19.01.2026	4,885	169,63	167,13	0	164,01	164,48	-0,47	24	0	0	88,3	58,6	29,67	0,7	0,7	-
20.01.2026	4,844	171,88	169,4	0	166,28	166,75	-0,47	24	0	0	87,2	58,2	29,03	0,7	0,7	-
21.01.2026	4,888	171,43	168,65	0	165,76	165,96	-0,2	24	0	0	88,3	58,8	29,42	0,7	0,7	-
22.01.2026	4,826	164,32	161,48	0	158,9	159	-0,1	24	0	0	87,9	57,6	30,3	0,7	0,7	-
23.01.2026	4,905	169,22	166,31	0	163,63	163,73	-0,1	24	0	0	87,8	57,9	29,94	0,7	0,7	-
Итого:	141,042	5410,84	5331,57	0,01	5249,74	5254	0	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	141,042															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	237,047	10699,32	10623,09	0,54	10443,1	10494,67
23.01.2026	378,089	16110,16	15954,66	0,55	15692,84	15748,67

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2026 8:47:26