

#162514#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 18-20А, Калининград
13
5454
ВКТ-7
00091831
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	5,5	0	0	5,5	0	0	24	0	0	18,4	18,9	-0,46	0,5	0,2	-
02.10.2025	0,011	0	28,16	34,04	0	27,55	33,42	0	0	24	0	0	68,8	62,8	6,06	0,5	0,2	-
03.10.2025	0,668	0	63,34	62,75	0	61,95	61,67	0	0	24	0	0	69,3	58,7	10,54	0,5	0,2	-
04.10.2025	1,278	0	60,53	59,91	0	59,21	59,2	0	0	24	0	0	69,4	47,9	21,56	0,5	0,2	-
05.10.2025	1,1	0	60,28	59,83	0	59,03	59,11	0	0	24	0	0	69,3	50,7	18,54	0,5	0,2	-
06.10.2025	1,007	0	57,96	57,6	0	56,75	56,88	0	0	24	0	0	69,5	51,8	17,71	0,5	0,2	-
07.10.2025	1,065	0	52,81	52,52	0	51,64	51,93	0	0	24	0	0	69,5	48,9	20,62	0,5	0,2	-
08.10.2025	1,111	0	50,54	50,24	0	49,43	49,76	0	0	24	0	0	69,2	46,8	22,42	0,5	0,2	-
09.10.2025	1,01	0	49,11	49	0	48,08	48,52	0	0	24	0	0	68,7	47,7	20,98	0,5	0,2	-
10.10.2025	1,055	0	48,44	48,35	0	47,43	47,86	0	0	24	0	0	69,1	46,8	22,25	0,5	0,2	-
11.10.2025	1,038	0	48,77	48,74	0	47,74	48,26	0	0	24	0	0	69,4	47,8	21,68	0,5	0,2	-
12.10.2025	1,022	0	48,43	48,29	0	47,45	47,81	0	0	24	0	0	69,4	47,8	21,51	0,5	0,2	-
13.10.2025	1,179	0	48,67	48,38	0	47,65	47,9	0	0	24	0	0	69	44,2	24,76	0,5	0,2	-
14.10.2025	1,227	0	50,76	50,37	0	49,65	49,89	0	0	24	0	0	69,2	44,6	24,62	0,5	0,2	-
15.10.2025	1,31	0	55,38	54,81	0	54,18	54,33	0	0	24	0	0	69,8	45,6	24,16	0,5	0,2	-
16.10.2025	1,339	0	57,04	56,42	0	55,84	55,94	0	0	24	0	0	69,7	45,8	23,95	0,5	0,2	-
17.10.2025	1,317	0	56,45	55,95	0	55,25	55,47	0	0	24	0	0	69,7	45,9	23,81	0,5	0,2	-
18.10.2025	1,296	0	54,73	54,25	0	53,53	53,77	0	0	24	0	0	69	44,9	24,17	0,5	0,2	-
19.10.2025	1,33	0	55,06	54,53	0	53,86	54,05	0	0	24	0	0	69,3	44,7	24,61	0,5	0,2	-
20.10.2025	1,303	0	51,98	51,58	0	50,81	51,1	0	0	24	0	0	70,4	44,8	25,62	0,5	0,2	-
21.10.2025	1,31	0	53,02	52,65	0	51,83	52,17	0	0	24	0	0	69,8	44,6	25,23	0,5	0,2	-
22.10.2025	1,352	0	54,3	53,79	0	53,1	53,31	0	0	24	0	0	69,7	44,2	25,46	0,5	0,2	-
23.10.2025	1,391	0	55,64	55,17	0	54,44	54,69	0	0	24	0	0	70,6	45,1	25,55	0,5	0,2	-
Итого:	24,719	0	1161,4	1164,67	0	1136,4	1152,54	0	0	552	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	24,719																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

552

552

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
30.09.2025	220,156	8129,6	8183,58	0	7935	8104,81	0
23.10.2025	244,875	9291	9348,25	0	9071,4	9257,35	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:10:06