

#165654#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.10.2025 по 14.11.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 18-20А, Калининград
13

Заводской номер счётчика	Показания прибора, Гкал	Предыдущие показания, Гкал	Разность показаний, Гкал
00091831	14.11.2025	23.10.2025	
Количество тепловой энергии, система 1	278,335	244,875	33.46

Подпись исполнителя



014 15.11.25 0 км
Эл. мет

#164197#

Отчёт за период с 23.10.2025 по 14.11.2025.

Номер абонента 13
 Порядковый номер 5454
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00091831
 Номер системы 1
 Отчёт сформирован 27.11.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.10.2025	-	1,407	0	56,52	56,07	0	55,32	55,59	0	0	24	0	0	71,2	45,8	25,39	0,5	0,2
25.10.2025	-	1,407	0	55,92	55,62	0	54,72	55,14	0	0	24	0	0	71	45,4	25,68	0,5	0,2
26.10.2025	-	1,417	0	55,6	55,35	0	54,4	54,87	0	0	24	0	0	71,2	45,2	26	0,5	0,2
27.10.2025	-	1,41	0	54,18	54,03	0	52,98	53,55	0	0	24	0	0	71,1	44,5	26,56	0,5	0,2
28.10.2025	-	1,429	0	54,9	54,84	0	53,7	54,36	0	0	24	0	0	71,4	44,8	26,62	0,5	0,2
29.10.2025	-	1,452	0	55,61	55,51	0	54,41	55,03	0	0	24	0	0	71,4	44,8	26,6	0,5	0,2
30.10.2025	-	1,442	0	56,11	56,09	0	54,89	55,61	0	0	24	0	0	71,2	44,9	26,24	0,5	0,2
31.10.2025	-	1,443	0	55,59	55,54	0	54,39	55,06	0	0	24	0	0	71,2	44,7	26,46	0,5	0,2
01.11.2025	-	1,465	0	55,73	55,72	0	54,49	55,24	0	0	24	0	0	71,7	44,9	26,82	0,5	0,2
02.11.2025	-	1,45	0	57,06	57,03	0	55,84	56,55	0	0	24	0	0	71	45,1	25,92	0,5	0,2
03.11.2025	-	1,451	0	58,51	58,43	0	57,14	57,95	0	0	24	0	0	71,2	45,8	25,39	0,5	0,2
04.11.2025	-	1,467	0	58,01	58,04	0	56,64	57,55	0	0	24	0	0	71,4	45,5	25,88	0,5	0,2
05.11.2025	-	1,472	0	59,37	59,38	0	57,98	58,78	0	0	24	0	0	71,5	46,1	25,39	0,5	0,2
06.11.2025	-	1,469	0	59,71	59,62	0	58,32	58,98	0	0	24	0	0	71,5	46,3	25,18	0,5	0,2
07.11.2025	-	1,461	0	58,01	57,98	0	56,71	57,46	0	0	24	0	0	71,3	45,6	25,69	0,5	0,2
08.11.2025	-	1,464	0	56,94	56,93	0	55,7	56,45	0	0	24	0	0	71,2	45	26,25	0,5	0,2
09.11.2025	-	1,475	0	56,48	56,41	0	55,23	55,93	0	0	24	0	0	71,1	44,4	26,69	0,5	0,2
10.11.2025	-	1,48	0	56,68	56,58	0	55,43	56,1	0	0	24	0	0	71,2	44,6	26,65	0,5	0,2
11.11.2025	-	1,483	0	56,99	57	0	55,72	56,52	0	0	24	0	0	71,5	44,9	26,58	0,5	0,2
12.11.2025	-	1,464	0	56,5	56,83	0	55,25	56,35	0	0	24	0	0	71,1	44,7	26,46	0,5	0,2
13.11.2025	-	1,493	0	57,84	57,93	0	56,48	57,45	0	0	24	0	0	71,7	45,3	26,4	0,5	0,2
14.11.2025	-	1,466	0	57,68	57,7	0	56,39	57,22	0	0	24	0	0	71,1	45,2	25,93	0,5	0,2
Итого:	-	31,967	0	1249,94	1248,63	0	1222,13	1237,74	0	0	528	0	-	71,28	45,16	26,13	0,5	0,2

Общее время работы системы 528 час.

Период нормальной работы системы 528 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т
23.10.2025	244,875	9291	9348,25	0	9071,4	9257,35	0
14.11.2025	278,335	10596,83	10652,71	0	10348,18	10550,44	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения