

#162513#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.09.2025 по 21.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 74-76 / Комсомольская 2, Калининград
13
7149
ВКТ-7
00262809
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.10.2025	0	0	0	0	24	0	1	15,1	14,6	0,5	0,32	0,27	-
02.10.2025	1,149	63,74	62,32	62,32	24	0	1	70	51,6	18,42	0,44	0,34	-
03.10.2025	1,886	117,83	115,25	115,25	24	0	0	69,6	53,2	16,36	0,45	0,35	-
04.10.2025	1,856	117,05	114,51	114,51	24	0	0	69,7	53,5	16,2	0,45	0,36	-
05.10.2025	1,785	117,14	114,61	114,61	24	0	0	69,5	54	15,54	0,45	0,35	-
06.10.2025	1,816	114,45	111,91	111,91	24	0	0	69,8	53,6	16,22	0,43	0,34	-
07.10.2025	1,771	108,28	105,91	105,91	24	0	0	69,9	53,2	16,71	0,42	0,34	-
08.10.2025	1,701	104,49	102,22	102,22	24	0	0	69,6	53	16,64	0,42	0,34	-
09.10.2025	1,697	104,15	101,95	101,95	24	0	0	69,1	52,4	16,63	0,42	0,34	-
10.10.2025	1,632	104,59	102,32	102,32	24	0	0	69,5	53,5	15,95	0,42	0,34	-
11.10.2025	1,653	106,48	104,11	104,11	24	0	0	69,8	54	15,89	0,42	0,34	-
12.10.2025	1,656	105,27	102,98	102,98	24	0	0	69,8	53,7	16,09	0,42	0,34	-
13.10.2025	1,725	105,92	103,63	103,63	24	0	0	69,3	52,7	16,63	0,43	0,35	-
14.10.2025	1,879	110,55	108,13	108,13	24	0	0	69,6	52,2	17,39	0,45	0,36	-
15.10.2025	1,928	115,87	113,3	113,3	24	0	0	70	53	17,01	0,46	0,36	-
16.10.2025	1,938	117,87	115,28	115,28	24	0	0	70	53,2	16,81	0,46	0,36	-
17.10.2025	1,919	118,74	116,12	116,12	24	0	0	70	53,4	16,52	0,45	0,36	-
18.10.2025	1,91	114,79	112,29	112,29	24	0	0	69,3	52,3	17	0,45	0,36	-
19.10.2025	1,94	115,17	112,63	112,63	24	0	0	69,7	52,4	17,22	0,43	0,35	-
20.10.2025	1,973	109,33	106,87	106,87	24	0	0	70,7	52,3	18,45	0,44	0,36	-
21.10.2025	2,001	110,89	108,46	108,46	24	0	0	70,1	51,7	18,43	0,45	0,36	-
Итого:	35,815	2182,6	2134,8	2134,8	504	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	35,815												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

504

504

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
30.09.2025	0	0	0	0
21.10.2025	37,877	2298,98	2248,61	2248,61

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.10.2025 8:10:59