

#165888#

Отчёт по теплопотреблению за период с 21.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 74-76 / Комсомольская 2, Калининград
13
7149
ВКТ-7
00262809
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
22.10.2025	2,062	116,38	113,81	113,81	24	0	0	70	51,9	18,13	0,46	0,36	-
23.10.2025	2,106	120,05	117,35	117,35	24	0	0	71	53,1	17,93	0,46	0,36	-
24.10.2025	2,097	119,84	117,12	117,12	24	0	0	71,4	53,6	17,89	0,46	0,36	-
25.10.2025	2,106	117,75	115,06	115,06	24	0	0	71,4	53	18,31	0,45	0,36	-
26.10.2025	2,132	117,57	114,91	114,91	24	0	0	71,5	53	18,55	0,45	0,36	-
27.10.2025	2,123	114,57	111,94	111,94	24	0	0	71,5	52,5	18,96	0,45	0,36	-
28.10.2025	2,134	116,64	113,96	113,96	24	0	0	71,7	53	18,72	0,45	0,36	-
29.10.2025	2,145	117,59	114,9	114,9	24	0	0	71,8	53,1	18,66	0,46	0,36	-
30.10.2025	2,126	118,36	115,67	115,67	24	0	0	71,4	53,1	18,35	0,45	0,36	-
31.10.2025	2,145	116,23	113,59	113,59	24	0	0	71,5	52,6	18,86	0,45	0,35	-
01.11.2025	2,191	118,2	115,44	115,44	24	0	0	72,1	53,1	18,99	0,46	0,36	-
02.11.2025	2,147	120,46	117,73	117,73	24	0	0	71,3	53,1	18,25	0,46	0,36	-
03.11.2025	2,135	121,13	118,37	118,37	24	0	0	71,4	53,4	18,04	0,45	0,35	-
04.11.2025	2,15	119,01	116,24	116,24	24	0	0	71,7	53,2	18,49	0,46	0,35	-
05.11.2025	2,139	121,03	118,24	118,24	24	0	0	71,7	53,7	18,08	0,46	0,35	-
06.11.2025	2,131	120,54	117,76	117,76	24	0	0	71,7	53,6	18,13	0,45	0,35	-
07.11.2025	2,143	118,32	115,63	115,63	24	0	0	71,6	53	18,54	0,45	0,35	-
08.11.2025	2,156	116,2	113,57	113,57	24	0	0	71,5	52,6	18,99	0,44	0,35	-
09.11.2025	2,151	113,84	111,22	111,22	24	0	0	71,4	52,1	19,34	0,45	0,35	-
10.11.2025	2,155	115,91	113,22	113,22	24	0	0	71,5	52,5	19,03	0,45	0,35	-
11.11.2025	2,161	116,45	113,77	113,77	24	0	0	71,8	52,8	18,99	0,45	0,35	-
12.11.2025	2,145	116,36	113,69	113,69	24	0	0	71,5	52,6	18,86	0,46	0,36	-
13.11.2025	2,162	119,68	116,89	116,89	24	0	0	72	53,5	18,5	0,46	0,36	-
14.11.2025	2,114	118,83	116,12	116,12	24	0	0	71,4	53,2	18,2	0,45	0,36	-
15.11.2025	2,208	115,43	112,72	112,72	24	0	0	72,4	52,8	19,6	0,45	0,36	-
16.11.2025	2,468	113,94	110,99	110,99	24	0	0	76,9	54,7	22,23	0,45	0,36	-
17.11.2025	2,33	112,45	109,67	109,67	24	0	0	74,7	53,5	21,22	0,43	0,36	-
18.11.2025	2,263	105,75	103,21	103,21	24	0	0	73,6	51,7	21,91	0,44	0,36	-
19.11.2025	2,331	110,6	107,89	107,89	24	0	0	74,2	52,7	21,58	0,44	0,36	-
20.11.2025	2,418	108,76	106	106	24	0	0	75,9	53,1	22,8	0,44	0,36	-
21.11.2025	2,413	109,09	106,33	106,33	24	0	0	75,6	53	22,69	0,44	0,36	-
22.11.2025	2,414	108,54	105,77	105,77	24	0	0	75,7	52,9	22,82	0,43	0,36	-
23.11.2025	2,661	106,64	103,67	103,67	24	0	0	80,1	54,5	25,64	0,44	0,36	-
Итого:	72,762	3822,14	3732,45	3732,45	792	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,762												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

792

792

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
21.10.2025	35,815	2182,6	2134,8	2134,8
23.11.2025	108,577	6004,74	5867,25	5867,25

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 8:51:42