

#189975#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 22.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 74-76 / Комсомольская 2, Калининград
13
7149
ВКТ-7
00262809
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,699	106,65	103,59	103,59	24	0	0	80,8	54,7	26,04	0,44	0,36	-3,9
25.11.2025	2,634	108,18	105,26	105,26	24	0	0	79	54	25	0,44	0,36	-0,9
26.11.2025	2,588	106,88	103,97	103,97	24	0	0	78,4	53,5	24,88	0,44	0,36	-0,4
27.11.2025	2,546	106,56	103,73	103,73	24	0	0	77,7	53,2	24,54	0,44	0,36	-1,3
28.11.2025	2,526	106,37	103,52	103,52	24	0	0	77,2	52,9	24,38	0,44	0,36	-0,4
29.11.2025	2,526	107,32	104,44	104,44	24	0	0	77,1	52,9	24,19	0,44	0,36	-0,3
30.11.2025	2,548	107,63	104,78	104,78	24	0	0	77,6	53,3	24,3	0,44	0,36	-0,5
01.12.2025	2,489	109,64	106,83	106,83	24	0	0	76,4	53,1	23,29	0,44	0,36	-
02.12.2025	2,571	108,47	105,57	105,57	24	0	0	77,9	53,5	24,34	0,45	0,36	-
03.12.2025	2,393	111,48	108,75	108,75	24	0	0	74,2	52,2	22,01	0,45	0,36	-
04.12.2025	2,294	111,32	108,68	108,68	24	0	0	72,5	51,4	21,12	0,45	0,36	-
05.12.2025	2,258	113,83	111,2	111,2	24	0	0	71,8	51,5	20,32	0,45	0,36	-
06.12.2025	2,229	116,05	113,36	113,36	24	0	0	71,7	52	19,65	0,44	0,36	-
07.12.2025	2,21	111,82	109,24	109,24	24	0	0	71,6	51,4	20,23	0,45	0,36	-
08.12.2025	2,268	114,51	111,89	111,89	24	0	0	72,1	51,9	20,27	0,46	0,36	-
09.12.2025	2,217	116,87	114,19	114,19	24	0	0	71,5	52,1	19,4	0,46	0,36	-
10.12.2025	2,213	118,39	115,7	115,7	24	0	0	71,6	52,5	19,12	0,45	0,36	-
11.12.2025	2,168	115,67	112,99	112,99	24	0	0	71,6	52,5	19,18	0,45	0,35	-
12.12.2025	2,189	114,96	112,28	112,28	24	0	0	71,8	52,4	19,46	0,44	0,36	-
13.12.2025	2,171	112,91	110,32	110,32	24	0	0	71,6	51,9	19,7	0,45	0,36	-
14.12.2025	2,199	114,99	112,3	112,3	24	0	0	71,8	52,2	19,58	0,44	0,36	-
15.12.2025	2,179	110,44	107,91	107,91	24	0	0	71,8	51,6	20,2	0,45	0,36	-
16.12.2025	2,301	112,24	109,51	109,51	24	0	0	73,8	52,8	21,01	0,45	0,36	-
17.12.2025	2,48	112,17	109,28	109,28	24	0	0	76,8	54,1	22,69	0,45	0,36	-
18.12.2025	2,417	110,46	107,68	107,68	24	0	0	75,6	53,2	22,42	0,45	0,36	-
19.12.2025	2,279	112,55	109,88	109,88	24	0	0	72,6	51,9	20,73	0,45	0,36	-
20.12.2025	2,223	114,04	111,43	111,43	24	0	0	71,6	51,6	19,93	0,45	0,36	-
21.12.2025	2,235	114,36	111,74	111,74	24	0	0	71,9	51,9	19,99	0,45	0,36	-
22.12.2025	2,23	114,52	111,81	111,81	24	0	0	72,3	52,4	19,95	0,45	0,36	-
Итого:	68,28	3241,28	3161,83	3161,83	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	68,28												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

696

696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	108,577	6004,74	5867,25	5867,25
22.12.2025	179,4	9356,86	9136,96	9136,96

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 12:19:16