

#193547#

Отчёт по теплопотреблению за период с 22.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Мира пр-т 74-76 / Комсомольская 2, Калининград
13
7149
ВКТ-7
00262809
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
23.12.2025	2,543	110,84	107,88	107,88	24	0	0	78,3	54,7	23,55	0,44	0,36	0
24.12.2025	2,936	108,01	104,66	104,66	24	0	0	84,9	56,8	28,04	0,44	0,36	-6,3
25.12.2025	2,737	104,99	101,93	101,93	24	0	0	81,7	54,9	26,85	0,45	0,36	-5,6
26.12.2025	2,324	111,72	109,02	109,02	24	0	0	73,5	52,2	21,33	0,45	0,36	4,4
27.12.2025	2,249	110,87	108,31	108,31	24	0	0	71,8	51,1	20,75	0,44	0,36	5,4
28.12.2025	2,25	106,45	103,96	103,96	24	0	0	71,9	50,2	21,64	0,45	0,36	3,8
29.12.2025	2,43	109,78	107,03	107,03	24	0	0	74,9	52,2	22,69	0,45	0,36	2,5
30.12.2025	2,703	109,77	106,72	106,72	24	0	0	79,8	54,5	25,33	0,44	0,36	-1,1
31.12.2025	2,861	108,47	105,28	105,28	24	0	0	82,8	55,6	27,15	0,44	0,36	-4,2
01.01.2026	2,769	106,43	103,41	103,41	24	0	0	81,3	54,5	26,73	0,45	0,36	-5,2
02.01.2026	2,654	111,4	108,36	108,36	24	0	0	78,6	54,2	24,46	0,44	0,36	1,2
03.01.2026	2,677	107,82	104,81	104,81	24	0	0	79,5	54	25,52	0,44	0,36	-0,6
04.01.2026	2,799	106,22	103,12	103,12	24	0	0	81,7	54,6	27,14	0,45	0,36	-4
05.01.2026	2,85	107,69	104,52	104,52	24	0	0	82	54,8	27,22	0,45	0,36	-3
06.01.2026	3,011	109,51	106,13	106,13	24	0	0	84,8	56,5	28,34	0,44	0,36	-5,5
07.01.2026	3,051	104,29	100,93	100,93	24	0	0	86,4	56,2	30,18	0,43	0,36	-7,8
08.01.2026	3,118	100,15	96,8	96,8	24	0	0	88	55,8	32,18	0,43	0,36	-11
09.01.2026	3,098	101,71	98,39	98,39	24	0	0	87,3	55,8	31,48	0,44	0,36	-9,6
10.01.2026	3,007	107,44	104,09	104,09	24	0	0	84,5	55,6	28,87	0,45	0,36	-5,2
11.01.2026	2,958	108,68	105,41	105,41	24	0	0	83,6	55,6	28,04	0,44	0,36	-5,2
12.01.2026	3,021	106,63	103,27	103,27	24	0	0	85,3	56,1	29,22	0,43	0,36	-
13.01.2026	3,026	102,04	98,77	98,77	24	0	0	86,5	55,8	30,61	0,43	0,36	-
14.01.2026	3	101,92	98,66	98,66	24	0	0	85,8	55,4	30,39	0,44	0,36	-
15.01.2026	2,771	106,42	103,42	103,42	24	0	0	80,5	53,7	26,77	0,43	0,36	-
16.01.2026	2,918	103,94	100,78	100,78	24	0	0	83,5	54,6	28,93	0,44	0,36	-
17.01.2026	3,092	104,31	100,94	100,94	24	0	0	86,7	56,1	30,6	0,43	0,36	-
18.01.2026	3,15	102,01	98,6	98,6	24	0	0	88,1	56,2	31,91	0,43	0,36	-
19.01.2026	3,161	100,27	96,91	96,91	24	0	0	88,6	56	32,61	0,43	0,36	-
20.01.2026	3,15	101,59	98,22	98,22	24	0	0	88,1	56,1	32,03	0,43	0,36	-
21.01.2026	3,134	102,9	99,48	99,48	24	0	0	88,3	56,8	31,45	0,43	0,36	-
22.01.2026	3,101	97,17	93,88	93,88	24	0	0	88,7	55,7	32,99	0,43	0,36	-
23.01.2026	3,133	102,36	98,95	98,95	24	0	0	87,8	56,2	31,6	0,43	0,36	-
Итого:	91,682	3383,8	3282,64	3282,64	768	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	91,682												

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

768

768

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dM1, т	dM2, т
22.12.2025	176,857	9246,02	9029,08	9029,08
23.01.2026	268,539	12629,82	12311,72	12311,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

28.01.2026 9:52:47