

#189974#

Отчёт по теплопотреблению за период с 30.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Брамса 31-33, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 7283  
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)  
Заводской номер 16031919  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
01.12.2025	10,105	0	153,398	0	0	149,445	0	0	24	0	76,2	60,1	0,28	0,24	-0,5
02.12.2025	10,594	0	149,893	0	0	145,896	0	0	24	0	77,7	60,4	0,28	0,23	-
03.12.2025	9,519	0	153,643	0	0	149,899	0	0	24	0	73,9	58,7	0,28	0,23	-
04.12.2025	9,052	0	152,969	0	0	149,429	0	0	24	0	71,9	57,4	0,28	0,23	-
05.12.2025	9,091	0	157,835	0	0	154,246	0	0	24	0	71,2	57,2	0,29	0,24	-
06.12.2025	8,577	0	161,678	0	0	158,002	0	0	24	0	71,1	58,2	0,29	0,23	-
07.12.2025	8,574	0	154,449	0	0	150,954	0	0	24	0	71	57,4	0,28	0,23	-
08.12.2025	9,026	0	158,809	0	0	155,163	0	0	24	0	71,5	57,6	0,28	0,23	-
09.12.2025	8,953	0	165,613	0	0	161,858	0	0	24	0	71	57,8	0,29	0,23	-
10.12.2025	8,976	0	167,51	0	0	163,704	0	0	24	0	71	58	0,29	0,23	-
11.12.2025	8,88	0	164,396	0	0	160,651	0	0	24	0	71,1	58	0,29	0,23	-
12.12.2025	8,889	0	161,658	0	0	157,967	0	0	24	0	71,2	57,8	0,28	0,23	-
13.12.2025	8,828	0	156,281	0	0	152,734	0	0	24	0	71	57,2	0,28	0,23	-
14.12.2025	9,152	0	160,176	0	0	156,527	0	0	24	0	71,2	57,2	0,29	0,23	-
15.12.2025	8,995	0	154,28	0	0	150,767	0	0	24	0	71,2	56,9	0,28	0,23	-
16.12.2025	9,607	0	159,439	0	0	155,632	0	0	24	0	73	58,3	0,28	0,24	-
17.12.2025	10,321	0	159,443	0	0	155,317	0	0	24	0	76,5	60,6	0,28	0,24	-
18.12.2025	9,918	0	157,489	0	0	153,504	0	0	24	0	75,5	60,1	0,28	0,24	-
19.12.2025	9,156	0	158,167	0	0	154,435	0	0	24	0	72,5	58,4	0,28	0,24	-
20.12.2025	8,921	0	162,396	0	0	158,673	0	0	24	0	71,4	58	0,29	0,24	-
21.12.2025	9,256	0	163,504	0	0	159,72	0	0	24	0	71,7	57,9	0,29	0,24	-
22.12.2025	9,127	0	163,79	0	0	159,965	0	0	24	0	72,1	58,5	0,29	0,24	-
23.12.2025	10,746	0	160,321	0	0	156,033	0	0	24	0	77,9	61,5	0,28	0,24	-
Итого:	214,263	0	3657,137	0	0	3570,521	0	0	552	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,176														

Общее время работы системы, ч 552  
Период нормальной работы системы, ч 552

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
30.11.2025	1218,503	23920,674	12563,018	0	23397,217	12380,846	0	6323	0
23.12.2025	1432,765	27577,808	12563,018	0	26967,738	12380,846	0	6875	0

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
24.12.2025 8:06:31