

#207109#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 42-44, Калининград
13
6721
ВКТ-7
00207547
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	2,426	-0,15	109	110,33	105,6	108,45	-2,85	24	0	0	85,6	61,1	24,52	0,6	0,4	-9,4
25.01.2026	2,423	-0,155	113,14	114,52	109,62	112,54	-2,92	24	0	0	85,2	61,5	23,69	0,6	0,4	-7,3
26.01.2026	2,273	-0,156	114,33	115,9	110,95	113,94	-2,99	24	0	0	82,3	60,2	22,05	0,6	0,4	-4,4
27.01.2026	2,305	-0,154	116,26	117,79	112,83	115,8	-2,97	24	0	0	82,5	60,5	21,98	0,6	0,4	-3,8
28.01.2026	2,278	-0,146	112,33	113,78	109,03	111,87	-2,84	24	0	0	82,4	59,9	22,42	0,6	0,4	-6
29.01.2026	2,435	-0,154	109,75	111,04	106,21	109,09	-2,88	24	0	0	86,7	62,1	24,56	0,6	0,4	-9,7
30.01.2026	2,455	-0,151	105,42	106,66	101,99	104,82	-2,83	24	0	0	87,3	61,5	25,72	0,6	0,4	-12,4
31.01.2026	2,482	-0,149	103,68	104,89	100,26	103,03	-2,77	24	0	0	88,2	61,8	26,4	0,6	0,4	-13,8
01.02.2026	2,535	-0,146	99,77	100,95	96,41	99,22	-2,81	24	0	0	88,8	60,8	27,99	0,6	0,4	-18,9
02.02.2026	2,611	-0,159	101,62	102,79	98,07	100,98	-2,91	24	0	0	90,6	62,3	28,37	0,6	0,4	-20,1
03.02.2026	2,658	-0,167	107,27	108,52	103,52	106,54	-3,02	24	0	0	90,9	63,4	27,45	0,6	0,4	-18
04.02.2026	2,659	-0,169	108,37	109,66	104,57	107,61	-3,04	24	0	0	90,8	63,6	27,19	0,6	0,4	-12,3
05.02.2026	2,564	-0,176	114,12	115,58	110,31	113,45	-3,14	24	0	0	88,4	63,5	24,96	0,6	0,4	-7,6
06.02.2026	2,391	-0,168	117,01	118,64	113,41	116,55	-3,14	24	0	0	84,8	62,1	22,71	0,6	0,4	-3,2
07.02.2026	2,319	-0,17	115,25	116,96	111,82	114,99	-3,17	24	0	0	82,9	60,5	22,38	0,6	0,4	-3,3
08.02.2026	2,319	-0,163	113,35	114,97	109,89	112,99	-3,1	24	0	0	84	61,2	22,77	0,6	0,4	-4,9
09.02.2026	2,474	-0,162	108,13	109,54	104,59	107,61	-3,02	24	0	0	87,1	61,8	25,37	0,6	0,4	-12,1
10.02.2026	2,427	-0,163	110,18	111,62	106,63	109,63	-3	24	0	0	86,9	62,4	24,48	0,6	0,4	-12,4
11.02.2026	2,293	-0,169	115,92	117,67	112,5	115,68	-3,18	24	0	0	82,7	60,6	22,05	0,6	0,4	-3,8
12.02.2026	2,118	-0,165	115,79	117,67	112,62	115,75	-3,13	24	0	0	79,5	59,1	20,41	0,6	0,4	-0,7
13.02.2026	2,147	-0,166	115,2	117,02	111,94	115,1	-3,16	24	0	0	80,4	59,6	20,8	0,6	0,4	-1,2
14.02.2026	2,271	-0,18	113,93	115,72	110,41	113,68	-3,27	24	0	0	84,3	61,9	22,34	0,6	0,4	-6,7
15.02.2026	2,368	-0,188	111,89	113,61	108,14	111,44	-3,3	24	0	0	88,5	64,7	23,79	0,6	0,4	-11,2
16.02.2026	2,444	-0,191	110,04	111,68	106,19	109,49	-3,3	24	0	0	90,7	65,7	24,97	0,6	0,4	-17,4
17.02.2026	2,423	-0,191	110,18	111,89	106,45	109,75	-3,3	24	0	0	89,4	64,7	24,69	0,6	0,4	-11,6
Итого:	60,098	0	2771,93	2809,4	2683,96	2760	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	60,098															

Общее время работы системы, ч600

Период нормальной работы системы, ч600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.01.2026	215,237	17168,97	17638,72	16748,95	17351,64
17.02.2026	275,335	19940,9	20448,12	19432,91	20111,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

21.02.2026 9:33:27