

#282589#

Отчёт по теплопотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК  
Адрес потребителя Зоологическая 42-44, Калининград  
Номер абонента 13  
Порядковый номер 6721  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00207547  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	2,294	-0,189	113,88	115,78	110,31	113,7	-3,39	24	0	0	85,2	62,5	22,65	0,6	0,4	-
19.02.2026	2,173	-0,178	114,62	116,67	111,31	114,69	-3,38	24	0	0	81,8	60,5	21,31	0,6	0,4	-
20.02.2026	2,094	-0,186	115,65	117,74	112,3	115,75	-3,45	24	0	0	81,3	60,9	20,45	0,6	0,4	-
21.02.2026	2,085	-0,177	114,19	116,22	110,94	114,28	-3,34	24	0	0	80,6	60	20,57	0,6	0,4	-
22.02.2026	1,943	-0,172	117,31	119,53	114,24	117,62	-3,38	24	0	0	77	58,3	18,7	0,6	0,4	-
23.02.2026	1,886	-0,171	116,55	118,78	113,59	116,98	-3,39	24	0	0	75,9	57,6	18,29	0,6	0,4	-
24.02.2026	1,827	-0,174	115,74	118,01	112,8	116,21	-3,41	24	0	0	75,5	57,6	17,89	0,6	0,4	-
25.02.2026	1,89	-0,174	115,24	117,48	112,23	115,65	-3,42	24	0	0	76,8	58,2	18,6	0,6	0,4	-
26.02.2026	1,842	-0,171	115,02	117,3	112,12	115,54	-3,42	24	0	0	75,4	57,3	18,15	0,6	0,4	-
27.02.2026	1,735	-0,168	117,57	119,98	114,82	118,25	-3,43	24	0	0	72,5	55,8	16,74	0,6	0,4	-
28.02.2026	1,741	-0,175	120,54	123,03	117,69	121,24	-3,55	24	0	0	72,6	56,2	16,46	0,6	0,4	-
01.03.2026	1,677	-0,171	118,1	120,58	115,35	118,82	-3,47	24	0	0	72,3	56,1	16,18	0,6	0,4	-
02.03.2026	1,705	-0,172	117,33	119,79	114,55	118,04	-3,49	24	0	0	72,5	55,9	16,55	0,6	0,4	-
03.03.2026	1,723	-0,179	120,64	123,18	117,82	121,36	-3,54	24	0	0	72,5	56,2	16,3	0,6	0,4	-
04.03.2026	1,726	-0,171	117,64	120,07	114,87	118,32	-3,45	24	0	0	72,5	55,8	16,66	0,6	0,4	-
05.03.2026	1,728	-0,166	115,82	118,22	113,1	116,52	-3,42	24	0	0	72,3	55,4	16,93	0,6	0,4	-
06.03.2026	1,762	-0,169	116,57	118,97	113,81	117,26	-3,45	24	0	0	72,8	55,7	17,14	0,6	0,4	-
07.03.2026	1,784	-0,169	119,66	122,13	116,84	120,35	-3,51	24	0	0	72,6	55,8	16,89	0,6	0,4	-
08.03.2026	1,732	-0,182	122,74	125,33	119,85	123,45	-3,6	24	0	0	72,7	56,5	16,13	0,6	0,4	-
09.03.2026	1,724	-0,182	123,66	126,25	120,75	124,37	-3,62	24	0	0	72,6	56,6	15,94	0,6	0,4	-
10.03.2026	1,645	-0,193	126,6	129,41	123,62	127,42	-3,8	24	0	0	72,6	57,5	15,02	0,6	0,4	-
11.03.2026	1,698	-0,197	128,32	131,17	125,31	129,16	-3,85	24	0	0	72,4	57,2	15,25	0,6	0,4	-
12.03.2026	1,7	-0,186	126,21	128,93	123,24	126,99	-3,75	24	0	0	72,6	57,1	15,5	0,6	0,4	-
13.03.2026	1,653	-0,185	125,26	127,97	122,4	126,07	-3,67	24	0	0	72	56,8	15,19	0,6	0,4	-
14.03.2026	1,636	-0,189	127,92	130,73	124,98	128,72	-3,74	24	0	0	72	57,2	14,76	0,6	0,4	-
15.03.2026	1,646	-0,19	125,13	127,92	122,23	126	-3,77	24	0	0	72	56,8	15,18	0,6	0,4	-
16.03.2026	1,642	-0,183	121,84	124,53	118,99	122,67	-3,68	24	0	0	72,2	56,7	15,52	0,6	0,4	-
17.03.2026	1,581	-0,172	118,09	120,73	115,43	119,02	-3,59	24	0	0	70,7	55,3	15,41	0,6	0,4	-
18.03.2026	1,684	-0,175	116,7	119,28	114,02	117,57	-3,55	24	0	0	71,4	54,9	16,45	0,6	0,4	-
Итого:	51,956	0	3464,54	3535,71	3379,51	3482,02	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	51,956															

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
17.02.2026	275,335	19940,9	20448,12	19432,91	20111,64
18.03.2026	327,291	23405,44	23983,83	22812,42	23593,66

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
23.03.2026 7:27:36