

#142673#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 20.07.2025 по 31.07.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 42-44, Калининград
13

Заводской номер счётчика 00207547	Показания прибора, Гкал 31.07.2025	Предыдущие показания, Гкал 20.07.2025	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	385,657	384,811	0.846

Подпись исполнителя



с 01.08.25 № 174



#142672#

Отчёт за период с 20.07.2025 по 31.07.2025.

Номер абонента 13
Порядковый номер 6721
Тип теплосчёта ВКТ-7
Заводской номер 00207547
Номер системы 1
Отчёт сформирован 04.08.2025

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
21.07.2025	-	0,11	-0,075	32,39	33,84	31,67	33,23	-1,56	24	0	1	69,8	63,3	6,54	0,6	0,4
22.07.2025	-	0,101	-0,073	32,76	34,24	32,04	33,6	-1,56	24	0	1	69,7	63,5	6,14	0,6	0,4
23.07.2025	-	0,113	-0,076	33,8	35,3	33,1	34,63	-1,53	24	0	1	69,8	63,5	6,28	0,6	0,4
27.07.2025	-	0,11	-0,072	33,64	35,01	32,86	34,38	-1,52	24	0	1	69,8	63,6	6,14	0,6	0,4
28.07.2025	-	0,059	-0,033	14,09	14,72	13,76	14,48	-0,72	12	0	1	69,1	61,5	7,55	0,6	0,4
29.07.2025	-	0,12	-0,071	42,24	43,66	41,34	42,84	-1,5	24	0	1	69,2	64	5,18	0,6	0,4
30.07.2025	-	0,126	-0,083	56,01	57,52	54,8	56,38	-1,58	24	0	0	69,9	65,8	4,13	0,6	0,4
31.07.2025	-	0,107	-0,1	53,81	55,57	52,61	54,46	-1,85	24	0	1	70,2	65,9	4,3	0,6	0,4
Итого:		0,846	-0,583	298,74	309,86	292,18	304	-11,82	180	0	-	69,69	63,89	5,78	0,6	0,4

Общее время работы системы 264 час.

Период нормальной работы системы 180 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
20.07.2025	384,811	24918,9	25175,68	24347,43	24822,44
31.07.2025	385,657	25217,64	25485,54	24639,61	25126,44

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения
