

#147811#

## ОТЧЕТ

о суточных параметрах теплоснабжения

23/08/25г.-23/09/25г.

Абонент: УКУЮТ

Адрес: Зоологическая, 42-44

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = \_\_\_\_\_ т.сут Mгвс = \_\_\_\_\_ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00°C

Заводской номер 00207547

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

ВД 1

ФТ=1

ТЗ=0

КС=0хСА2В

ПО 2.7

| Дата       | t1<br>°C | t2<br>°C | dt<br>°C | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | P1<br>кг/см2 | P2<br>кг/см2 | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч | НС |
|------------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|---------|---------|--------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----|
| 23.08.2025 | 69,84    | 62,84    | 7        | 27,45    | 26,88   | 28,09    | 27,56   | -0,68   | 6            | 4            | 0,146      | -0,018     | 24       | 0        | *  |
| 24.08.2025 | 69,62    | 62,29    | 7,33     | 26,84    | 26,28   | 27,43    | 26,9    | -0,62   | 6            | 4            | 0,155      | -0,016     | 24       | 0        |    |
| 25.08.2025 | 67,89    | 60,15    | 7,74     | 24,14    | 23,68   | 24,63    | 24,18   | -0,5    | 6            | 4            | 0,154      | -0,009     | 23       | 1        | *  |
| 26.08.2025 | 48,65    | 45,44    | 3,21     | 30,37    | 29,99   | 30,83    | 30,51   | -0,52   | 6            | 4            | 0,076      | -0,012     | 24       | 0        | *  |
| 27.08.2025 | 66,24    | 61,5     | 4,74     | 48,38    | 47,4    | 49,21    | 48,35   | -0,95   | 6            | 4            | 0,167      | -0,037     | 24       | 0        |    |
| 28.08.2025 | 70,31    | 65,94    | 4,37     | 51,6     | 50,4    | 52,62    | 51,63   | -1,23   | 6            | 4            | 0,144      | -0,057     | 24       | 0        |    |
| 29.08.2025 | 70,47    | 66,11    | 4,36     | 51,76    | 50,56   | 52,97    | 51,94   | -1,38   | 6            | 4            | 0,132      | -0,067     | 24       | 0        |    |
| 30.08.2025 | 69,72    | 65,42    | 4,3      | 51,65    | 50,45   | 52,94    | 51,92   | -1,47   | 6            | 4            | 0,125      | -0,073     | 24       | 0        |    |
| 31.08.2025 | 69,78    | 65,17    | 4,61     | 51,53    | 50,33   | 52,74    | 51,72   | -1,39   | 6            | 4            | 0,144      | -0,067     | 24       | 0        |    |
| 01.09.2025 | 70,01    | 65,32    | 4,69     | 51,32    | 50,12   | 52,65    | 51,64   | -1,52   | 6            | 4            | 0,138      | -0,075     | 24       | 0        |    |
| 02.09.2025 | 69,83    | 65,41    | 4,42     | 51,18    | 49,98   | 52,83    | 51,83   | -1,85   | 6            | 4            | 0,103      | -0,094     | 24       | 0        | *  |
| 03.09.2025 | 69,76    | 65,03    | 4,73     | 50,97    | 49,77   | 52,92    | 51,92   | -2,15   | 6            | 4            | 0,099      | -0,115     | 24       | 0        | *  |
| 04.09.2025 | 69,57    | 65,34    | 4,23     | 51,39    | 50,23   | 53,47    | 52,42   | -2,19   | 6            | 4            | 0,079      | -0,118     | 24       | 0        | *  |
| 05.09.2025 | 70,08    | 66,2     | 3,88     | 54,28    | 53,08   | 56,43    | 55,27   | -2,19   | 6            | 4            | 0,066      | -0,12      | 24       | 0        | *  |
| 06.09.2025 | 70,12    | 66,08    | 4,04     | 54,33    | 53,13   | 56,48    | 55,33   | -2,2    | 6            | 4            | 0,076      | -0,121     | 24       | 0        | *  |
| 07.09.2025 | 69,93    | 65,57    | 4,36     | 54,13    | 52,93   | 56,34    | 55,23   | -2,3    | 6            | 4            | 0,087      | -0,129     | 24       | 0        | *  |
| 08.09.2025 | 70,04    | 66,22    | 3,82     | 55,14    | 53,94   | 57,41    | 56,23   | -2,29   | 6            | 4            | 0,063      | -0,131     | 24       | 0        | *  |
| 09.09.2025 | 70,11    | 65,85    | 4,26     | 54,15    | 52,95   | 56,36    | 55,23   | -2,28   | 6            | 4            | 0,081      | -0,127     | 24       | 0        | *  |
| 10.09.2025 | 70,18    | 66,13    | 4,05     | 54,16    | 52,96   | 56,35    | 55,2    | -2,24   | 6            | 4            | 0,073      | -0,124     | 24       | 0        | *  |
| 11.09.2025 | 69,9     | 65,88    | 4,02     | 54,09    | 52,89   | 56,24    | 55,11   | -2,22   | 6            | 4            | 0,074      | -0,122     | 24       | 0        | *  |
| 12.09.2025 | 70,13    | 65,72    | 4,41     | 54,12    | 52,92   | 56,29    | 55,16   | -2,24   | 6            | 4            | 0,091      | -0,124     | 24       | 0        | *  |
| 13.09.2025 | 70,15    | 66,09    | 4,06     | 54,15    | 52,95   | 56,31    | 55,19   | -2,24   | 6            | 4            | 0,071      | -0,122     | 24       | 0        | *  |
| 14.09.2025 | 70,08    | 65,85    | 4,23     | 53,9     | 52,7    | 56,03    | 54,92   | -2,22   | 6            | 4            | 0,083      | -0,121     | 24       | 0        | *  |
| 15.09.2025 | 70,12    | 65,39    | 4,73     | 49       | 47,9    | 51,02    | 50,04   | -2,14   | 6            | 4            | 0,097      | -0,115     | 24       | 0        | *  |
| 16.09.2025 | 70,36    | 65,32    | 5,04     | 41,99    | 41,03   | 43,88    | 43,02   | -1,99   | 6            | 4            | 0,08       | -0,106     | 24       | 0        | *  |
| 17.09.2025 | 70,71    | 65,61    | 5,1      | 45,3     | 44,26   | 47,24    | 46,32   | -2,06   | 6            | 4            | 0,1        | -0,109     | 24       | 0        | *  |
| 18.09.2025 | 71,12    | 67,03    | 4,09     | 54,89    | 53,69   | 57,04    | 55,88   | -2,19   | 6            | 4            | 0,08       | -0,123     | 24       | 0        | *  |
| 19.09.2025 | 70,8     | 66,44    | 4,36     | 55,25    | 54,06   | 57,39    | 56,23   | -2,17   | 6            | 4            | 0,096      | -0,119     | 24       | 0        | *  |
| 20.09.2025 | 70,93    | 66,7     | 4,23     | 55,62    | 54,42   | 57,77    | 56,58   | -2,16   | 6            | 4            | 0,094      | -0,121     | 24       | 0        | *  |
| 21.09.2025 | 71,1     | 67,14    | 3,96     | 55,67    | 54,47   | 58       | 56,8    | -2,33   | 6            | 4            | 0,068      | -0,136     | 24       | 0        | *  |
| 22.09.2025 | 71,08    | 66,72    | 4,36     | 55,77    | 54,57   | 58,1     | 56,91   | -2,34   | 6            | 4            | 0,089      | -0,134     | 24       | 0        | *  |
| 23.09.2025 | 70,92    | 66,72    | 4,2      | 55,57    | 54,37   | 57,84    | 56,65   | -2,28   | 6            | 4            | 0,082      | -0,131     | 24       | 0        | *  |
| Итого:     |          |          |          | 1580     | 1545,29 | 1635,8   | 1603,82 | -58,53  |              |              | 3,213      | -3,093     | 767      | 1        |    |
| Средние:   | 69,36    | 64,76    | 4,59     |          |         |          |         |         | 6            | 4            |            |            |          |          |    |

| Дата          | V1<br>м3 | M1<br>т | V2<br>м3 | M2<br>т | Mг<br>т | Qo<br>Гкал | Qг<br>Гкал | ВНР<br>ч | ВОС<br>ч |
|---------------|----------|---------|----------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|
| 22/08/2524:00 | 1075,5   | 1051,58 | 1117,78  | 1096,21 | -44,63  | 2,481      | -2,316     | 612      | 0        |
| 23/09/2524:00 | 2655,59  | 2596,87 | 2753,63  | 2700,03 | -103,16 | 5,694      | -5,409     | 1379     | 1        |
| Итого:        | 1580,09  | 1545,29 | 1635,85  | 1603,82 | -58,53  | 3,213      | -3,093     | 767      | 1        |

Период нормальной работы

Период отсутств.счета

Время работы прибора

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

