

#161757#

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/09/25г.-23/10/25г.

Абонент: УКУЮТАдрес: Зоологическая, 42-44

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 000

Пределы измерений:

Договорные расходы:

G под max = 120.00 м3/ч G под min = 0.27 м3/ч

M сет. воды = _____ т.сут Mгвс = _____ т.сут

G обр max = 120.00 м3/ч G обр min = 0.27 м3/ч

Тхв = 0.00 °C

Заводской номер 00207547

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=1

Т3=0

КС=0хСА2В

ПО 2.7

Дата	t1 °C	t2 °C	dt °C	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	P1 кг/см2	P2 кг/см2	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч	НС
24.09.2025	70,94	66,52	4,42	55,46	54,26	57,75	56,58	-2,32	6	4	0,096	-0,131	24	0	*
25.09.2025	71,02	66,97	4,05	55,24	54,04	57,53	56,35	-2,31	6	4	0,07	-0,132	24	0	*
26.09.2025	71,16	66,69	4,47	55,09	53,89	57,36	56,18	-2,29	6	4	0,094	-0,131	24	0	*
27.09.2025	70,91	66,09	4,82	55,02	53,82	57,26	56,12	-2,3	6	4	0,111	-0,13	24	0	*
28.09.2025	70,88	66,43	4,45	55,03	53,83	57,26	56,1	-2,27	6	4	0,094	-0,127	24	0	*
29.09.2025	70,48	65,93	4,55	54,34	53,15	55,99	54,88	-1,73	6	4	0,132	-0,096	24	0	*
30.09.2025	71	66,44	4,56	53,69	52,49	55,88	54,75	-2,26	6	4	0,094	-0,126	24	0	*
01.10.2025	70,65	66,34	4,31	60,55	59,22	62,89	61,62	-2,4	6	4	0,104	-0,137	24	0	*
02.10.2025	70,51	59,62	10,89	100,07	97,84	103,28	101,56	-3,72	6	4	0,847	-0,201	24	0	*
03.10.2025	71,47	58,12	13,35	159,73	156,1	164,08	161,52	-5,42	6	4	1,773	-0,292	24	0	*
04.10.2025	70,65	56,62	14,03	149,36	146	153,92	151,65	-5,65	6	4	1,733	-0,295	24	0	*
05.10.2025	71,2	56,68	14,52	147,94	144,56	152,61	150,37	-5,81	6	4	1,774	-0,307	24	0	*
06.10.2025	71,47	57,02	14,45	144,95	141,66	149,83	147,58	-5,92	6	4	1,714	-0,314	24	0	*
07.10.2025	71,83	56,98	14,85	140,12	136,89	144,9	142,69	-5,8	6	4	1,707	-0,307	24	0	*
08.10.2025	71,38	56,46	14,92	136,16	133,04	140,57	138,51	-5,47	6	4	1,681	-0,287	24	0	*
09.10.2025	71,75	57,21	14,54	137,37	134,22	142	139,83	-5,61	6	4	1,634	-0,298	24	0	*
10.10.2025	71,83	57,47	14,36	137,23	134,1	141,34	139,17	-5,07	6	4	1,638	-0,266	24	0	*
11.10.2025	71,82	57,73	14,09	139,14	135,94	143,33	141,1	-5,16	6	4	1,621	-0,276	24	0	*
12.10.2025	71,66	57,49	14,17	138,41	135,22	142,55	140,35	-5,13	6	4	1,628	-0,268	24	0	*
13.10.2025	71,75	57,36	14,39	136,9	133,74	141,52	139,36	-5,62	6	4	1,603	-0,299	24	0	*
14.10.2025	71,72	57,31	14,41	137,21	134,04	141,18	139,04	-5	6	4	1,65	-0,261	24	0	*
15.10.2025	71,83	57,53	14,3	138,55	135,37	142,31	140,09	-4,72	6	4	1,67	-0,25	24	0	*
16.10.2025	71,66	57,59	14,07	138,08	134,93	142,55	140,33	-5,4	6	4	1,593	-0,286	24	0	*
17.10.2025	71,53	57,31	14,22	136,47	133,33	141,25	139,06	-5,73	6	4	1,572	-0,306	24	0	*
18.10.2025	71,56	56,83	14,73	133,63	130,55	138,3	136,23	-5,68	6	4	1,605	-0,3	24	0	*
19.10.2025	71,6	56,71	14,89	133,25	130,17	137,93	135,87	-5,7	6	4	1,617	-0,299	24	0	*
20.10.2025	71,31	56,55	14,76	130,86	127,87	135,5	133,46	-5,59	6	4	1,574	-0,295	24	0	*
21.10.2025	71,44	56,63	14,81	132,2	129,19	136,95	134,9	-5,71	6	4	1,593	-0,301	24	0	*
22.10.2025	71,75	56,96	14,79	133,43	130,4	138,15	136,07	-5,67	6	4	1,611	-0,3	24	0	*
23.10.2025	71,71	57,2	14,51	131,11	128,1	135,68	133,66	-5,56	6	4	1,546	-0,294	24	0	*
Итого:				3456,5	3377,96	3571,6	3514,98	-137,02			36,179	-7,312	720	0	
Средние:	71,34	59,69	11,65						6	4					

Дата	V1 м3	M1 т	V2 м3	M2 т	Mг т	Qo Гкал	Qг Гкал	ВНР ч	ВОС ч
23/09/2524:00	2655,59	2596,87	2753,63	2700,03	-103,16	5,694	-5,409	1379	1
23/10/2524:00	6112,18	5974,83	6325,28	6215,01	-240,18	41,873	-12,721	2099	1
Итого:	3456,59	3377,96	3571,65	3514,98	-137,02	36,179	-7,312	720	0

Период нормальной работы 720ч

Период отсутствия учета тепл. энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 2248ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж. организации

