

#165887#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 42-44, Калининград

13

6721

ВКТ-7

00207547

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	1,546	-0,282	129	133,42	126,04	131,42	-5,38	24	0	1	71,6	57	14,65	0,6	0,4	-
25.10.2025	1,56	-0,276	127,88	132,27	124,96	130,27	-5,31	24	0	1	71,6	56,7	14,88	0,6	0,4	-
26.10.2025	1,555	-0,279	126,75	131,17	123,87	129,21	-5,34	24	0	1	71,4	56,4	14,96	0,6	0,4	-
27.10.2025	1,561	-0,277	126,55	130,96	123,67	129	-5,33	24	0	1	71,7	56,6	15,05	0,6	0,4	-
28.10.2025	1,558	-0,28	128,08	132,53	125,15	130,55	-5,4	24	0	1	71,6	56,7	14,87	0,6	0,4	-
29.10.2025	1,57	-0,285	127,33	131,77	124,38	129,81	-5,43	24	0	1	71,8	56,7	15,08	0,6	0,4	-
30.10.2025	1,58	-0,28	127,5	131,96	124,58	129,99	-5,41	24	0	1	71,7	56,6	15,11	0,6	0,4	-
31.10.2025	1,577	-0,277	126,2	130,61	123,29	128,65	-5,36	24	0	1	71,7	56,5	15,22	0,6	0,4	-
01.11.2025	1,578	-0,278	124,69	129	121,81	127,11	-5,3	24	0	1	71,8	56,4	15,38	0,6	0,4	-
02.11.2025	1,54	-0,275	126,47	130,82	123,59	128,83	-5,24	24	0	1	71,8	57	14,85	0,6	0,4	-
03.11.2025	1,531	-0,281	128,47	132,84	125,51	130,8	-5,29	24	0	1	71,9	57,3	14,58	0,6	0,4	-
04.11.2025	1,563	-0,277	128,35	132,69	125,41	130,7	-5,29	24	0	1	71,7	56,9	14,83	0,6	0,4	-
05.11.2025	1,557	-0,285	129,91	134,32	126,91	132,28	-5,37	24	0	1	72	57,3	14,66	0,6	0,4	-
06.11.2025	1,558	-0,281	129,92	134,33	126,94	132,3	-5,36	24	0	1	71,8	57,2	14,65	0,6	0,4	-
07.11.2025	1,579	-0,279	128,27	132,61	125,28	130,6	-5,32	24	0	1	72	57,1	14,99	0,6	0,4	-
08.11.2025	1,577	-0,273	125,81	130,11	122,91	128,15	-5,24	24	0	1	71,8	56,6	15,21	0,6	0,4	-
09.11.2025	1,535	-0,276	124,74	129,11	121,86	127,18	-5,32	24	0	1	71,6	56,6	15,06	0,6	0,4	-
10.11.2025	1,423	-0,286	125,7	130,25	122,81	128,22	-5,41	24	0	1	71,6	57,5	14,09	0,6	0,4	-
11.11.2025	1,635	-0,226	125,56	129	122,67	127,1	-4,43	24	0	1	71,6	56,3	15,35	0,6	0,4	-
12.11.2025	1,564	-0,261	123,26	127,4	120,47	125,52	-5,05	24	0	1	71,4	56,1	15,33	0,6	0,4	-
13.11.2025	1,542	-0,267	124,21	128,45	121,39	126,57	-5,18	24	0	1	71,4	56,3	15,06	0,6	0,4	-
14.11.2025	1,552	-0,265	125,51	129,71	122,61	127,74	-5,13	24	0	1	71,7	56,7	14,98	0,6	0,4	-
15.11.2025	1,586	-0,259	122,08	126,11	119,24	124,24	-5	24	0	1	72,1	56,5	15,66	0,6	0,4	-
16.11.2025	1,745	-0,27	120,1	124,02	117	122,08	-5,08	24	0	1	75,9	58,5	17,43	0,6	0,4	-
17.11.2025	1,685	-0,271	120,35	124,43	117,41	122,55	-5,14	24	0	1	74	57,2	16,81	0,6	0,4	-
18.11.2025	1,621	-0,243	117,42	121,19	114,67	119,42	-4,75	24	0	1	72,4	56	16,43	0,6	0,4	-
19.11.2025	1,712	-0,193	119,45	122,2	116,59	120,39	-3,8	24	0	0	73,2	56,8	16,47	0,6	0,4	-
20.11.2025	1,781	-0,226	117,06	120,32	114,17	118,51	-4,34	24	0	1	74,9	57,2	17,74	0,6	0,4	-
21.11.2025	1,766	-0,232	117,79	121,16	114,91	119,38	-4,47	24	0	1	74,3	56,7	17,56	0,6	0,4	-
22.11.2025	1,761	-0,234	116,71	120,17	113,83	118,35	-4,52	24	0	1	74,7	57	17,71	0,6	0,4	-
23.11.2025	1,98	-0,25	116,63	120	113,42	118,05	-4,63	24	0	1	79,5	59,6	19,86	0,6	0,4	-
Итого:	49,878	0	3857,75	3984,93	3767,35	3924,97	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,878															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2025	41,873	6112,18	6325,28	5974,83	6215,01
23.11.2025	91,751	9969,93	10310,21	9742,18	10139,98

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.11.2025 7:33:26