

#189973#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 42-44, Калининград

13

6721

ВКТ-7

00207547

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2	-0,249	116,77	120,04	113,52	118,05	-4,53	24	0	1	80,1	60,1	19,99	0,6	0,4	-3,9
25.11.2025	1,893	-0,248	117,02	120,5	113,91	118,55	-4,64	24	0	1	78	59,1	18,97	0,6	0,4	-0,9
26.11.2025	1,88	-0,245	114,66	118,15	111,64	116,27	-4,63	24	0	1	77,5	58,3	19,21	0,6	0,4	-0,4
27.11.2025	1,843	-0,241	113,13	116,55	110,18	114,75	-4,57	24	0	1	76,7	57,6	19,08	0,6	0,4	-1,3
28.11.2025	1,834	-0,239	113,86	117,32	110,95	115,53	-4,58	24	0	1	76,2	57,3	18,87	0,6	0,4	-0,4
29.11.2025	1,856	-0,241	113	116,49	110,11	114,73	-4,62	24	0	1	76,2	57	19,21	0,6	0,4	-0,3
30.11.2025	1,829	-0,245	111,96	115,54	109,06	113,78	-4,72	24	0	1	76,3	57,1	19,21	0,6	0,4	-0,5
01.12.2025	1,779	-0,249	113,42	117,05	110,52	115,31	-4,79	24	0	1	75,3	56,8	18,52	0,6	0,4	-
02.12.2025	1,84	-0,25	112,51	116,08	109,56	114,26	-4,7	24	0	1	77	57,8	19,25	0,6	0,4	-
03.12.2025	1,713	-0,237	113,2	116,91	110,51	115,21	-4,7	24	0	1	73,2	55,4	17,81	0,6	0,4	-
04.12.2025	1,694	-0,234	115,21	118,94	112,53	117,21	-4,68	24	0	1	72,7	55,3	17,33	0,6	0,4	-
05.12.2025	1,669	-0,129	111,74	113,53	109,13	111,88	-2,75	24	0	1	72,2	55,5	16,66	0,6	0,4	-
06.12.2025	1,763	-0,14	125,04	126,97	122,09	125,02	-2,93	24	0	0	72,6	56,8	15,78	0,6	0,4	-
07.12.2025	1,719	-0,167	121,81	124,15	118,97	122,36	-3,39	24	0	0	72,3	56,3	16,02	0,6	0,4	-
08.12.2025	1,364	-0,119	95,66	97,55	93,45	96,12	-2,67	24	0	1	72,2	56,1	16,14	0,6	0,4	-
09.12.2025	1,886	-0,116	129,65	130,96	126,58	129	-2,42	24	0	0	72,6	56,6	15,95	0,6	0,4	-
10.12.2025	1,839	-0,152	130,25	132,27	127,16	130,28	-3,12	24	0	0	72,6	56,8	15,83	0,6	0,4	-
11.12.2025	1,784	-0,158	129,75	131,96	126,75	129,96	-3,21	24	0	0	72,4	56,9	15,48	0,6	0,4	-
12.12.2025	1,79	-0,157	128,81	131,05	125,85	129,07	-3,22	24	0	0	72,4	56,8	15,62	0,6	0,4	-
13.12.2025	1,781	-0,159	125,88	128,11	122,94	126,2	-3,26	24	0	0	72,4	56,4	15,95	0,6	0,4	-
14.12.2025	1,781	-0,161	127,09	129,38	124,13	127,41	-3,28	24	0	0	72,6	56,8	15,83	0,6	0,4	-
15.12.2025	1,731	-0,154	121,6	123,8	118,82	122,04	-3,22	24	0	0	71,4	55,4	16,03	0,6	0,4	-
16.12.2025	1,851	-0,164	122,76	125,04	119,87	123,23	-3,36	24	0	0	72,8	55,8	16,97	0,6	0,4	-
17.12.2025	1,921	-0,167	121,99	124,2	118,94	122,28	-3,34	24	0	0	75,2	57,5	17,75	0,6	0,4	-
18.12.2025	1,908	-0,168	121,76	124,01	118,74	122,1	-3,36	24	0	0	75,1	57,4	17,67	0,6	0,4	-
19.12.2025	1,799	-0,17	123,3	125,68	120,38	123,82	-3,44	24	0	0	72,8	56,2	16,51	0,6	0,4	-
20.12.2025	1,783	-0,171	125,44	127,83	122,54	125,96	-3,42	24	0	0	72,4	56,3	16,11	0,6	0,4	-
21.12.2025	1,796	-0,17	125,86	128,21	122,91	126,32	-3,41	24	0	0	72,5	56,3	16,15	0,6	0,4	-
22.12.2025	1,828	-0,166	125,63	128	122,7	126,09	-3,39	24	0	0	72,7	56,3	16,43	0,6	0,4	-
23.12.2025	2,043	-0,168	123,72	125,71	120,49	123,75	-3,26	24	0	0	76,9	58,4	18,51	0,6	0,4	-
Итого:	54,197	0	3592,48	3671,98	3504,93	3616,54	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	54,197															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2025	91,751	9969,93	10310,21	9742,18	10139,98
23.12.2025	145,948	13562,41	13982,19	13247,11	13756,52

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.12.2025 9:58:58