

#193546#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 42-44, Калининград

13

6721

ВКТ-7

00207547

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,33	-0,158	120,22	121,7	116,62	119,58	-2,96	24	0	0	83,2	61,7	21,48	0,6	0,4	-6,3
25.12.2025	2,183	-0,157	119,16	120,85	115,81	118,79	-2,98	24	0	0	80,8	60,4	20,35	0,6	0,4	-5,6
26.12.2025	1,881	-0,153	124,34	126,4	121,34	124,46	-3,12	24	0	0	73,9	57	16,96	0,6	0,4	4,4
27.12.2025	1,818	-0,152	123,78	125,86	120,85	124	-3,15	24	0	0	72,5	56,1	16,47	0,6	0,4	5,4
28.12.2025	1,817	-0,151	121,15	123,21	118,31	121,45	-3,14	24	0	0	72,5	55,7	16,8	0,6	0,4	3,8
29.12.2025	1,62	-0,128	104,89	106,64	102,38	105,07	-2,69	21	3	1	73,6	56,3	17,25	0,6	0,4	2,5
30.12.2025	2,097	-0,164	120,76	122,55	117,48	120,59	-3,11	24	0	0	78,5	59,1	19,37	0,6	0,4	-1,1
31.12.2025	2,242	-0,16	119,06	120,69	115,62	118,66	-3,04	24	0	0	81,1	60,2	20,91	0,6	0,4	-4,2
01.01.2026	2,133	-0,166	120,24	121,99	116,82	119,9	-3,08	24	0	0	80,6	60,8	19,8	0,6	0,4	-5,2
02.01.2026	2,038	-0,161	122,59	124,52	119,37	122,51	-3,14	24	0	0	77,7	59,1	18,58	0,6	0,4	1,2
03.01.2026	2,052	-0,161	119,63	121,5	116,42	119,54	-3,12	24	0	0	78,1	59	19,17	0,6	0,4	-0,6
04.01.2026	2,136	-0,162	117,62	119,39	114,32	117,45	-3,13	24	0	0	79,9	59,6	20,25	0,6	0,4	-4
05.01.2026	2,212	-0,161	118,91	120,62	115,53	118,6	-3,07	24	0	0	80,7	60	20,7	0,6	0,4	-3
06.01.2026	2,317	-0,165	119,18	120,81	115,66	118,75	-3,09	24	0	0	82,9	61,2	21,62	0,6	0,4	-5,5
07.01.2026	2,379	-0,169	116,66	118,2	113,03	116,14	-3,11	24	0	0	84,8	62,1	22,71	0,6	0,4	-7,8
08.01.2026	2,447	-0,166	112,84	114,31	109,24	112,29	-3,05	24	0	0	86,1	62	24,07	0,6	0,4	-11
09.01.2026	2,437	-0,165	114,09	115,56	110,48	113,53	-3,05	24	0	0	86	62,3	23,72	0,6	0,4	-9,6
10.01.2026	2,301	-0,166	116,55	118,19	113,06	116,17	-3,11	24	0	0	83	61,1	21,97	0,6	0,4	-5,2
11.01.2026	2,274	-0,16	116,29	117,95	112,89	115,95	-3,06	24	0	0	82,2	60,5	21,76	0,6	0,4	-5,2
12.01.2026	2,295	-0,163	115,37	116,98	111,9	114,95	-3,05	24	0	0	83,2	61,1	22,11	0,6	0,4	-
13.01.2026	2,377	-0,164	114,54	116,06	110,98	114	-3,02	24	0	0	85,2	62,2	23,06	0,6	0,4	-
14.01.2026	2,356	-0,163	113,55	115,08	110,08	113,1	-3,02	24	0	0	84,1	61	23,05	0,6	0,4	-
15.01.2026	2,147	-0,153	115,96	117,67	112,79	115,78	-2,99	24	0	0	79,4	58,8	20,56	0,6	0,4	-
16.01.2026	2,263	-0,145	114,31	115,75	110,99	113,85	-2,86	24	0	0	81,6	59,7	21,88	0,6	0,4	-
17.01.2026	2,41	-0,147	114,29	115,61	110,79	113,61	-2,82	24	0	0	84,6	61,3	23,24	0,6	0,4	-
18.01.2026	2,448	-0,151	111,79	113,07	108,25	111,08	-2,83	24	0	0	85,9	61,8	24,15	0,6	0,4	-
19.01.2026	2,464	-0,156	111,81	113,08	108,18	111,04	-2,86	24	0	0	87	62,6	24,37	0,6	0,4	-
20.01.2026	2,449	-0,154	113,14	114,48	109,59	112,44	-2,85	24	0	0	85,9	62	23,92	0,6	0,4	-
21.01.2026	2,48	-0,162	114,16	115,5	110,44	113,43	-2,99	24	0	0	87	62,9	24,1	0,6	0,4	-
22.01.2026	2,437	-0,153	107,75	109,05	104,28	107,16	-2,88	24	0	0	86,6	61,6	25,01	0,6	0,4	-
23.01.2026	2,449	-0,159	111,93	113,26	108,34	111,25	-2,91	24	0	0	86,6	62,3	24,21	0,6	0,4	-
Итого:	69,289	0	3606,56	3656,53	3501,84	3595,12	0	741	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,289															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2025	145,948	13562,41	13982,19	13247,11	13756,52
23.01.2026	215,237	17168,97	17638,72	16748,95	17351,64

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 14:11:54