

#207108#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.01.2026	3,251	0	104,79	105,41	0	101,4	103,97	0	0	24	0	0	86,6	54,6	32	0,7	0,5	-9,4
25.01.2026	3,231	0	107,59	108,32	0	104,16	106,8	0	0	24	0	0	86,1	55,1	30,96	0,7	0,5	-7,3
26.01.2026	2,969	0	108,28	109,24	0	105,09	107,72	0	0	24	0	0	83,1	54,8	28,21	0,7	0,5	-4,4
27.01.2026	2,993	0	109,77	110,8	0	106,44	109,24	0	0	24	0	0	83,2	55,2	28,06	0,7	0,5	-3,8
28.01.2026	3,021	0	106,91	107,92	0	103,71	106,47	0	0	24	0	0	83,1	54	29,08	0,7	0,5	-6
29.01.2026	3,151	0	105,32	106,15	0	101,88	104,57	0	0	24	0	0	87,5	56,6	30,87	0,7	0,5	-9,7
30.01.2026	3,201	0	102,39	103,08	0	99	101,57	0	0	24	0	0	88,1	55,8	32,28	0,7	0,5	-12,4
31.01.2026	3,263	0	101,22	101,87	0	97,83	100,39	0	0	24	0	0	89	55,7	33,29	0,7	0,5	-13,8
01.02.2026	3,357	0	98,42	98,92	0	95,06	97,57	0	0	24	0	0	89,6	54,4	35,24	0,7	0,5	-18,9
02.02.2026	3,434	0	95,69	96,12	0	92,34	94,79	0	0	24	0	0	91,4	54,3	37,1	0,7	0,5	-20,1
03.02.2026	3,541	0	92,74	93,1	0	89,47	91,92	0	0	24	0	0	91,6	52,1	39,52	0,7	0,5	-18
04.02.2026	3,584	0	93,38	93,76	0	90,06	92,59	0	0	24	0	0	91,5	51,8	39,72	0,7	0,5	-12,3
05.02.2026	3,485	0	96,92	97,48	0	93,65	96,26	0	0	24	0	0	89,1	52	37,12	0,7	0,5	-7,6
06.02.2026	3,199	0	98,35	99,11	0	95,27	97,85	0	0	24	0	0	85,4	51,9	33,54	0,7	0,5	-3,2
07.02.2026	3,099	0	97,24	98,05	0	94,35	96,85	0	0	24	0	0	83,5	50,7	32,81	0,7	0,5	-3,3
08.02.2026	3,113	0	96,21	96,96	0	93,26	95,74	0	0	24	0	0	84,6	51,3	33,33	0,7	0,5	-4,9
09.02.2026	3,275	0	93	93,52	0	89,96	92,37	0	0	24	0	0	87,8	51,4	36,35	0,7	0,5	-12,1
10.02.2026	3,271	0	94,19	94,82	0	91,12	93,62	0	0	24	0	0	87,5	51,7	35,84	0,7	0,5	-12,4
11.02.2026	3,049	0	97,63	98,53	0	94,7	97,32	0	0	24	0	0	83,3	51,1	32,16	0,7	0,5	-3,8
12.02.2026	2,852	0	97,33	98,43	0	94,66	97,26	0	0	24	0	0	80	49,9	30,11	0,7	0,5	-0,7
13.02.2026	2,863	0	97,03	98,14	0	94,24	96,95	0	0	24	0	0	81	50,6	30,35	0,7	0,5	-1,2
14.02.2026	3,102	0	96,5	97,4	0	93,51	96,16	0	0	24	0	0	84,9	51,8	33,13	0,7	0,5	-6,7
15.02.2026	3,353	0	95,45	96,11	0	92,2	94,84	0	0	24	0	0	89,1	52,8	36,31	0,7	0,5	-11,2
16.02.2026	3,442	0	94,26	94,81	0	90,94	93,52	0	0	24	0	0	91,4	53,6	37,79	0,7	0,5	-
17.02.2026	3,405	0	94,32	94,93	0	91,06	93,66	0	0	24	0	0	90,1	52,8	37,32	0,7	0,5	-
Итого:	80,504	0	2474,93	2492,98	0	2395,36	2460	0	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,504																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

600

600

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.01.2026	1206,395	85902,06	88273,72	0	83886,13	86872,99	0
17.02.2026	1286,899	88376,99	90766,7	0	86281,49	89332,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

20.02.2026 7:37:31