

#282588#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 67-71, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 5731
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00209781
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	3,167	0	96,27	97,12	0	93,25	95,88	0	0	24	0	0	85,8	51,8	33,92	0,7	0,5	-
19.02.2026	2,962	0	96,55	97,57	0	93,71	96,37	0	0	24	0	0	82,4	50,8	31,56	0,7	0,5	-
20.02.2026	2,902	0	97,26	98,31	0	94,39	97,13	0	0	24	0	0	81,9	51,2	30,69	0,7	0,5	-
21.02.2026	2,855	0	96,21	97,28	0	93,46	96,11	0	0	24	0	0	81,2	50,7	30,5	0,7	0,5	-
22.02.2026	2,657	0	98,22	99,49	0	95,62	98,33	0	0	24	0	0	77,5	49,8	27,75	0,7	0,5	-
23.02.2026	2,6	0	97,65	98,96	0	95,16	97,86	0	0	24	0	0	76,4	49,1	27,29	0,7	0,5	-
24.02.2026	2,605	0	97,06	98,34	0	94,59	97,24	0	0	24	0	0	76,1	48,5	27,53	0,7	0,5	-
25.02.2026	2,747	0	96,9	98,04	0	94,33	96,96	0	0	24	0	0	77,6	48,5	29,1	0,7	0,5	-
26.02.2026	2,584	0	96,75	98,01	0	94,26	96,91	0	0	24	0	0	76,2	48,8	27,36	0,7	0,5	-
27.02.2026	2,408	0	98,36	99,82	0	95,98	98,72	0	0	24	0	0	73,2	48,1	25,04	0,7	0,5	-
28.02.2026	2,398	0	100,6	102,1	0	98,2	100,94	0	0	24	0	0	73,3	48,9	24,39	0,7	0,5	-
01.03.2026	2,401	0	98,65	100,07	0	96,3	99	0	0	24	0	0	73	48	24,92	0,7	0,5	-
02.03.2026	2,369	0	97,99	99,42	0	95,65	98,32	0	0	24	0	0	73,2	48,4	24,74	0,7	0,5	-
03.03.2026	2,409	0	100,37	101,87	0	97,98	100,73	0	0	24	0	0	73,1	48,6	24,58	0,7	0,5	-
04.03.2026	2,385	0	98,05	99,56	0	95,71	98,46	0	0	24	0	0	73,2	48,3	24,91	0,7	0,5	-
05.03.2026	2,386	0	96,81	98,34	0	94,51	97,27	0	0	24	0	0	73	47,8	25,24	0,7	0,5	-
06.03.2026	2,394	0	97,24	98,77	0	94,9	97,69	0	0	24	0	0	73,5	48,3	25,23	0,7	0,5	-
07.03.2026	2,391	0	99,39	101,01	0	97,03	99,86	0	0	24	0	0	73,3	48,7	24,62	0,7	0,5	-
08.03.2026	2,393	0	101,52	103,18	0	99,08	102,03	0	0	24	0	0	73,3	49,2	24,12	0,7	0,5	-
09.03.2026	2,408	0	102,2	103,89	0	99,78	102,7	0	0	24	0	0	73,2	49,1	24,09	0,7	0,5	-
10.03.2026	2,382	0	104,28	106,01	0	101,81	104,77	0	0	24	0	0	73,2	49,8	23,37	0,7	0,5	-
11.03.2026	2,358	0	105,39	107,16	0	102,91	105,9	0	0	24	0	0	73	50,2	22,86	0,7	0,5	-
12.03.2026	2,337	0	104,56	106,38	0	102,04	105,13	0	0	24	0	0	73,2	50,3	22,87	0,7	0,5	-
13.03.2026	2,31	0	104,4	106,36	0	102	105,11	0	0	24	0	0	72,6	50	22,61	0,7	0,5	-
14.03.2026	2,309	0	106,95	108,95	0	104,44	107,66	0	0	24	0	0	72,6	50,5	22,07	0,7	0,5	-
15.03.2026	2,301	0	104,9	106,78	0	102,4	105,53	0	0	24	0	0	72,6	50,1	22,45	0,7	0,5	-
16.03.2026	2,283	0	102,51	104,32	0	100,11	103,07	0	0	24	0	0	72,8	50	22,79	0,7	0,5	-
17.03.2026	2,191	0	99,78	101,58	0	97,53	100,46	0	0	24	0	0	71,2	48,8	22,46	0,7	0,5	-
18.03.2026	2,329	0	99,04	100,74	0	96,77	99,64	0	0	24	0	0	72	48	24,05	0,7	0,5	-
Итого:	72,221	0	2895,86	2939,43	0	2823,9	2905,78	0	0	696	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	72,221																	

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
17.02.2026	1286,899	88376,99	90766,7	0	86281,49	89332,99	0
18.03.2026	1359,12	91272,85	93706,13	0	89105,39	92238,77	0

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
23.03.2026 7:22:06