

#162512#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2025 по 23.10.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2025	0,501	0	127,15	129,2	0	124,27	126,47	0	0	24	0	0	72,1	68,1	3,99	0,7	0,5	-
25.09.2025	0,578	0	126,62	128,76	0	123,74	126,08	0	0	24	0	0	72,2	67,6	4,63	0,7	0,5	-
26.09.2025	0,579	0	126,31	128,56	0	123,39	125,9	0	0	24	0	0	72,3	67,7	4,63	0,7	0,5	-
27.09.2025	0,542	0	126,19	128,47	0	123,31	125,81	0	0	24	0	0	72,1	67,7	4,33	0,7	0,5	-
28.09.2025	0,556	0	126,35	128,45	0	123,47	125,77	0	0	24	0	0	72	67,6	4,47	0,7	0,5	-
29.09.2025	0,559	0	125,06	127,04	0	122,21	124,43	0	0	24	0	0	71,7	67,1	4,53	0,7	0,5	-
30.09.2025	0,57	0	123,82	125,75	0	120,95	123,13	0	0	24	0	0	72,2	67,5	4,68	0,7	0,5	-
01.10.2025	0,582	0	135,96	137,95	0	132,87	135,13	0	0	24	0	0	71,6	67,3	4,34	0,7	0,5	-
02.10.2025	0,555	0	131,13	134,56	0	128,21	131,89	0	0	24	0	0	70,4	66,1	4,29	0,7	0,5	-
03.10.2025	1,673	0	141,83	146,84	0	138,57	144,41	0	0	24	0	0	71,9	59,9	11,97	0,7	0,5	-
04.10.2025	2,277	0	154,34	159,32	0	150,87	157	0	0	24	0	0	71,1	56	15,06	0,7	0,5	-
05.10.2025	2,219	0	154,14	158,69	0	150,61	156,26	0	0	24	0	0	71,6	56,9	14,7	0,7	0,5	-
06.10.2025	2,2	0	151,77	156,12	0	148,31	153,75	0	0	24	0	0	71,9	57,1	14,8	0,7	0,5	-
07.10.2025	2,159	0	148,36	152,1	0	144,92	149,78	0	0	24	0	0	72,2	57,4	14,87	0,7	0,5	-
08.10.2025	2,123	0	145,06	147,86	0	141,7	145,67	0	0	24	0	0	71,8	56,8	14,96	0,7	0,5	-
09.10.2025	2,111	0	145,54	148,5	0	142,16	146,21	0	0	24	0	0	72,2	57,4	14,81	0,7	0,5	-
10.10.2025	2,099	0	145,23	148,04	0	141,88	145,76	0	0	24	0	0	72,2	57,5	14,76	0,7	0,5	-
11.10.2025	2,098	0	146,71	149,7	0	143,34	147,42	0	0	24	0	0	72,2	57,6	14,62	0,7	0,5	-
12.10.2025	2,062	0	146,39	149,05	0	142,96	146,75	0	0	24	0	0	72,1	57,7	14,38	0,7	0,5	-
13.10.2025	2,145	0	145,04	147,89	0	141,7	145,65	0	0	24	0	0	72,2	57,1	15,1	0,7	0,5	-
14.10.2025	2,176	0	144,15	146,88	0	140,81	144,66	0	0	24	0	0	72,1	56,7	15,41	0,7	0,5	-
15.10.2025	2,197	0	144,52	147,49	0	141,16	145,3	0	0	24	0	0	72,2	56,7	15,52	0,7	0,5	-
16.10.2025	2,141	0	144,81	147,95	0	141,45	145,71	0	0	24	0	0	72,1	57	15,11	0,7	0,5	-
17.10.2025	2,146	0	144,12	146,93	0	140,77	144,7	0	0	24	0	0	72	56,8	15,2	0,7	0,5	-
18.10.2025	2,175	0	142,22	144,44	0	138,9	142,28	0	0	24	0	0	72,1	56,5	15,61	0,7	0,5	-
19.10.2025	2,221	0	142,07	144,11	0	138,75	141,99	0	0	24	0	0	72,2	56,2	15,97	0,7	0,5	-
20.10.2025	2,188	0	139,84	141,74	0	136,61	139,7	0	0	24	0	0	71,9	55,9	15,99	0,7	0,5	-
21.10.2025	2,178	0	140,03	142,66	0	136,83	140,57	0	0	24	0	0	72	56,1	15,88	0,7	0,5	-
22.10.2025	2,153	0	141,75	144,31	0	138,46	142,15	0	0	24	0	0	72,3	56,8	15,53	0,7	0,5	-
23.10.2025	2,134	0	141,7	144,18	0	138,41	142	0	0	24	0	0	72,3	56,9	15,36	0,7	0,5	-
Итого:	49,897	0	4198,21	4283,54	0	4101,59	4212,33	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,897																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.09.2025	925,832	70200,64	72290,23	0	68578,23	71131,08	0
23.10.2025	975,729	74398,85	76573,77	0	72679,82	75343,41	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.10.2025 7:29:50