

#165886#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2025 по 23.11.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК

Зоологическая 67-71, Калининград

13

5731

ВКТ-7

00209781

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2025	2,125	0	140,65	142,8	0	137,4	140,67	0	0	24	0	0	72,2	56,8	15,43	0,7	0,5	-
25.10.2025	2,048	0	139,86	141,62	0	136,62	139,44	0	0	24	0	0	72,1	57,2	14,98	0,7	0,5	-
26.10.2025	2,083	0	138,91	140,99	0	135,73	138,9	0	0	24	0	0	71,9	56,6	15,31	0,7	0,5	-
27.10.2025	2,143	0	138,33	140,28	0	135,15	138,22	0	0	24	0	0	72,2	56,4	15,83	0,7	0,5	-
28.10.2025	2,134	0	139,41	141,03	0	136,2	138,93	0	0	24	0	0	72,1	56,5	15,63	0,7	0,5	-
29.10.2025	2,219	0	138,38	140,2	0	135,16	138,21	0	0	24	0	0	72,3	55,9	16,4	0,7	0,5	-
30.10.2025	2,212	0	138,84	140,38	0	135,62	138,32	0	0	24	0	0	72,2	56	16,27	0,7	0,5	-
31.10.2025	2,224	0	137,55	139,16	0	134,36	137,15	0	0	24	0	0	72,4	55,8	16,53	0,7	0,5	-
01.11.2025	2,215	0	136,17	137,87	0	133,03	135,9	0	0	24	0	0	72,4	55,8	16,59	0,7	0,5	-
02.11.2025	2,197	0	137,81	139,83	0	134,61	137,78	0	0	24	0	0	72,4	56,1	16,28	0,7	0,5	-
03.11.2025	2,184	0	138,87	141,03	0	135,63	138,97	0	0	24	0	0	72,4	56,4	16,06	0,7	0,5	-
04.11.2025	2,243	0	138,69	140,88	0	135,45	138,88	0	0	24	0	0	72,3	55,8	16,53	0,7	0,5	-
05.11.2025	2,229	0	139,8	142,12	0	136,53	140,01	0	0	24	0	0	72,5	56,2	16,29	0,7	0,5	-
06.11.2025	2,193	0	140,26	142,59	0	137,01	140,5	0	0	24	0	0	72,4	56,4	15,96	0,7	0,5	-
07.11.2025	2,214	0	139,12	141,42	0	135,87	139,33	0	0	24	0	0	72,6	56,4	16,26	0,7	0,5	-
08.11.2025	2,221	0	137,04	139,38	0	133,84	137,36	0	0	24	0	0	72,4	55,8	16,55	0,7	0,5	-
09.11.2025	2,249	0	136,19	138,48	0	133,02	136,5	0	0	24	0	0	72,2	55,3	16,89	0,7	0,5	-
10.11.2025	2,238	0	136,98	139,3	0	133,81	137,33	0	0	24	0	0	72,2	55,4	16,7	0,7	0,5	-
11.11.2025	2,237	0	136,87	139,19	0	133,67	137,18	0	0	24	0	0	72,3	55,6	16,7	0,7	0,5	-
12.11.2025	2,234	0	134,27	137,07	0	131,16	135,15	0	0	24	0	0	72	55	16,99	0,7	0,5	-
13.11.2025	2,276	0	135,59	138,09	0	132,48	136,12	0	0	24	0	0	72	54,8	17,14	0,7	0,5	-
14.11.2025	2,225	0	136,8	139,31	0	133,62	137,33	0	0	24	0	0	72,3	55,6	16,62	0,7	0,5	-
15.11.2025	2,241	0	133,93	136,24	0	130,79	134,26	0	0	24	0	0	72,8	55,7	17,11	0,7	0,5	-
16.11.2025	2,571	0	132,07	134,24	0	128,68	132,25	0	0	24	0	0	76,7	56,8	19,94	0,7	0,5	-
17.11.2025	2,4	0	132,54	134,73	0	129,29	132,74	0	0	24	0	0	74,7	56,2	18,52	0,7	0,5	-
18.11.2025	2,264	0	129,27	131,91	0	126,21	130,02	0	0	24	0	0	73,1	55,2	17,9	0,7	0,5	-
19.11.2025	2,274	0	127,76	131,8	0	124,63	129,91	0	0	24	0	0	73,9	55,7	18,22	0,7	0,5	-
20.11.2025	2,372	0	126,9	130,48	0	123,72	128,51	0	0	24	0	0	75,6	56,5	19,14	0,7	0,5	-
21.11.2025	2,368	0	127,19	131,33	0	124,04	129,4	0	0	24	0	0	75	55,9	19,07	0,7	0,5	-
22.11.2025	2,356	0	126,82	130,59	0	123,67	128,66	0	0	24	0	0	75,4	56,4	19,02	0,7	0,5	-
23.11.2025	2,71	0	126,97	130,41	0	123,4	128,37	0	0	24	0	0	80,3	58,4	21,92	0,7	0,5	-
Итого:	69,899	0	4199,84	4274,75	0	4100,4	4212,3	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	69,899																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.10.2025	975,729	74398,85	76573,77	0	72679,82	75343,41	0
23.11.2025	1045,628	78598,69	80848,52	0	76780,22	79555,71	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.11.2025 7:55:45