

#189972#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2025 по 23.12.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2025	2,692	0	127,15	130,51	0	123,56	128,37	0	0	24	0	0	80,9	59,1	21,73	0,7	0,5	-3,9
25.11.2025	2,564	0	127,32	131,07	0	123,86	129,03	0	0	24	0	0	78,7	58,1	20,66	0,7	0,5	-0,9
26.11.2025	2,538	0	125,39	129,01	0	122,01	127,06	0	0	24	0	0	78,2	57,4	20,75	0,7	0,5	-0,4
27.11.2025	2,482	0	124,15	127,49	0	120,91	125,58	0	0	24	0	0	77,3	56,8	20,5	0,7	0,5	-1,3
28.11.2025	2,395	0	124,37	127,83	0	121,14	125,89	0	0	24	0	0	76,8	57,1	19,74	0,7	0,5	-0,4
29.11.2025	2,487	0	123,57	126,92	0	120,41	125,05	0	0	24	0	0	77	56,4	20,6	0,7	0,5	-0,3
30.11.2025	2,48	0	122,77	126,12	0	119,59	124,26	0	0	24	0	0	77	56,3	20,7	0,7	0,5	-0,5
01.12.2025	2,399	0	123,76	127,39	0	120,58	125,51	0	0	24	0	0	76	56,1	19,87	0,7	0,5	-
02.12.2025	2,487	0	123,12	126,69	0	119,87	124,77	0	0	24	0	0	77,7	57	20,71	0,7	0,5	-
03.12.2025	2,315	0	123,94	127,27	0	120,98	125,49	0	0	24	0	0	73,8	54,8	19,08	0,7	0,5	-
04.12.2025	2,288	0	125,8	129,05	0	122,8	127,26	0	0	24	0	0	73,3	54,7	18,61	0,7	0,5	-
05.12.2025	2,286	0	127,87	131,29	0	124,8	129,45	0	0	24	0	0	73,2	54,9	18,3	0,7	0,5	-
06.12.2025	2,284	0	129,35	132,8	0	126,25	130,91	0	0	24	0	0	73,3	55,2	18,05	0,7	0,5	-
07.12.2025	2,286	0	126,72	130,24	0	123,74	128,46	0	0	24	0	0	73,2	54,7	18,42	0,7	0,5	-
08.12.2025	2,253	0	128,73	132,33	0	125,66	130,46	0	0	24	0	0	73,2	55,3	17,88	0,7	0,5	-
09.12.2025	2,27	0	132,95	136,51	0	129,83	134,52	0	0	24	0	0	73,2	55,8	17,44	0,7	0,5	-
10.12.2025	2,251	0	133,67	137,01	0	130,51	134,99	0	0	24	0	0	73,4	56,2	17,22	0,7	0,5	-
11.12.2025	2,225	0	133,27	136,74	0	130,09	134,76	0	0	24	0	0	73,1	56	17,08	0,7	0,5	-
12.12.2025	2,22	0	132,45	135,88	0	129,27	133,91	0	0	24	0	0	73,1	55,9	17,14	0,7	0,5	-
13.12.2025	2,269	0	130,25	133,3	0	127,18	131,39	0	0	24	0	0	73	55,2	17,82	0,7	0,5	-
14.12.2025	2,241	0	131,57	134,39	0	128,45	132,43	0	0	24	0	0	73,3	55,9	17,41	0,7	0,5	-
15.12.2025	2,245	0	126,88	129,42	0	123,94	127,67	0	0	24	0	0	72,1	54	18,07	0,7	0,5	-
16.12.2025	2,272	0	127,97	130,56	0	124,88	128,7	0	0	24	0	0	73,5	55,3	18,18	0,7	0,5	-
17.12.2025	2,373	0	127,24	129,77	0	124	127,82	0	0	24	0	0	76	56,9	19,1	0,7	0,5	-
18.12.2025	2,357	0	126,96	129,52	0	123,72	127,56	0	0	24	0	0	75,8	56,8	19,01	0,7	0,5	-
19.12.2025	2,257	0	127,16	129,97	0	124,13	128,12	0	0	24	0	0	73,4	55,3	18,16	0,7	0,5	-
20.12.2025	2,261	0	129,15	131,98	0	126,05	130,13	0	0	24	0	0	73	55,1	17,9	0,7	0,5	-
21.12.2025	2,313	0	129,73	132,39	0	126,63	130,53	0	0	24	0	0	73,1	54,9	18,23	0,7	0,5	-
22.12.2025	2,246	0	119,52	121,46	0	116,68	119,8	0	0	24	0	0	73,4	54,1	19,22	0,7	0,5	-
23.12.2025	2,557	0	122,56	123,39	0	119,31	121,57	0	0	24	0	0	77,7	56,3	21,4	0,7	0,5	-
Итого:	70,593	0	3815,34	3908,3	0	3720,83	3851,45	0	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	70,593																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.11.2025	1045,628	78598,69	80848,52	0	76780,22	79555,71	0
23.12.2025	1116,221	82414,03	84756,82	0	80501,05	83407,16	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.12.2025 7:24:15