

#193545#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2025 по 23.01.2026

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

УЮТ, ООО, УК
Зоологическая 67-71, Калининград
13
5731
ВКТ-7
00209781
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2025	2,891	0	118,84	119,78	0	115,25	117,84	0	0	24	0	0	84	59	25,04	0,7	0,5	-6,3
25.12.2025	2,843	0	115,03	115,9	0	111,76	114,19	0	0	24	0	0	81,6	56,2	25,37	0,7	0,5	-5,6
26.12.2025	2,549	0	113,56	114,63	0	110,81	113,18	0	0	24	0	0	74,5	51,5	22,98	0,7	0,5	4,4
27.12.2025	2,47	0	113,01	114,09	0	110,32	112,69	0	0	24	0	0	73,2	50,8	22,34	0,7	0,5	5,4
28.12.2025	2,505	0	111,02	112,06	0	108,37	110,77	0	0	24	0	0	73,2	50,1	23,07	0,7	0,5	3,8
29.12.2025	2,498	0	110,23	111,26	0	107,55	109,91	0	0	24	0	0	74,3	51,1	23,2	0,7	0,5	2,5
30.12.2025	2,783	0	110,87	111,68	0	107,79	110,19	0	0	24	0	0	79,3	53,5	25,77	0,7	0,5	-1,1
31.12.2025	2,865	0	115,27	116,19	0	111,93	114,48	0	0	24	0	0	81,9	56,4	25,54	0,7	0,5	-4,2
01.01.2026	2,581	0	121,98	123,31	0	118,48	121,31	0	0	24	0	0	81,4	59,7	21,73	0,7	0,5	-5,2
02.01.2026	2,479	0	123,73	125,24	0	120,39	123,32	0	0	24	0	0	78,4	57,9	20,55	0,7	0,5	1,2
03.01.2026	2,43	0	118,99	120,4	0	115,77	118,52	0	0	24	0	0	79	58	20,94	0,7	0,5	-0,6
04.01.2026	2,609	0	119,83	121,15	0	116,46	119,24	0	0	24	0	0	80,7	58,4	22,36	0,7	0,5	-4
05.01.2026	2,712	0	120,86	122,1	0	117,37	120,16	0	0	24	0	0	81,6	58,5	23,05	0,7	0,5	-3
06.01.2026	2,787	0	121,19	122,38	0	117,52	120,36	0	0	24	0	0	83,7	60	23,67	0,7	0,5	-5,5
07.01.2026	2,83	0	119,21	120,39	0	115,46	118,31	0	0	24	0	0	85,7	61,3	24,44	0,7	0,5	-7,8
08.01.2026	3,098	0	111,45	112,27	0	107,83	110,51	0	0	24	0	0	87	58,4	28,64	0,7	0,5	-11
09.01.2026	3,265	0	109,06	109,74	0	105,51	108,17	0	0	24	0	0	86,9	56	30,86	0,7	0,5	-9,6
10.01.2026	3,07	0	110,37	111,24	0	107,04	109,68	0	0	24	0	0	83,8	55,2	28,65	0,7	0,5	-5,2
11.01.2026	3,102	0	110,02	110,82	0	106,71	109,33	0	0	24	0	0	83	54	29	0,7	0,5	-5,2
12.01.2026	3,078	0	109,57	110,34	0	106,22	108,78	0	0	24	0	0	84,1	55,2	28,9	0,7	0,5	-
13.01.2026	3,153	0	109,29	110,05	0	105,81	108,42	0	0	24	0	0	86,1	56,4	29,71	0,7	0,5	-
14.01.2026	3,14	0	108,2	108,95	0	104,85	107,43	0	0	24	0	0	85	55,1	29,88	0,7	0,5	-
15.01.2026	2,842	0	109,45	110,45	0	106,36	108,99	0	0	24	0	0	80	53,4	26,68	0,7	0,5	-
16.01.2026	3,003	0	108,1	108,94	0	104,91	107,46	0	0	24	0	0	82,5	53,9	28,6	0,7	0,5	-
17.01.2026	3,14	0	108,45	109,24	0	105,06	107,69	0	0	24	0	0	85,5	55,7	29,83	0,7	0,5	-
18.01.2026	3,253	0	106,76	107,38	0	103,33	105,84	0	0	24	0	0	86,9	55,5	31,41	0,7	0,5	-
19.01.2026	3,272	0	106,74	107,35	0	103,23	105,79	0	0	24	0	0	87,9	56,3	31,62	0,7	0,5	-
20.01.2026	3,188	0	107,78	108,5	0	104,29	106,93	0	0	24	0	0	86,8	56,3	30,5	0,7	0,5	-
21.01.2026	3,32	0	108,52	109,15	0	104,93	107,53	0	0	24	0	0	87,9	56,3	31,6	0,7	0,5	-
22.01.2026	3,192	0	103,99	104,6	0	100,6	103,06	0	0	24	0	0	87,6	55,9	31,66	0,7	0,5	-
23.01.2026	3,226	0	106,66	107,32	0	103,17	105,75	0	0	24	0	0	87,5	56,3	31,2	0,7	0,5	-
Итого:	90,174	0	3488,03	3516,9	0	3385,08	3465,83	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	90,174																	

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.12.2025	1116,221	82414,03	84756,82	0	80501,05	83407,16	0
23.01.2026	1206,395	85902,06	88273,72	0	83886,13	86872,99	0

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.01.2026 8:36:33