

#207073#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2026 по 17.02.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 9-9д, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 10166
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23192345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|------------|----------|----------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|----------------|
| 24.01.2026 | 20,384 | 0 | 156,268 | 153,216 | 0 | 151,197 | 151,071 | 0 | 24 | 0 | 87 | 54,8 | 0,28 | 0,26 | -8,3 |
| 25.01.2026 | 18,736 | 0 | 132,605 | 129,898 | 0 | 128,401 | 128,313 | 0 | 24 | 0 | 85,8 | 51 | 0,29 | 0,26 | -9,4 |
| 26.01.2026 | 16,767 | 0 | 119,66 | 117,191 | 0 | 116,081 | 115,9 | 0 | 24 | 0 | 83 | 48,5 | 0,3 | 0,26 | -7,3 |
| 27.01.2026 | 16,18 | 0 | 114,582 | 112,162 | 0 | 111,178 | 110,967 | 0 | 24 | 0 | 82,6 | 47,9 | 0,3 | 0,26 | -4,4 |
| 28.01.2026 | 17,716 | 0 | 133,37 | 130,619 | 0 | 129,319 | 129,022 | 0 | 24 | 0 | 83,8 | 51,1 | 0,29 | 0,26 | -3,8 |
| 29.01.2026 | 19,773 | 0 | 153,874 | 150,887 | 0 | 148,88 | 148,742 | 0 | 24 | 0 | 87 | 55,3 | 0,29 | 0,25 | -6 |
| 30.01.2026 | 21,037 | 0 | 169,417 | 166,114 | 0 | 163,735 | 163,52 | 0 | 24 | 0 | 88,7 | 58 | 0,28 | 0,25 | -9,7 |
| 31.01.2026 | 22,06 | 0 | 186,405 | 183,151 | 0 | 180,115 | 180,132 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 59,7 | 0,27 | 0,25 | -12,4 |
| 01.02.2026 | 23,366 | 0 | 205,671 | 202,315 | 0 | 198,57 | 198,726 | 0 | 24 | 0 | 90,1 | 62 | 0,26 | 0,25 | -13,8 |
| 02.02.2026 | 23,294 | 0 | 198,07 | 194,641 | 0 | 191,108 | 191,194 | 0 | 24 | 0 | 91 | 62 | 0,26 | 0,25 | -18,9 |
| 03.02.2026 | 22,054 | 0 | 167,956 | 164,591 | 0 | 161,988 | 161,924 | 0 | 24 | 0 | 91,6 | 59,1 | 0,28 | 0,25 | -20,1 |
| 04.02.2026 | 21,289 | 0 | 158,926 | 155,827 | 0 | 153,371 | 153,417 | 0 | 24 | 0 | 90,8 | 57,7 | 0,28 | 0,25 | -18 |
| 05.02.2026 | 18,659 | 0 | 122,151 | 119,275 | 0 | 118,033 | 117,814 | 0 | 24 | 0 | 88,9 | 51,2 | 0,3 | 0,25 | -12,3 |
| 06.02.2026 | 16,305 | 0 | 104,967 | 102,514 | 0 | 101,694 | 101,468 | 0 | 24 | 0 | 85 | 46,8 | 0,31 | 0,25 | -7,6 |
| 07.02.2026 | 16,376 | 0 | 110,887 | 108,52 | 0 | 107,559 | 107,411 | 0 | 24 | 0 | 83,2 | 46,8 | 0,31 | 0,25 | -3,2 |
| 08.02.2026 | 17,663 | 0 | 123,418 | 120,783 | 0 | 119,618 | 119,416 | 0 | 24 | 0 | 84,4 | 49,2 | 0,3 | 0,25 | -3,3 |
| 09.02.2026 | 19,547 | 0 | 142,682 | 139,663 | 0 | 137,975 | 137,751 | 0 | 24 | 0 | 87,9 | 54,1 | 0,28 | 0,25 | -4,9 |
| 10.02.2026 | 18,809 | 0 | 138,795 | 135,834 | 0 | 134,284 | 134,004 | 0 | 24 | 0 | 87 | 53,6 | 0,28 | 0,25 | -12,1 |
| 11.02.2026 | 15,89 | 0 | 107,481 | 105,158 | 0 | 104,268 | 104,088 | 0 | 24 | 0 | 83 | 46,6 | 0,31 | 0,25 | -12,4 |
| 12.02.2026 | 14,746 | 0 | 106,162 | 104,009 | 0,002 | 103,224 | 103,014 | 0,002 | 24 | 0 | 79,4 | 45,3 | 0,32 | 0,25 | -3,8 |
| 13.02.2026 | 15,315 | 0 | 110,405 | 108,243 | 0,002 | 107,268 | 107,153 | 0,002 | 24 | 0 | 80,6 | 46,5 | 0,31 | 0,25 | -0,7 |
| 14.02.2026 | 17,509 | 0 | 126,89 | 124,379 | 0 | 122,981 | 122,899 | 0 | 24 | 0 | 84,5 | 50,5 | 0,3 | 0,25 | -1,2 |
| 15.02.2026 | 19,505 | 0 | 135,636 | 132,538 | 0 | 131,064 | 130,769 | 0 | 24 | 0 | 89 | 53,5 | 0,3 | 0,25 | -6,7 |
| 16.02.2026 | 20,291 | 0 | 143,421 | 140,27 | 0 | 138,372 | 138,201 | 0 | 24 | 0 | 91,2 | 56,2 | 0,29 | 0,25 | -11,2 |
| 17.02.2026 | 19,997 | 0 | 144,504 | 141,423 | 0 | 139,504 | 139,357 | 0 | 24 | 0 | 90,2 | 56 | 0,29 | 0,25 | - |
| Итого: | 473,268 | 0 | 3514,203 | 3443,221 | 0,004 | 3399,787 | 3396,273 | 0,004 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 113,038 | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 600

Период нормальной работы системы, ч 600

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2026 | 1576,169 | 13600,72 | 13431,381 | 2,55 | 13263,492 | 13297,676 | 2,528 | 3965 | 82 |
| 17.02.2026 | 2049,439 | 17114,926 | 16874,6 | 2,554 | 16663,277 | 16693,949 | 2,532 | 4565 | 82 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
18.02.2026 8:11:39