

#282551#

Отчёт по теплотреблению за период с 17.02.2026 по 18.03.2026

Потребитель УЮТ, ООО, УК
Адрес потребителя Зоологическая 9-9д, Калининград
Номер абонента 13
Порядковый номер 10166
Тип теплосчётчика ТВ7 (АСЦП)
Заводской номер 23192345
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, ГДж	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	t1, °C	t2, °C	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
18.02.2026	17,323	0	120,807	118,444	0	117,032	117,067	0	24	0	85,1	49,8	0,3	0,25	-11,6
19.02.2026	16,198	0	118,621	116,27	0,001	115,174	115,019	0,001	24	0	81,6	48,1	0,3	0,25	-
20.02.2026	15,587	0	111,316	108,936	0,005	108,103	107,821	0,005	24	0	81,3	46,9	0,31	0,25	-
21.02.2026	15,474	0,001	112,978	110,832	0,002	109,764	109,684	0,002	24	0	80,7	47	0,31	0,25	-
22.02.2026	14,153	0	103,365	101,446	0,006	100,668	100,567	0,006	24	0	76,8	43,3	0,32	0,25	-
23.02.2026	13,684	0,001	102,204	100,45	0	99,596	99,586	0	24	0	75,9	43,1	0,31	0,25	-
24.02.2026	13,593	0	109,499	107,706	0,003	106,747	106,7	0,003	24	0	75,2	44,8	0,3	0,24	-
25.02.2026	14,214	0,001	106,787	104,8	0	103,975	103,829	0	24	0	77,3	44,6	0,31	0,25	-
26.02.2026	13,896	0	108,378	106,395	0	105,61	105,417	0	24	0	75,8	44,4	0,3	0,25	-
27.02.2026	12,121	0	96,626	94,946	0,001	94,32	94,16	0,001	24	0	73	42,3	0,32	0,25	-
28.02.2026	11,55	0	88,772	87,208	0,005	86,671	86,534	0,005	24	0	72,8	41	0,32	0,25	-
01.03.2026	13,123	0,001	104,991	103,145	0	102,517	102,305	0	24	0	72,6	42	0,31	0,24	-
02.03.2026	12,763	0	104,787	103,018	0	102,302	102,138	0	24	0	72,8	43,1	0,31	0,24	-
03.03.2026	11,887	0	94,113	92,43	0,006	91,882	91,685	0,006	24	0	72,8	41,9	0,32	0,25	-
04.03.2026	13,461	0,001	115,895	113,932	0	113,162	112,898	0	24	0	72,6	44,2	0,31	0,25	-
05.03.2026	13,029	0	109,118	107,324	0,002	106,52	106,377	0,002	24	0	72,9	43,7	0,32	0,25	-
06.03.2026	12,683	0	104,14	102,405	0,001	101,636	101,501	0,001	24	0	73,4	43,6	0,32	0,25	-
07.03.2026	12,142	0	97,363	95,759	0	95,061	94,968	0	24	0	72,7	42,2	0,32	0,25	-
08.03.2026	11,41	0	87,471	85,995	0,003	85,418	85,343	0,003	24	0	72,4	40,6	0,33	0,24	-
09.03.2026	10,871	0	82,891	81,465	0,001	80,948	80,856	0,001	24	0	72,3	40,2	0,33	0,24	-
10.03.2026	10,176	0	75,954	74,72	0	74,184	74,194	0	24	0	72,1	39,3	0,33	0,24	-
11.03.2026	9,89	0	71,378	70,225	0	69,709	69,753	0	24	0	72,2	38,4	0,33	0,24	-
12.03.2026	10,981	0	80,081	78,711	0	78,199	78,17	0	24	0	72,4	38,9	0,33	0,24	-
13.03.2026	10,022	0	72,87	71,683	0,002	71,157	71,187	0,002	24	0	72,5	38,8	0,34	0,24	-
14.03.2026	8,891	0	63,08	62,077	0	61,619	61,688	0	24	0	71,9	37,4	0,34	0,24	-
15.03.2026	10,968	0	81,424	80,092	0	79,547	79,543	0	24	0	71,7	38,8	0,33	0,24	-
16.03.2026	11,55	0	87,429	85,99	0	85,36	85,349	0	24	0	72,7	40,4	0,33	0,24	-
17.03.2026	11,479	0	88,29	86,89	0,001	86,225	86,238	0,001	24	0	72,3	40,5	0,33	0,25	-
18.03.2026	11,328	0	91,23	89,841	0	89,094	89,109	0	24	0	72,3	42	0,32	0,24	-
Итого:	364,447	0	2791,858	2743,135	0,039	2722,2	2719,686	0,039	696	0	0	0	0	0	0
Гкал	87,047														

Общее время работы системы, ч 696

Период нормальной работы системы, ч 696

Показания интеграторов:

Дата	Q, ГДж	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	Ttn, ч
17.02.2026	2049,439	17114,926	16874,6	2,554	16663,277	16693,949	2,532	4565	82
18.03.2026	2413,887	19906,784	19617,736	2,593	19385,476	19413,634	2,571	5261	82

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
19.03.2026 8:02:55